Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	96,21	85,60	10,61	73,10	48,04	25,06	7,00	5,00	2,17	9,97	-	-	10,26	-	10,26	-	75,87	-	0,76			2,92
24.12.16	24,00	-	95,88	85,27	10,61	71,18	47,37	23,81	7,00	5,00	2,04	9,89	-	-	10,14	-	10,14	-	75,12	-	0,74			2,78
25.12.16	24,00	-	97,00	85,37	11,63	71,65	47,70	23,95	7,00	5,00	2,06	10,86	-	-	11,11	-	11,11	-	75,58	-	0,82			2,88
26.12.16	24,00	-	95,31	85,52	9,79	71,87	47,57	24,30	7,00	5,00	2,10	9,05	-	-	9,32	-	9,32	-	75,03	-	0,68			2,78
27.12.16	24,00	-	94,82	85,07	9,75	72,12	47,25	24,87	7,00	5,00	2,14	9,16	-	-	9,39	-	9,39	-	74,74	-	0,69			2,82
28.12.16	24,00	-	93,91	82,59	11,32	69,18	44,89	24,29	7,00	5,00	2,05	11,05	-	-	11,28	-	11,28	-	67,54	-	0,74			2,79
29.12.16	24,00	-	94,26	83,65	10,61	74,10	45,95	28,15	7,00	5,00	2,37	10,34	-	-	10,63	-	10,63	-	74,77	-	0,78			3,14
30.12.16	24,00	-	96,45	84,63	11,82	74,57	47,19	27,38	7,00	5,00	2,33	11,59	-	-	11,88	-	11,88	-	75,54	-	0,88			3,20
31.12.16	24,00	-	98,83	83,29	15,54	73,52	47,42	26,10	7,00	5,00	2,19	15,21	-	-	15,57	-	15,57	-	74,43	-	1,13			3,32
01.01.17	24,00	-	93,01	84,14	8,87	74,38	47,66	26,72	7,00	5,00	2,27	8,46	-	-	8,67	-	8,67	-	76,05	-	0,64			2,91
02.01.17	24,00	-	93,84	84,81	9,03	76,26	48,15	28,11	7,00	5,00	2,40	8,66	-	-	8,89	-	8,89	-	78,11	-	0,68			3,08
03.01.17	24,00	-	93,62	83,67	9,95	80,57	48,89	31,68	7,00	5,00	2,67	9,62	-	-	9,87	-	9,87	-	81,79	-	0,79			3,46
04.01.17	24,00	-	91,25	81,40	9,85	85,08	48,93	36,15	7,00	5,00	2,97	9,42	-	-	9,74	-	9,74	-	86,25	-	0,81			3,78
05.01.17	24,00	-	89,73	79,80	9,93	90,46	49,56	40,90	7,00	5,00	3,30	9,49	-	-	9,81	-	9,81	-	90,78	-	0,86			4,17
06.01.17	24,00	-	88,93	79,48	9,45	92,12	49,60	42,52	7,00	5,00	3,44	8,98	-	-	9,31	-	9,31	-	91,62	-	0,82			4,26
07.01.17	24,00	-	89,17	79,61	9,56	91,53	49,12	42,41	7,00	5,00	3,42	9,11	-	-	9,43	-	9,43	-	91,22	-	0,83			4,26
08.01.17	24,00	-	92,06	80,15	11,91	91,78	50,47	41,31	7,00	5,00	3,35	11,54	-	-	11,94	-	11,94	-	91,77	-	1,06			4,41
09.01.17	24,00	-	93,36	84,61	8,75	92,19	53,48	38,71	7,00	5,00	3,33	8,26	-	-	8,57	-	8,57	-	92,27	-	0,77			4,09
10.01.17	24,00	-	95,16	86,21	8,95	91,60	54,82	36,78	7,00	5,00	3,21	8,47	-	-	8,78	-	8,78	-	92,67	-	0,79			4,00
11.01.17	24,00	-	94,41	84,04	10,37	87,83	52,88	34,95	7,00	5,00	2,99	9,89	-	-	10,22	-	10,22	-	87,49	-	0,87			3,85
12.01.17	24,00	-	93,46	84,27	9,19	86,49	51,60	34,89	7,00	5,00	2,97	8,74	-	-	9,00	-	9,00	-	87,44	-	0,77			3,74
13.01.17	24,00	-	95,11	85,08	10,03	89,94	53,36	36,58	7,00	5,00	3,16	9,53	-	-	9,87	-	9,87	-	90,29	-	0,86			4,02
14.01.17	24,00	-	94,76	85,83	8,93	89,01	53,79	35,22	7,00	5,00	3,07	8,41	-	-	8,72	-	8,72	-	90,12	-	0,76			3,82
15.01.17	24,00	-	95,42	85,65	9,77	87,74	53,62	34,12	7,00	5,00	2,96	9,17	-	-	9,50	-	9,50	-	89,37	-	0,82			3,79
16.01.17	24,00	-	96,41	86,57	9,84	87,66	53,46	34,20	7,00	5,00	3,00	9,33	-	-	9,64	-	9,64	-	89,21	-	0,83			3,83
17.01.17	24,00	-	44,18	49,46	-5,28	83,68	53,04	30,64	7,00	5,00	0,00	10,91	-	-	11,08	-	11,08	-	60,27	-	0,66			0,66
18.01.17	24,00	-	90,76	81,73	9,03	85,25	49,71	35,54	7,00	5,00	2,86	9,56	-	-	9,86	-	9,86	-	85,85	-	0,82			3,68
19.01.17	24,00	-	52,95	44,90	8,05	83,90	54,14	29,76	7,00	5,00	1,48	7,52	-	-	7,70	-	7,70	-	71,57	-	0,54			2,02
20.01.17	24,00	-	95,43	85,16	10,27	84,06	51,45	32,61	7,00	5,00	2,81	9,87	-	-	10,21	-	10,21	-	85,63	-	0,84			3,65
21.01.17	24,00	-	94,59	84,86	9,73	84,64	51,63	33,01	7,00	5,00	2,82	9,30	-	-	9,61	-	9,61	-	86,74	-	0,81			3,63
22.01.17	24,00		95,01	85,01	10,00	84,35	51,54	32,81	7,00	5,00	2,81	9,59	-	-	9,91	-	9,91	-	86,19	-	0,83	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	91,14	81,53	9,61	82,32	50,14	32,18	7,00	5,00	2,60	9,71	-	-	10,00	-	10,00	-	82,30	-	0,80	-	-	3,40
Итого	744,00		2825,29	2527,43	297,86						80,71	300,95	0,00	0,00	309,91	0,00	309,91	0,00			24,66	0,00	0,00	105,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	26214,50	22985,27	3352,43	-	3428,83	-	662,84	-	-
	22.01.17 05:00	28948,58	25431,20	3644,09	-	3729,14	-	765,27	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **309,91** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» ЯНВ 2017 г.

Отрегулировать температуру