Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00		193,45	173,35	20,10	77,15	48,82	28,32	6,00	3,00	5,05	18,51	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	76,81	0,00	1,42			6,47
24.12.16	24,00		195,32	172,54	22,77	76,24	48,10	28,14	6,00	3,00	4,99	21,24	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	75,98	0,00	1,61			6,60
25.12.16	24,00		196,17	173,10	23,06	76,69	48,42	28,27	6,00	3,00	5,03	21,53	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	76,53	0,00	1,65			6,68
26.12.16	24,00		191,46	173,01	18,45	76,26	48,37	27,89	6,00	3,00	4,97	16,78	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	76,05	0,00	1,28			6,25
27.12.16	24,00		190,04	171,74	18,30	76,06	48,13	27,93	6,00	3,00	4,95	16,45	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	75,87	0,00	1,25			6,20
28.12.16	24,00		190,85	167,11	23,74	71,90	45,30	26,60	6,00	3,00	4,63	21,96	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	69,75	0,00	1,53			6,16
29.12.16	24,00		189,67	168,47	21,20	75,56	46,46	29,10	6,00	3,00	5,04	19,64	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	75,20	0,00	1,48			6,52
30.12.16	24,00		195,79	171,36	24,42	76,67	47,79	28,87	6,00	3,00	5,06	23,20	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	76,54	0,00	1,78			6,83
31.12.16	24,00		196,70	171,14	25,56	76,25	48,28	27,98	6,00	3,00	4,90	24,38	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	76,05	0,00	1,85			6,75
01.01.17	24,00		185,25	169,25	16,00	76,94	48,40	28,54	6,00	3,00	4,94	14,85	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	76,77	0,00	1,14			6,08
02.01.17	24,00		188,76	171,05	17,71	79,07	48,80	30,27	6,00	3,00	5,28	16,54	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	79,08	0,00	1,31			6,59
03.01.17	24,00		187,21	169,44	17,77	82,98	49,48	33,50	6,00	3,00	5,80	16,52	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	82,72	0,00	1,37			7,17
04.01.17	24,00		182,28	165,61	16,68	87,32	49,43	37,89	6,00	3,00	6,41	15,31	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	87,15	0,00	1,34			7,75
05.01.17	24,00		180,89	163,03	17,87	92,47	49,82	42,65	6,00	3,00	7,12	16,38	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	92,12	0,00	1,51			8,63
06.01.17	24,00		181,20	162,96	18,24	93,66	49,67	43,99	6,00	3,00	7,34	16,68	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	93,17	0,00	1,55			8,90
07.01.17	24,00		184,16	162,55	21,60	93,17	48,43	44,74	6,00	3,00	7,44	20,03	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	92,82	0,00	1,86			9,31
08.01.17	24,00		190,49	163,80	26,69	93,51	49,45	44,05	6,00	3,00	7,38	25,17	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	-	93,37	0,00	2,35			9,73
09.01.17	24,00		193,89	172,71	21,18	94,06	52,78	41,28	6,00	3,00	7,31	19,49	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	93,75	0,00	1,83			9,14
10.01.17	24,00		193,40	175,83	17,57	94,25	54,44	39,81	6,00	3,00	7,19	15,84	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	93,98	0,00	1,49			8,68
11.01.17	24,00		189,87	171,11	18,76	90,89	52,59	38,30	6,00	3,00	6,75	16,96	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	90,07	0,00	1,53			8,28
12.01.17	24,00		189,81	170,70	19,10	88,44	51,00	37,44	6,00	3,00	6,57	17,32	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	-	88,35	0,00	1,53			8,10
13.01.17	24,00		192,18	172,49	19,69	91,39	52,89	38,51	6,00	3,00	6,83	17,88	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	91,01	0,00	1,63			8,46
14.01.17	24,00		193,07	174,05	19,02	90,64	53,56	37,07	6,00	3,00	6,63	17,32	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	90,34	0,00	1,57			8,20
15.01.17	24,00		195,58	173,89	21,68	89,82	53,48	36,34	6,00	3,00	6,49	20,08	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	89,50	0,00	1,80			8,29
16.01.17	24,00		192,15	173,90	18,25	89,31	53,16	36,15	6,00	3,00	6,47	16,46	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	88,95	0,00	1,47			7,94
17.01.17	24,00	*	170,20	165,92	4,28	72,77	55,21	17,55	6,00	3,00	2,37	11,14	0,00	0,00	11,45	0,00	11,45	-	76,60	0,00	0,85			3,22
18.01.17	24,00	*	184,48	165,41	19,06	84,64	53,75	30,90	6,00	3,00	5,29	16,91	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	84,54	0,00	1,43			6,72
19.01.17	24,00	*	98,22	88,11	10,11	87,57	53,52	34,05	6,00	3,00	3,05	10,66	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97	-	78,52	0,00	0,84			3,89
20.01.17	24,00		175,74	153,21	22,54	85,27	50,77	34,50	6,00	3,00	5,55	20,24	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	82,58	0,00	1,67			7,22
21.01.17	24,00		195,26	172,50	22,76	86,60	51,12	35,49	6,00	3,00	6,41	19,72	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	86,42	0,00	1,70			8,11
22.01.17	24,00		185,50	162,85	22,65	85,94	50,94	35,00	6,00	3,00	5,98	19,98	-	-	20,62	-	20,62	-	84,50	-	1,69	-	-	7,67
Среднее	24,00	-	186,10	166,52	19,58	84,31	50,40	33,91	6,00	3,00	5,78	18,23	-	-	18,80	-	18,80	-	83,71	-	1,53	-	-	7,31
Итого	744,00		5769,05	5162,20	606,85						179,22	565,17	0,00	0,00	582,95	0,00	582,95	0,00			47,29	0,00	0,00	226,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	200860,45	177478,13	24576,68	0,00	25158,50	0,00	5638,38	1758,73	-
	22.01.17 05:00	206451,32	182484,73	25121,50	0,00	25720,48	0,00	5869,40	1804,34	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **582,95** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру ГВС «___» _____

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 г.