Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ: 28527
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	148,18	143,69	4,49	76,53	48,45	28,08	7,00	5,00	4,24	1,88	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	-	74,74	0,00	0,14			4,38
24.12.16	24,00	-	146,35	143,29	3,06	75,64	47,89	27,75	7,00	5,00	4,18	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	-	71,34	0,00	0,04			4,21
25.12.16	24,00	-	146,97	143,80	3,17	76,09	48,16	27,93	7,00	5,00	4,22	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	-	69,94	0,00	0,04			4,26
26.12.16	24,00	-	148,56	143,36	5,20	75,66	47,89	27,77	7,00	5,00	4,25	1,80	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	-	74,75	0,00	0,13			4,38
27.12.16	24,00	-	147,53	142,67	4,86	75,46	47,76	27,70	7,00	5,00	4,16	2,27	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	-	74,76	0,00	0,17			4,32
28.12.16	24,00	-	144,09	139,54	4,55	71,38	45,25	26,13	7,00	5,00	3,82	2,15	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	-	70,50	0,00	0,15			3,97
29.12.16	24,00	-	145,48	140,75	4,73	75,09	46,39	28,70	7,00	5,00	4,24	2,08	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	-	74,44	0,00	0,15			4,40
30.12.16	24,00	-	147,18	142,92	4,26	75,95	47,56	28,39	7,00	5,00	4,27	1,58	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	-	74,99	0,00	0,12			4,38
31.12.16	24,00	-	145,19	142,60	2,59	75,60	47,78	27,82	7,00	5,00	4,16	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	65,06	0,00	0,01			4,17
01.01.17	24,00	-	143,57	140,95	2,62	76,28	47,88	28,40	7,00	5,00	4,19	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	-	69,20	0,00	0,02			4,21
02.01.17	24,00	-	144,80	142,08	2,72	78,40	48,58	29,82	7,00	5,00	4,43	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	-	73,88	0,00	0,02			4,45
03.01.17	24,00	-	144,33	140,36	3,97	82,26	49,42	32,84	7,00	5,00	4,83	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	-	79,37	0,00	0,11			4,94
04.01.17	24,00	-	140,27	136,88	3,39	86,54	49,63	36,91	7,00	5,00	5,26	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	-	83,77	0,00	0,10			5,35
05.01.17	24,00	-	138,90	134,65	4,25	91,52	49,95	41,57	7,00	5,00	5,83	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	-	89,06	0,00	0,17			6,00
06.01.17	24,00	-	138,05	134,87	3,18	92,72	49,82	42,90	7,00	5,00	6,01	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	-	88,65	0,00	0,08			6,09
07.01.17	24,00	-	137,82	134,90	2,92	92,20	48,93	43,27	7,00	5,00	6,07	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	-	86,20	0,00	0,05			6,12
08.01.17	24,00	-	139,04	136,14	2,90	92,46	49,59	42,87	7,00	5,00	6,07	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	-	87,04	0,00	0,04			6,11
09.01.17	24,00	-	147,58	142,91	4,67	93,08	52,11	40,97	7,00	5,00	6,16	1,63	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	-	91,49	0,00	0,15			6,31
10.01.17	24,00	-	149,34	145,03	4,31	93,24	53,74	39,50	7,00	5,00	5,99	1,60	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	-	91,98	0,00	0,15			6,14
11.01.17	24,00	-	145,58	141,30	4,28	89,89	52,15	37,74	7,00	5,00	5,58	1,62	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	-	87,52	0,00	0,14			5,73
12.01.17	24,00	-	145,74	141,42	4,32	87,78	51,19	36,59	7,00	5,00	5,40	1,90	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	-	85,99	0,00	0,17			5,56
13.01.17	24,00	-	146,84	142,63	4,21	91,11	53,11	38,00	7,00	5,00	5,67	1,56	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	-	89,60	0,00	0,14			5,81
14.01.17	24,00	-	146,60	144,10	2,50	90,87	53,75	37,12	7,00	5,00	5,57	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	84,53	0,00	0,02			5,59
15.01.17	24,00	-	146,58	144,15	2,43	90,31	53,69	36,62	7,00	5,00	5,49	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	76,38	0,00	0,02			5,51
16.01.17	24,00	-	148,19	143,96	4,23	89,97	53,67	36,30	7,00	5,00	5,45	1,86	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	-	88,97	0,00	0,17			5,62
17.01.17	24,00	-	64,20	62,08	2,12	88,04	52,69	35,35	7,00	5,00	2,24	2,50	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	-	57,49	0,00	0,14			2,39
18.01.17	24,00	-	139,32	134,69	4,63	86,35	49,88	36,47	7,00	5,00	5,18	1,71	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	-	83,78	0,00	0,14			5,32
19.01.17	24,00	-	63,40	63,75	-0,35	87,84	52,37	35,47	7,00	5,00	2,20	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	-	40,93	0,00	0,04			2,24
20.01.17	24,00	-	145,29	139,50	5,79	85,73	50,23	35,50	7,00	5,00	5,30	1,85	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	-	84,51	0,00	0,16			5,46
21.01.17	24,00	-	143,73	139,72	4,01	87,39	51,66	35,73	7,00	5,00	5,28	0,86	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	-	85,40	0,00	0,08			5,35
22.01.17	24,00		144,51	139,61	4,90	86,56	50,95	35,62	7,00	5,00	5,29	1,36	-	-	1,38	-	1,38	-	84,96	-	0,12	-	-	5,40
Среднее	24,00	-	139,46	135,75	3,71	84,45	50,07	34,38	7,00	5,00	4,87	1,29	-	-	1,30	-	1,30	-	78,75	-	0,10	-	-	4,97
Итого	744,00		4323,21	4208,30	114,91						151,00	39,92	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00			3,15	0,00	0,00	154,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.12.16 05:00	32105,21	30992,24	593,08	0,00	598,12	0,00	938,22	-	-
	22.01.17 05:00	36141,23	34922,69	629,65	0,00	635,14	0,00	1082,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«25» «01» «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления