Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	135,91	135,91	0,00	55,63	45,84	9,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
24.12.16	24,00	-	135,93	135,93	0,00	55,27	45,54	9,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
25.12.16	24,00	-	135,93	135,93	0,00	55,33	45,60	9,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
26.12.16	24,00	-	135,87	135,87	0,00	54,94	45,37	9,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,30
27.12.16	24,00	-	135,92	135,92	0,00	55,23	45,54	9,69	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
28.12.16	24,00	-	135,94	135,94	0,00	54,82	44,98	9,84	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
29.12.16	24,00	-	135,78	135,78	0,00	55,26	45,21	10,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
30.12.16	24,00	-	135,43	135,43	0,00	55,76	45,71	10,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
31.12.16	24,00	-	135,48	135,48	0,00	55,40	45,66	9,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
01.01.17	24,00	-	135,71	135,71	0,00	55,63	45,90	9,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
02.01.17	24,00	-	135,74	135,74	0,00	57,13	46,68	10,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
03.01.17	24,00	-	135,61	135,61	0,00	60,44	48,62	11,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,61
04.01.17	24,00	-	135,45	135,45	0,00	64,04	50,44	13,60	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,84
05.01.17	24,00	-	135,36	135,36	0,00	67,15	51,90	15,25	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,07
06.01.17	24,00	-	135,07	135,07	0,00	69,93	53,42	16,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,24
07.01.17	24,00	-	135,09	135,09	0,00	69,79	53,07	16,72	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,26
08.01.17	24,00	-	134,91	134,91	0,00	70,13	53,69	16,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,22
09.01.17	24,00	-	134,79	134,79	0,00	69,92	54,22	15,70	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,12
10.01.17	24,00	-	134,85	134,85	0,00	66,61	52,45	14,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,91
11.01.17	24,00	-	134,73	134,73	0,00	66,05	52,20	13,85	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,87
12.01.17	24,00	-	135,13	135,13	0,00	64,14	50,94	13,20	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,79
13.01.17	24,00	-	135,38	135,38	0,00	64,39	51,22	13,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,79
14.01.17	21,00	-	117,90	117,90	0,00	63,51	50,59	12,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
15.01.17	24,00	-	132,51	132,51	0,00	63,54	50,71	12,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,70
16.01.17	24,00	-	132,55	132,55	0,00	63,94	50,89	13,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,74
17.01.17	22,00	-	121,44	121,44	0,00	62,77	49,85	12,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,57
18.01.17	24,00	-	131,76	131,76	0,00	61,98	49,41	12,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
19.01.17	24,00	-	131,93	131,93	0,00	62,26	49,81	12,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
20.01.17	24,00	-	132,23	132,23	0,00	61,97	49,56	12,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
21.01.17	24,00	-	131,76	131,76	0,00	62,30	49,73	12,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
22.01.17	24,00		131,97	131,97	0,00	62,18	49,70	12,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
Среднее	23,84	-	133,68	133,68	-	61,53	49,18	12,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
Итого	739,00		4144,06	4144,06	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	55156,35	55144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	520,16	-	-
	22.01.17 05:00	59173,01	59161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	569,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ЯНВ 2017
«____» _____ г.