Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	86,82	78,44	8,38	73,23	46,59	26,64	7,00	5,00	2,12	8,31	-	-	8,50	-	8,50	-	71,10	-	0,59			2,71
24.12.16	24,00	-	90,95	80,91	10,04	73,83	47,27	26,56	7,00	5,00	2,24	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	73,75	-	0,66			2,89
25.12.16	24,00	-	91,04	81,10	9,94	73,99	47,68	26,31	7,00	5,00	2,21	8,94	-	-	9,15	-	9,15	-	73,98	-	0,66			2,87
26.12.16	24,00	-	90,52	81,70	8,82	74,02	47,65	26,37	7,00	5,00	2,24	7,74	-	-	7,94	-	7,94	-	73,97	-	0,57			2,81
27.12.16	24,00	-	90,36	82,10	8,26	74,03	47,62	26,41	7,00	5,00	2,26	7,10	-	-	7,30	-	7,30	-	73,91	-	0,52			2,78
28.12.16	24,00	-	90,68	81,34	9,34	74,01	47,02	26,99	7,00	5,00	2,30	8,02	-	-	8,22	-	8,22	-	73,92	-	0,59			2,89
29.12.16	24,00	-	90,66	81,81	8,85	73,89	47,03	26,86	7,00	5,00	2,29	7,52	-	-	7,70	-	7,70	-	73,78	-	0,56			2,85
30.12.16	24,00	-	90,41	81,23	9,18	73,76	47,10	26,66	7,00	5,00	2,27	7,78	-	-	7,98	-	7,98	-	73,73	-	0,57			2,84
31.12.16	24,00	-	93,27	79,28	13,99	74,05	47,40	26,65	7,00	5,00	2,24	12,34	-	-	12,66	-	12,66	-	74,25	-	0,91			3,15
01.01.17	24,00	-	91,20	83,18	8,02	74,87	48,69	26,18	7,00	5,00	2,32	6,16	-	-	6,35	-	6,35	-	74,72	-	0,46			2,78
02.01.17	24,00	-	90,91	82,82	8,09	78,50	49,84	28,66	7,00	5,00	2,53	6,16	-	-	6,33	-	6,33	-	78,45	-	0,49			3,01
03.01.17	24,00	-	92,28	83,70	8,58	84,23	51,86	32,37	7,00	5,00	2,87	6,69	-	-	6,88	-	6,88	-	84,40	-	0,56			3,44
04.01.17	24,00	-	94,57	86,50	8,07	90,74	54,94	35,80	7,00	5,00	3,29	6,00	-	-	6,21	-	6,21	-	90,83	-	0,54			3,84
05.01.17	24,00	-	95,30	86,66	8,64	94,98	56,41	38,57	7,00	5,00	3,55	6,59	-	-	6,84	-	6,84	-	94,90	-	0,63			4,17
06.01.17	24,00	-	95,50	87,19	8,31	95,64	56,57	39,07	7,00	5,00	3,60	6,41	-	-	6,68	-	6,68	-	95,35	-	0,61			4,21
07.01.17	24,00	-	95,02	87,23	7,79	95,17	55,83	39,34	7,00	5,00	3,61	6,00	-	-	6,24	-	6,24	-	94,72	-	0,57			4,18
08.01.17	24,00	-	97,04	87,34	9,70	96,01	56,66	39,35	7,00	5,00	3,62	7,88	-	-	8,19	-	8,19	-	95,94	-	0,76			4,38
09.01.17	24,00	-	99,37	89,63	9,74	96,36	58,50	37,86	7,00	5,00	3,56	8,10	-	-	8,43	-	8,43	-	96,11	-	0,78			4,34
10.01.17	24,00	-	98,90	90,28	8,62	96,43	59,52	36,91	7,00	5,00	3,51	6,90	-	-	7,17	-	7,17	-	96,14	-	0,66			4,17
11.01.17	24,00	-	98,87	89,95	8,92	95,74	58,97	36,77	7,00	5,00	3,48	7,28	-	-	7,56	-	7,56	-	95,44	-	0,70			4,18
12.01.17	24,00	-	98,94	90,20	8,74	94,55	58,52	36,03	7,00	5,00	3,42	7,08	-	-	7,33	-	7,33	-	94,01	-	0,67			4,09
13.01.17	24,00	-	98,57	90,09	8,48	93,22	58,09	35,13	7,00	5,00	3,34	6,80	-	-	7,07	-	7,07	-	92,83	-	0,63			3,97
14.01.17	24,00	-	98,28	90,05	8,23	93,24	58,54	34,70	7,00	5,00	3,29	6,56	-	-	6,79	-	6,79	-	92,51	-	0,61			3,90
15.01.17	24,00	-	98,31	89,32	8,99	91,05	57,43	33,62	7,00	5,00	3,17	7,28	-	-	7,53	-	7,53	-	90,76	-	0,66			3,83
16.01.17	24,00	-	98,05	89,45	8,60	91,35	57,74	33,61	7,00	5,00	3,18	6,81	-	-	7,06	-	7,06	-	91,07	-	0,62			3,80
17.01.17	24,00	-	98,20	89,41	8,79	91,31	57,50	33,81	7,00	5,00	3,19	7,10	-	-	7,35	-	7,35	-	91,02	-	0,65			3,83
18.01.17	24,00	-	98,63	89,34	9,29	91,26	57,42	33,84	7,00	5,00	3,20	7,47	-	-	7,72	-	7,72	-	91,06	-	0,68			3,88
19.01.17	24,00	-	99,09	90,65	8,44	89,01	57,06	31,95	7,00	5,00	3,07	6,58	-	-	6,82	-	6,82	-	88,19	-	0,58			3,65
20.01.17	24,00	-	99,09	90,54	8,55	88,85	56,96	31,89	7,00	5,00	3,07	6,66	-	-	6,89	-	6,89	-	88,50	-	0,59			3,66
21.01.17	24,00	-	99,10	90,04	9,06	88,59	56,55	32,04	7,00	5,00	3,06	7,23	-	-	7,46	-	7,46	-	88,32	-	0,64			3,70
22.01.17	24,00		99,09	90,41	8,68	88,82	56,86	31,96	7,00	5,00	3,06	6,82	-	-	7,06	-	7,06	-	88,34	-	0,60	-	-	3,67
Среднее	24,00	-	95,13	86,19	8,94	85,96	53,74	32,22	7,00	5,00	2,94	7,33	-	-	7,57	-	7,57	-	85,68	-	0,62	-	-	3,56
Итого	744,00		2949,02	2671,89	277,13						91,14	227,24	0,00	0,00	234,54	0,00	234,54	0,00			19,32	0,00	0,00	110,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	31519,08	27027,63	2740,58	-	2808,97	-	758,27	-	-
	22.01.17 05:00	34379,41	29618,68	2960,55	-	3086,00	-	865,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **234,54** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» ЯНВ 2017 г.

Отрегулировать температуру