Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	87,22	77,06	10,16	73,38	47,28	26,10	7,00	5,00	2,06	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	72,82	-	0,70			2,76
24.12.16	24,00	-	89,97	79,55	10,42	73,87	48,13	25,74	7,00	5,00	2,15	9,16	-	-	9,37	-	9,37	-	73,77	-	0,68			2,82
25.12.16	24,00	-	91,21	80,30	10,91	74,02	48,25	25,77	7,00	5,00	2,18	9,45	-	-	9,68	-	9,68	-	73,99	-	0,70			2,88
26.12.16	24,00	-	91,65	80,21	11,44	74,06	48,50	25,56	7,00	5,00	2,18	9,75	-	-	10,00	-	10,00	-	73,99	-	0,72			2,90
27.12.16	24,00	-	92,50	79,84	12,66	74,06	48,39	25,67	7,00	5,00	2,18	10,95	-	-	11,23	-	11,23	-	74,01	-	0,81			2,99
28.12.16	24,00	-	91,65	79,61	12,04	74,09	47,96	26,13	7,00	5,00	2,20	10,44	-	-	10,67	-	10,67	-	74,06	-	0,77			2,98
29.12.16	24,00	-	91,45	80,28	11,17	73,95	47,81	26,14	7,00	5,00	2,22	9,47	-	-	9,69	-	9,69	-	73,87	-	0,70			2,93
30.12.16	24,00	-	92,60	80,17	12,43	73,83	48,07	25,76	7,00	5,00	2,20	10,68	-	-	10,94	-	10,94	-	73,81	-	0,79			2,99
31.12.16	24,00	-	95,20	79,66	15,54	74,13	48,56	25,57	7,00	5,00	2,17	13,76	-	-	14,10	-	14,10	-	74,29	-	1,02			3,19
01.01.17	24,00	-	90,31	81,52	8,79	74,97	49,27	25,70	7,00	5,00	2,22	7,23	-	-	7,41	-	7,41	-	75,28	-	0,54			2,76
02.01.17	24,00	-	90,33	81,02	9,31	78,59	50,53	28,06	7,00	5,00	2,39	7,88	-	-	8,08	-	8,08	-	78,71	-	0,62			3,01
03.01.17	24,00	-	91,72	81,71	10,01	84,33	52,51	31,82	7,00	5,00	2,72	8,57	-	-	8,81	-	8,81	-	84,87	-	0,73			3,45
04.01.17	24,00	-	92,57	83,24	9,33	90,80	54,63	36,17	7,00	5,00	3,15	7,81	-	-	8,09	-	8,09	-	91,06	-	0,71			3,86
05.01.17	24,00	-	92,96	82,95	10,01	95,01	55,80	39,21	7,00	5,00	3,40	8,57	-	-	8,90	-	8,90	-	94,89	-	0,81			4,22
06.01.17	24,00	-	92,44	82,95	9,49	95,66	55,63	40,03	7,00	5,00	3,46	8,14	-	-	8,47	-	8,47	-	95,24	-	0,78			4,24
07.01.17	24,00	-	91,42	82,81	8,61	95,18	55,09	40,09	7,00	5,00	3,47	7,15	-	-	7,41	-	7,41	-	94,81	-	0,68			4,15
08.01.17	24,00	-	94,33	83,03	11,30	96,04	56,14	39,90	7,00	5,00	3,45	9,91	-	-	10,27	-	10,27	-	96,03	-	0,95			4,41
09.01.17	24,00	-	94,33	84,62	9,71	96,38	57,92	38,46	7,00	5,00	3,41	8,22	-	-	8,53	-	8,53	-	96,08	-	0,79			4,20
10.01.17	24,00	-	93,36	84,90	8,46	96,45	59,00	37,45	7,00	5,00	3,33	6,98	-	-	7,25	-	7,25	-	96,09	-	0,67			4,00
11.01.17	24,00	-	93,73	84,34	9,39	95,76	58,83	36,93	7,00	5,00	3,27	7,89	-	-	8,20	-	8,20	-	95,37	-	0,75			4,02
12.01.17	24,00	-	93,29	84,47	8,82	94,56	58,40	36,16	7,00	5,00	3,20	7,42	-	-	7,68	-	7,68	-	93,93	-	0,70			3,90
13.01.17	24,00	-	93,87	84,38	9,49	93,26	57,99	35,27	7,00	5,00	3,13	8,03	-	-	8,32	-	8,32	-	92,96	-	0,75			3,87
14.01.17	24,00	-	94,16	84,39	9,77	93,25	58,79	34,46	7,00	5,00	3,05	8,33	-	-	8,63	-	8,63	-	92,53	-	0,77			3,82
15.01.17	24,00	-	94,78	83,93	10,85	91,08	57,43	33,65	7,00	5,00	2,98	9,37	-	-	9,70	-	9,70	-	90,84	-	0,85			3,82
16.01.17	24,00	-	93,50	84,18	9,32	91,39	57,45	33,94	7,00	5,00	3,00	7,90	-	-	8,20	-	8,20	-	91,05	-	0,72			3,72
17.01.17	24,00	-	93,99	84,10	9,89	91,34	57,05	34,29	7,00	5,00	3,02	8,55	-	-	8,87	-	8,87	-	90,94	-	0,78			3,80
18.01.17	24,00	-	93,81	84,28	9,53	91,29	57,07	34,22	7,00	5,00	3,02	8,15	-	-	8,43	-	8,43	-	91,02	-	0,74			3,76
19.01.17	24,00	-	95,04	85,14	9,90	89,02	56,33	32,69	7,00	5,00	2,92	8,45	-	-	8,77	-	8,77	-	88,17	-	0,75			3,67
20.01.17	24,00	-	94,41	85,39	9,02	88,89	56,47	32,42	7,00	5,00	2,90	7,63	-	-	7,87	-	7,87	-	88,55	-	0,68			3,58
21.01.17	24,00	-	95,45	84,97	10,48	88,63	56,00	32,63	7,00	5,00	2,91	9,04	-	-	9,32	-	9,32	-	88,40	-	0,80			3,71
22.01.17	24,00		94,97	85,17	9,80	88,85	56,27	32,58	7,00	5,00	2,91	8,37	-	-	8,65	-	8,65	-	88,37	-	0,74	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	92,85	82,59	10,26	86,00	53,79	32,21	7,00	5,00	2,80	8,80	-	-	9,08	-	9,08	-	85,80	-	0,75	-	-	3,55
Итого	744,00		2878,22	2560,17	318,05						86,84	272,82	0,00	0,00	281,33	0,00	281,33	0,00			23,19	0,00	0,00	110,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	68302,62	63066,50	4998,49	-	5108,49	-	954,69	-	-
	22.01.17 06:00	71095,34	65550,06	5262,99		5381,24	-	1061,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **281,33** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборов учета КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта