Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	67,10	60,32	6,78	73,61	45,43	28,18	7,00	5,00	1,66	7,55	-	-	7,72	-	7,72	-	71,85	-	0,54			2,20
24.12.16	24,00	-	70,75	63,11	7,64	74,05	46,46	27,59	7,00	5,00	1,75	7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	73,78	-	0,56			2,31
25.12.16	24,00	-	71,84	63,22	8,62	74,21	46,75	27,46	7,00	5,00	1,75	8,52	-	-	8,72	-	8,72	-	74,06	-	0,63			2,38
26.12.16	24,00	-	70,98	63,33	7,65	74,25	46,64	27,61	7,00	5,00	1,76	7,52	-	-	7,72	-	7,72	-	73,97	-	0,56			2,32
27.12.16	24,00	-	70,28	63,27	7,01	74,25	46,48	27,77	7,00	5,00	1,77	6,95	-	-	7,10	-	7,10	-	73,97	-	0,51			2,28
28.12.16	24,00	-	70,83	63,12	7,71	74,22	46,06	28,16	7,00	5,00	1,78	7,66	-	-	7,86	-	7,86	-	73,89	-	0,57			2,35
29.12.16	24,00	-	71,22	63,58	7,64	74,10	45,85	28,25	7,00	5,00	1,81	7,54	-	-	7,72	-	7,72	-	73,79	-	0,56			2,36
30.12.16	24,00	-	71,51	63,60	7,91	73,98	46,17	27,81	7,00	5,00	1,79	7,71	-	-	7,91	-	7,91	-	73,72	-	0,57			2,35
31.12.16	24,00	-	74,47	63,25	11,22	74,29	46,76	27,53	7,00	5,00	1,76	10,95	-	-	11,23	-	11,23	-	74,30	-	0,82			2,58
01.01.17	24,00	-	69,97	64,39	5,58	75,11	47,62	27,49	7,00	5,00	1,80	5,27	-	-	5,40	-	5,40	-	74,92	-	0,39			2,19
02.01.17	24,00	-	70,33	63,98	6,35	78,76	48,90	29,86	7,00	5,00	1,95	5,93	-	-	6,08	-	6,08	-	78,74	-	0,47			2,41
03.01.17	24,00	-	71,55	64,72	6,83	84,46	50,46	34,00	7,00	5,00	2,24	6,49	-	-	6,67	-	6,67	-	84,33	-	0,55			2,78
04.01.17	24,00	-	72,43	65,97	6,46	90,96	52,68	38,28	7,00	5,00	2,58	5,92	-	-	6,14	-	6,14	-	90,76	-	0,54			3,12
05.01.17	24,00	-	71,90	65,85	6,05	95,19	53,76	41,43	7,00	5,00	2,79	5,51	-	-	5,71	-	5,71	-	94,62	-	0,52			3,31
06.01.17	24,00	-	71,56	65,85	5,71	95,85	53,39	42,46	7,00	5,00	2,85	5,22	-	-	5,42	-	5,42	-	94,99	-	0,50			3,35
07.01.17	24,00	-	72,48	65,62	6,86	95,37	52,65	42,72	7,00	5,00	2,86	6,38	-	-	6,65	-	6,65	-	94,64	-	0,61			3,47
08.01.17	24,00	-	73,03	66,02	7,01	96,24	53,71	42,53	7,00	5,00	2,86	6,49	-	-	6,72	-	6,72	-	95,80	-	0,63			3,49
09.01.17	24,00	-	73,70	67,29	6,41	96,60	55,54	41,06	7,00	5,00	2,82	5,96	-	-	6,19	-	6,19	-	95,92	-	0,57			3,39
10.01.17	24,00	-	73,63	67,53	6,10	96,67	57,12	39,55	7,00	5,00	2,72	5,71	-	-	5,94	-	5,94	-	96,04	-	0,55			3,27
11.01.17	24,00	-	73,38	67,24	6,14	95,98	56,79	39,19	7,00	5,00	2,68	5,74	-	-	5,95	-	5,95	-	95,24	-	0,55			3,23
12.01.17	24,00	-	73,15	67,28	5,87	94,77	56,30	38,47	7,00	5,00	2,64	5,43	-	-	5,63	-	5,63	-	93,80	-	0,51			3,15
13.01.17	24,00	-	73,23	67,33	5,90	93,44	56,16	37,28	7,00	5,00	2,56	5,48	-	-	5,68	-	5,68	-	92,55	-	0,51			3,07
14.01.17	24,00	-	74,36	67,18	7,18	93,47	56,88	36,59	7,00	5,00	2,51	6,75	-	-	6,97	-	6,97	-	92,47	-	0,63			3,14
15.01.17	24,00	-	74,58	66,88	7,70	91,27	56,14	35,13	7,00	5,00	2,40	7,26	-	-	7,51	-	7,51	-	90,74	-	0,66			3,06
16.01.17	24,00	-	73,40	66,92	6,48	91,59	55,66	35,93	7,00	5,00	2,46	5,96	-	-	6,19	-	6,19	-	90,94	-	0,54			3,01
17.01.17	24,00	-	73,28	66,82	6,46	91,54	55,46	36,08	7,00	5,00	2,47	5,90	-	-	6,14	-	6,14	-	90,85	-	0,54			3,01
18.01.17	24,00	-	73,14	66,89	6,25	91,47	55,43	36,04	7,00	5,00	2,47	5,70	-	-	5,90	-	5,90	-	90,75	-	0,52			2,99
19.01.17	24,00	-	74,02	67,61	6,41	89,23	54,86	34,37	7,00	5,00	2,39	5,80	-	-	6,01	-	6,01	-	88,14	-	0,51			2,90
20.01.17	24,00	-	74,35	67,74	6,61	89,08	54,69	34,39	7,00	5,00	2,39	6,03	-	-	6,23	-	6,23	-	88,43	-	0,53			2,92
21.01.17	24,00	-	74,39	67,72	6,67	88,81	54,36	34,45	7,00	5,00	2,38	6,28	-	-	6,49	-	6,49	-	88,17	-	0,55			2,93
22.01.17	24,00		74,25	67,69	6,56	89,04	54,64	34,40	7,00	5,00	2,39	6,04	-	-	6,24	-	6,24	-	88,25	-	0,53	-	-	2,92
Среднее	24,00	-	72,42	65,53	6,90	86,19	51,93	34,26	7,00	5,00	2,29	6,55	-	-	6,76	-	6,76	-	85,63	-	0,56	-	-	2,85
Итого	744,00		2245,09	2031,32	213,77						71,02	203,20	0,00	0,00	209,57	0,00	209,57	0,00			17,21	0,00	0,00	88,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	23277,14	20859,86	2427,12	-	2477,70	-	543,10	-	
	22.01.17 05:00	25455,49	22830,93	2623,47	-	2680,22	-	628,76	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,57** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта