Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	87,10	81,35	5,75	73,97	48,14	25,83	7,00	5,00	2,06	6,36	-	-	6,54	-	6,54	-	74,68	-	0,47			2,53
24.12.16	24,00	-	90,38	83,56	6,82	74,22	48,41	25,81	7,00	5,00	2,15	6,96	-	-	7,14	-	7,14	-	73,87	-	0,52			2,66
25.12.16	24,00	-	90,59	83,80	6,79	74,38	48,78	25,60	7,00	5,00	2,14	7,02	-	-	7,20	-	7,20	-	74,13	-	0,52			2,66
26.12.16	24,00	-	90,39	83,85	6,54	74,42	48,86	25,56	7,00	5,00	2,14	6,58	-	-	6,73	-	6,73	-	74,10	-	0,49			2,63
27.12.16	24,00	-	90,16	83,69	6,47	74,42	48,73	25,69	7,00	5,00	2,15	6,48	-	-	6,63	-	6,63	-	74,13	-	0,48			2,63
28.12.16	24,00	-	89,52	83,64	5,88	74,40	48,10	26,30	7,00	5,00	2,19	6,07	-	-	6,23	-	6,23	-	73,95	-	0,45			2,64
29.12.16	24,00	-	90,95	84,45	6,50	74,28	48,14	26,14	7,00	5,00	2,20	6,73	-	-	6,93	-	6,93	-	73,82	-	0,50			2,69
30.12.16	24,00	-	92,04	84,67	7,37	74,15	48,39	25,76	7,00	5,00	2,16	7,73	-	-	7,92	-	7,92	-	73,89	-	0,57			2,73
31.12.16	24,00	-	93,09	84,62	8,47	74,44	48,94	25,50	7,00	5,00	2,12	9,02	-	-	9,24	-	9,24	-	74,31	-	0,67			2,79
01.01.17	24,00	-	90,24	86,20	4,04	75,30	49,43	25,87	7,00	5,00	2,18	4,85	-	-	4,95	-	4,95	-	74,91	-	0,36			2,54
02.01.17	24,00	-	91,09	85,93	5,16	78,98	50,44	28,54	7,00	5,00	2,39	6,04	-	-	6,21	-	6,21	-	78,67	-	0,48			2,87
03.01.17	24,00	-	91,85	86,84	5,01	84,76	52,21	32,55	7,00	5,00	2,75	5,95	-	-	6,13	-	6,13	-	85,02	-	0,51			3,26
04.01.17	24,00	-	93,67	88,48	5,19	91,28	54,85	36,43	7,00	5,00	3,13	6,27	-	-	6,50	-	6,50	-	91,11	-	0,57			3,70
05.01.17	24,00	-	93,05	88,09	4,96	95,52	55,99	39,53	7,00	5,00	3,39	6,09	-	-	6,30	-	6,30	-	94,99	-	0,58			3,97
06.01.17	24,00	-	93,58	87,89	5,69	96,17	56,08	40,09	7,00	5,00	3,45	6,67	-	-	6,93	-	6,93	-	95,46	-	0,64			4,08
07.01.17	24,00	-	93,26	87,64	5,62	95,70	55,40	40,30	7,00	5,00	3,45	6,61	-	-	6,86	-	6,86	-	94,96	-	0,63			4,08
08.01.17	24,00	-	94,16	88,09	6,07	96,54	56,72	39,82	7,00	5,00	3,44	6,87	-	-	7,13	-	7,13	-	96,05	-	0,66			4,10
09.01.17	24,00	-	84,45	79,28	5,17	96,86	57,19	39,67	7,00	5,00	3,07	6,16	-	-	6,40	-	6,40	-	95,65	-	0,59			3,66
10.01.17	24,00	-	94,84	88,65	6,19	96,93	59,54	37,39	7,00	5,00	3,37	5,76	-	-	5,98	-	5,98	-	96,13	-	0,55			3,93
11.01.17	24,00	-	95,78	88,55	7,23	96,24	58,87	37,37	7,00	5,00	3,33	7,16	-	-	7,44	-	7,44	-	95,61	-	0,68			4,02
12.01.17	24,00	-	94,58	88,75	5,83	95,03	58,43	36,60	7,00	5,00	3,27	5,80	-	-	6,04	-	6,04	-	94,12	-	0,55			3,81
13.01.17	24,00	-	94,17	88,76	5,41	93,72	58,00	35,72	7,00	5,00	3,19	5,38	-	-	5,57	-	5,57	-	93,06	-	0,50			3,69
14.01.17	24,00	-	94,69	88,65	6,04	93,70	58,57	35,13	7,00	5,00	3,14	5,92	-	-	6,12	-	6,12	-	92,63	-	0,55			3,69
15.01.17	24,00	-	95,56	88,26	7,30	91,52	57,27	34,25	7,00	5,00	3,05	7,12	-	-	7,38	-	7,38	-	90,92	-	0,65			3,70
16.01.17	24,00	-	94,23	88,29	5,94	91,83	57,32	34,51	7,00	5,00	3,08	5,67	-	-	5,88	-	5,88	-	91,10	-	0,52			3,60
17.01.17	24,00	-	95,39	88,18	7,21	91,78	56,93	34,85	7,00	5,00	3,11	6,92	-	-	7,20	-	7,20	-	91,12	-	0,63			3,74
18.01.17	24,00	-	95,09	88,20	6,89	91,72	56,76	34,96	7,00	5,00	3,12	6,64	-	-	6,88	-	6,88	-	91,16	-	0,61			3,72
19.01.17	24,00	-	95,52	89,40	6,12	89,46	56,39	33,07	7,00	5,00	2,98	5,97	-	-	6,17	-	6,17	-	88,68	-	0,53			3,51
20.01.17	24,00		95,33	88,59	6,74	90,99	56,69	34,29	7,00	5,00	3,07	6,51	-	-	6,75	-	6,75	-	90,32	-	0,59	-	-	3,66
21.01.17	24,00		95,33	88,59	6,74	90,99	56,69	34,29	7,00	5,00	3,07	6,51	-	-	6,75	-	6,75	-	90,32	-	0,59	-	-	3,66
22.01.17	24,00		95,33	88,59	6,74	90,99	56,69	34,29	7,00	5,00	3,07	6,51	-	-	6,75	-	6,75	-	90,32	-	0,59	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	92,76	86,57	6,19	86,60	53,97	32,64	7,00	5,00	2,82	6,46	-	-	6,67	-	6,67	-	86,10	-	0,55	-	-	3,37
Итого	744,00		2875,42	2683,54	191,88						87,40	200,33	0,00	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00			17,19	0,00	0,00	104,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **206,88** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

Отрегулировать температуру