Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	68,45	57,52	10,93	73,70	40,89	32,81	7,00	5,00	1,97	9,87	-	-	10,13	-	10,13	-	73,59	-	0,73			2,70
24.12.16	24,00	-	68,96	57,74	11,22	73,86	41,13	32,73	7,00	5,00	1,98	10,04	-	-	10,28	-	10,28	-	73,83	-	0,74			2,72
25.12.16	24,00	-	68,30	57,85	10,45	73,88	41,33	32,55	7,00	5,00	1,99	9,05	-	-	9,29	-	9,29	-	73,75	-	0,67			2,66
26.12.16	24,00	-	68,15	57,72	10,43	73,88	41,28	32,60	7,00	5,00	1,99	8,99	-	-	9,21	-	9,21	-	73,76	-	0,67			2,65
27.12.16	24,00	-	69,35	57,46	11,89	73,88	40,73	33,15	7,00	5,00	2,02	10,37	-	-	10,65	-	10,65	-	73,78	-	0,76			2,79
28.12.16	24,00	-	68,83	58,03	10,80	73,73	40,76	32,97	7,00	5,00	2,03	9,28	-	-	9,48	-	9,48	-	73,53	-	0,68			2,71
29.12.16	24,00	-	69,42	58,05	11,37	73,63	41,12	32,51	7,00	5,00	2,01	9,84	-	-	10,08	-	10,08	-	73,56	-	0,72			2,73
30.12.16	24,00	-	71,67	57,74	13,93	73,95	41,72	32,23	7,00	5,00	1,98	12,35	-	-	12,66	-	12,66	-	74,10	-	0,92			2,89
31.12.16	24,00	-	68,17	58,87	9,30	74,76	42,35	32,41	7,00	5,00	2,02	7,84	-	-	8,03	-	8,03	-	74,79	-	0,59			2,60
01.01.17	24,00	-	66,70	58,67	8,03	78,38	42,93	35,45	7,00	5,00	2,20	6,55	-	-	6,72	-	6,72	-	78,38	-	0,51			2,71
02.01.17	24,00	-	66,49	59,32	7,17	84,04	44,33	39,71	7,00	5,00	2,48	5,73	-	-	5,91	-	5,91	-	83,88	-	0,48			2,96
03.01.17	24,00	-	68,98	60,07	8,91	90,57	45,90	44,67	7,00	5,00	2,84	7,25	-	-	7,51	-	7,51	-	90,60	-	0,65			3,50
04.01.17	24,00	-	68,58	59,78	8,80	94,75	46,31	48,44	7,00	5,00	3,06	7,12	-	-	7,41	-	7,41	-	94,46	-	0,67			3,74
05.01.17	24,00	-	68,46	59,84	8,62	95,39	45,99	49,40	7,00	5,00	3,11	7,08	-	-	7,36	-	7,36	-	94,91	-	0,67			3,79
06.01.17	24,00	-	69,61	59,66	9,95	94,94	45,15	49,79	7,00	5,00	3,12	8,43	-	-	8,77	-	8,77	-	94,56	-	0,80			3,92
07.01.17	24,00	-	69,40	59,97	9,43	95,79	46,16	49,63	7,00	5,00	3,14	7,85	-	-	8,15	-	8,15	-	95,53	-	0,75			3,89
08.01.17	24,00	-	70,78	61,14	9,64	96,14	47,97	48,17	7,00	5,00	3,10	8,13	-	-	8,42	-	8,42	-	95,72	-	0,78			3,88
09.01.17	24,00	-	70,16	61,24	8,92	96,21	48,91	47,30	7,00	5,00	3,05	7,45	-	-	7,75	-	7,75	-	95,79	-	0,71			3,76
10.01.17	24,00	-	69,88	60,93	8,95	95,52	48,42	47,10	7,00	5,00	3,03	7,44	-	-	7,73	-	7,73	-	95,03	-	0,71			3,73
11.01.17	24,00	-	69,91	60,97	8,94	94,28	48,20	46,08	7,00	5,00	2,96	7,44	-	-	7,72	-	7,72	-	93,50	-	0,70			3,66
12.01.17	24,00	-	70,93	60,88	10,05	92,97	47,81	45,16	7,00	5,00	2,91	8,46	-	-	8,75	-	8,75	-	92,29	-	0,78			3,69
13.01.17	24,00	-	69,48	60,92	8,56	92,99	48,46	44,53	7,00	5,00	2,87	6,99	-	-	7,26	-	7,26	-	92,11	-	0,64			3,51
14.01.17	24,00	-	70,41	60,58	9,83	90,84	47,57	43,27	7,00	5,00	2,78	8,21	-	-	8,49	-	8,49	-	90,46	-	0,74			3,52
15.01.17	24,00	-	69,88	60,66	9,22	91,14	47,65	43,49	7,00	5,00	2,79	7,66	-	-	7,91	-	7,91	-	90,71	-	0,70			3,48
16.01.17	24,00	-	69,87	60,57	9,30	91,09	47,29	43,80	7,00	5,00	2,81	7,63	-	-	7,89	-	7,89	-	90,67	-	0,69			3,50
17.01.17	24,00	-	70,49	60,56	9,93	91,04	47,36	43,68	7,00	5,00	2,81	8,22	-	-	8,51	-	8,51	-	90,71	-	0,75			3,55
18.01.17	24,00	-	70,54	61,33	9,21	88,77	47,28	41,49	7,00	5,00	2,71	7,52	-	-	7,75	-	7,75	-	87,91	-	0,66			3,37
19.01.17	24,00	-	72,06	61,28	10,78	88,66	47,24	41,42	7,00	5,00	2,70	9,01	-	-	9,30	-	9,30	-	88,30	-	0,79			3,50
20.01.17	24,00	-	71,16	61,14	10,02	88,39	47,12	41,27	7,00	5,00	2,69	8,24	-	-	8,54	-	8,54	-	88,02	-	0,73			3,41
21.01.17	24,00		71,25	61,25	10,00	88,61	47,21	41,39	7,00	5,00	2,70	8,26	-	-	8,53	-	8,53	-	88,08	-	0,73	-	-	3,43
22.01.17	24,00		71,25	61,25	10,00	88,61	47,21	41,39	7,00	5,00	2,70	8,26	-	-	8,53	-	8,53	-	88,08	-	0,73	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	69,60	59,77	9,83	86,27	45,28	40,99	7,00	5,00	2,60	8,28	-	-	8,54	-	8,54	-	85,95	-	0,70	-	-	3,30
Итого	744,00		2157,58	1852,99	304,59						80,51	256,55	0,00	0,00	264,72	0,00	264,72	0,00			21,84	0,00	0,00	102,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	`М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	10539,88	9319,51	1384,22	-	1417,45	-	258,56	-	-
	22.01.17 12:00	12644,74	11126,85	1635,53	-	1676,68	-	357,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **264,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 г.