Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9336.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	88,39	80,58	7,81	73,67	43,60	30,07	7,00	5,00	2,34	9,06	-	-	9,29	-	9,29	-	73,45	-	0,66			3,00
24.12.16	24,00	-	95,26	84,19	11,07	74,01	44,37	29,64	7,00	5,00	2,49	11,21	-	-	11,50	-	11,50	-	74,04	-	0,83			3,32
25.12.16	24,00	-	94,09	85,00	9,09	74,16	44,66	29,50	7,00	5,00	2,48	9,55	-	-	9,79	-	9,79	-	74,26	-	0,71			3,19
26.12.16	24,00	-	94,06	85,10	8,96	74,20	44,76	29,44	7,00	5,00	2,47	9,47	-	-	9,72	-	9,72	-	74,24	-	0,70			3,17
27.12.16	24,00	-	93,01	84,81	8,20	74,20	44,70	29,50	7,00	5,00	2,47	8,70	-	-	8,91	-	8,91	-	74,20	-	0,65			3,11
28.12.16	24,00	-	93,65	84,57	9,08	74,19	44,33	29,86	7,00	5,00	2,49	9,53	-	-	9,76	-	9,76	-	74,22	-	0,71			3,20
29.12.16	24,00	-	94,06	85,24	8,82	74,05	44,17	29,88	7,00	5,00	2,51	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	74,02	-	0,69			3,20
30.12.16	24,00	-	95,51	85,20	10,31	73,94	44,26	29,68	7,00	5,00	2,50	10,67	-	-	10,94	-	10,94	-	73,99	-	0,79			3,29
31.12.16	24,00	-	99,16	85,08	14,08	74,24	44,73	29,51	7,00	5,00	2,48	14,45	-	-	14,81	-	14,81	-	74,46	-	1,08			3,56
01.01.17	24,00	-	92,22	86,14	6,08	75,09	45,25	29,84	7,00	5,00	2,54	6,42	-	-	6,58	-	6,58	-	75,31	-	0,49			3,03
02.01.17	24,00	-	93,43	85,63	7,80	78,75	46,39	32,36	7,00	5,00	2,75	8,05	-	-	8,27	-	8,27	-	78,94	-	0,64			3,39
03.01.17	24,00	-	94,75	86,60	8,15	84,49	48,25	36,24	7,00	5,00	3,11	8,49	-	-	8,74	-	8,74	-	84,78	-	0,72			3,83
04.01.17	24,00	-	95,27	88,07	7,20	90,99	50,39	40,60	7,00	5,00	3,55	7,55	-	-	7,79	-	7,79	-	91,20	-	0,69			4,24
05.01.17	24,00	-	94,16	87,54	6,62	95,19	51,17	44,02	7,00	5,00	3,84	6,85	-	-	7,13	-	7,13	-	94,96	-	0,65			4,49
06.01.17	24,00	-	95,78	87,42	8,36	95,86	50,86	45,00	7,00	5,00	3,92	8,59	-	-	8,89	-	8,89	-	95,69	-	0,82			4,75
07.01.17	24,00	-	95,38	87,14	8,24	95,39	50,19	45,20	7,00	5,00	3,94	8,30	-	-	8,64	-	8,64	-	95,23	-	0,79			4,74
08.01.17	24,00	-	95,98	87,63	8,35	96,24	51,12	45,12	7,00	5,00	3,96	8,35	-	-	8,71	-	8,71	-	96,22	-	0,80			4,77
09.01.17	24,00	-	96,73	89,08	7,65	96,57	52,65	43,92	7,00	5,00	3,92	7,68	-	-	7,99	-	7,99	-	96,37	-	0,74			4,66
10.01.17	24,00	-	96,97	89,28	7,69	96,63	53,85	42,78	7,00	5,00	3,82	7,77	-	-	8,08	-	8,08	-	96,38	-	0,75			4,57
11.01.17	24,00	-	97,35	88,91	8,44	95,95	53,81	42,14	7,00	5,00	3,74	8,56	-	-	8,89	-	8,89	-	95,77	-	0,82			4,57
12.01.17	24,00	-	95,49	89,03	6,46	94,73	53,29	41,44	7,00	5,00	3,69	6,61	-	-	6,85	-	6,85	-	94,24	-	0,63			4,31
13.01.17	24,00	-	95,95	89,05	6,90	93,41	53,08	40,33	7,00	5,00	3,58	7,12	-	-	7,39	-	7,39	-	93,04	-	0,66			4,25
14.01.17	24,00	-	96,36	88,91	7,45	93,42	53,43	39,99	7,00	5,00	3,55	7,65	-	-	7,92	-	7,92	-	92,94	-	0,71			4,26
15.01.17	24,00	-	95,87	88,61	7,26	91,24	52,33	38,91	7,00	5,00	3,44	7,40	-	-	7,67	-	7,67	-	91,03	-	0,68			4,12
16.01.17	24,00	-	96,24	88,58	7,66	91,54	52,24	39,30	7,00	5,00	3,48	7,82	-	-	8,09	-	8,09	-	91,34	-	0,72			4,19
17.01.17	24,00	-	95,85	88,52	7,33	91,50	51,60	39,90	7,00	5,00	3,53	7,46	-	-	7,72	-	7,72	-	91,25	-	0,68			4,21
18.01.17	24,00	-	96,05	88,60	7,45	91,43	51,65	39,78	7,00	5,00	3,52	7,58	-	-	7,85	-	7,85	-	91,24	-	0,69			4,21
19.01.17	24,00	-	97,49	89,65	7,84	89,12	51,16	37,96	7,00	5,00	3,39	8,12	-	-	8,38	-	8,38	-	88,53	-	0,72			4,11
20.01.17	24,00	-	97,70	89,76	7,94	89,01	51,08	37,93	7,00	5,00	3,39	8,17	-	-	8,46	-	8,46	-	88,77	-	0,73			4,12
21.01.17	24,00	-	98,14	89,60	8,54	88,76	50,68	38,08	7,00	5,00	3,40	8,75	-	-	9,06	-	9,06	-	88,58	-	0,78			4,18
22.01.17	24,00		97,78	89,67	8,11	88,96	50,97	37,99	7,00	5,00	3,39	8,35	-	-	8,63	-	8,63	-	88,63	-	0,74	-	-	4,14
Среднее	24,00	-	95,42	87,20	8,22	86,16	49,19	36,96	7,00	5,00	3,22	8,50	-	-	8,77	-	8,77	-	86,04	-	0,72	-	-	3,94
Итого	744,00		2958,13	2703,19	254,94						99,69	263,56	0,00	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00			22,45	0,00	0,00	122,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	29467,17	26664,97	4326,13	-	4450,18	-	666,62	-	-
	22.01.17 06:00	32337,21	29287,60	4581,00	-	4713,14	-	785,13	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,94** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ЯНВ 2017 г.