Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	33,41	32,29	1,12	53,30	49,91	3,39	4,74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,17
24.12.16	24,00	-	73,47	70,93	2,55	69,47	46,37	23,10	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
25.12.16	24,00	-	75,55	73,04	2,51	72,99	45,30	27,69	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
26.12.16	24,00	-	75,37	72,91	2,46	73,11	45,43	27,68	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
27.12.16	24,00	-	75,44	73,00	2,44	73,14	45,54	27,60	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
28.12.16	24,00	-	74,90	72,51	2,39	73,17	45,50	27,67	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
29.12.16	24,00	-	74,54	72,14	2,40	73,14	45,12	28,02	5,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
30.12.16	24,00	-	75,17	72,79	2,38	73,05	44,96	28,09	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
31.12.16	24,00	-	74,99	72,60	2,39	72,91	45,18	27,73	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
01.01.17	24,00	-	75,17	72,68	2,49	73,10	45,62	27,48	5,32	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
02.01.17	24,00	-	75,78	73,19	2,59	73,94	46,30	27,64	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
03.01.17	24,00	-	74,86	72,55	2,31	77,46	47,28	30,18	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
04.01.17	24,00	-	75,59	73,37	2,23	83,03	49,22	33,81	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
05.01.17	24,00	-	76,53	74,33	2,20	89,47	51,20	38,27	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
06.01.17	24,00	-	76,73	74,41	2,33	93,72	51,90	41,82	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
07.01.17	24,00	-	77,19	74,73	2,46	94,43	51,67	42,76	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
08.01.17	24,00	-	76,40	74,07	2,33	93,98	50,82	43,16	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
09.01.17	24,00	-	76,86	74,46	2,40	94,74	51,67	43,07	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
10.01.17	24,00	-	78,49	76,13	2,36	95,03	53,35	41,68	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
11.01.17	24,00	-	78,79	76,54	2,25	95,13	54,51	40,62	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
12.01.17	24,00	-	78,26	75,95	2,31	94,52	54,40	40,12	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
13.01.17	24,00	-	78,18	75,82	2,35	93,40	54,11	39,29	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
14.01.17	24,00	-	78,03	75,67	2,35	92,05	53,75	38,30	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
15.01.17	24,00	-	78,00	75,77	2,23	92,16	54,33	37,83	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
16.01.17	24,00	-	77,66	75,44	2,22	89,92	53,43	36,49	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
17.01.17	24,00	-	77,47	75,27	2,21	90,24	53,55	36,69	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
18.01.17	24,00	-	77,42	75,23	2,19	90,21	53,28	36,93	5,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
19.01.17	24,00	-	77,52	75,35	2,17	90,14	53,27	36,87	5,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
20.01.17	24,00	-	78,53	76,30	2,23	88,03	52,96	35,07	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
21.01.17	24,00	-	78,92	76,69	2,23	87,83	53,12	34,71	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
22.01.17	24,00	-	78,44	76,22	2,22	87,62	52,77	34,85	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
Среднее	24,00	-	75,28	72,98	2,30	83,69	50,19	33,50	5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
Итого	744,00		2333,66	2262,38	71,28						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» янв 2017 г.