Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Txв, гр.С= 0,3
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-										30,94	0,00	30,94	31,57	0,00	31,57	-	68,67	14,38	2,13			2,13
24.12.16	24,00	-										33,88	0,00	33,88	34,57	0,00	34,57	-	69,23	14,70	2,35			2,35
25.12.16	24,00	-										38,21	0,00	38,21	38,99	0,00	38,99	-	68,63	14,56	2,62			2,62
26.12.16	24,00	-										34,71	0,00	34,71	35,42	0,00	35,42	-	67,88	14,76	2,36			2,36
27.12.16	24,00	-										33,93	0,00	33,93	34,62	0,00	34,62	-	68,45	14,60	2,33			2,33
28.12.16	24,00	-										36,29	0,00	36,29	37,03	0,00	37,03	-	67,58	13,71	2,45			2,45
29.12.16	24,00	-										37,15	0,00	37,15	37,91	0,00	37,91	-	68,11	13,12	2,53			2,53
30.12.16	24,00	-										39,16	0,00	39,16	39,96	0,00	39,96	-	68,32	14,07	2,67			2,67
31.12.16	24,00	-										48,35	0,00	48,35	49,34	0,00	49,34	-	68,07	14,97	3,30			3,30
01.01.17	24,00	-										28,36	0,00	28,36	28,94	0,00	28,94	-	66,75	15,13	1,90			1,90
02.01.17	24,00	-										35,70	0,00	35,70	36,43	0,00	36,43	-	68,36	13,70	2,44			2,44
03.01.17	24,00	-										32,32	0,00	32,32	32,98	0,00	32,98	-	68,04	10,84	2,20			2,20
04.01.17	24,00	-										34,96	0,00	34,96	35,67	0,00	35,67	-	69,54	7,19	2,43			2,43
05.01.17	24,00	-										37,02	0,00	37,02	37,78	0,00	37,78	-	69,70	3,66	2,58			2,58
06.01.17	24,00	-										43,80	0,00	43,80	44,69	0,00	44,69	-	67,50	2,11	2,96			2,96
07.01.17	24,00	-										40,26	0,00	40,26	41,08	0,00	41,08	-	68,32	0,89	2,75			2,75
08.01.17	24,00	-										42,37	0,00	42,37	43,23	0,00	43,23	-	69,63	3,66	2,95			2,95
09.01.17	24,00	-										36,59	0,00	36,59	37,34	0,00	37,34	-	68,95	8,28	2,52			2,52
10.01.17	24,00	-										39,08	0,00	39,08	39,88	0,00	39,88	-	64,71	11,44	2,53			2,53
11.01.17	24,00	-										37,44	0,00	37,44	38,20	0,00	38,20	-	68,18	10,69	2,55			2,55
12.01.17	24,00	-										34,08	0,00	34,08	34,78	0,00	34,78	-	66,93	10,09	2,28			2,28
13.01.17	24,00	-										35,13	0,00	35,13	35,85	0,00	35,85	-	66,56	10,23	2,34			2,34
14.01.17	24,00	-										34,43	0,00	34,43	35,13	0,00	35,13	-	67,42	11,93	2,32			2,32
15.01.17	24,00	-										40,55	0,00	40,55	41,38	0,00	41,38	-	67,67	12,52	2,75			2,75
16.01.17	24,00	-										36,66	0,00	36,66	37,41	0,00	37,41	-	68,41	12,64	2,51			2,51
17.01.17	24,00	-										31,80	0,00	31,80	32,45	0,00	32,45	-	69,09	11,90	2,20			2,20
18.01.17	24,00	-										34,02	0,00	34,02	34,71	0,00	34,71	-	68,25	11,71	2,32			2,32
19.01.17	24,00	-										36,15	0,00	36,15	36,89	0,00	36,89	-	68,19	12,60	2,47			2,47
20.01.17	24,00	-										34,43	0,00	34,43	35,13	0,00	35,13	-	68,17	12,70	2,35			2,35
21.01.17	24,00	-										37,37	0,00	37,37	38,13	0,00	38,13	-	68,14	11,89	2,55			2,55
22.01.17	24,00											35,98	0,00	35,98	36,72	0,00	36,72	-	68,17	12,40	2,45	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,49	-	36,49	37,23	-	37,23	-	68,12	11,20	2,49	-	-	2,49
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1131,12	0,00	1131,12	1154,21	0,00	1154,21	0,00			77,07	0,00	0,00	77,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	72579,40	0,00	0,00	-	0,00	-	5233,29	-	
	22.01.17 06:00	73674,53	0,00	0,00	-	0,00	-	5307,90	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1154,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«14» ЯНВ 2017 г.