Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208363 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	138,75	138,75	0,00	74,80	56,48	18,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
24.12.16	24,00	-	177,69	177,69	0,00	73,69	56,19	17,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
25.12.16	24,00	-	178,93	178,93	0,00	70,46	54,28	16,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
26.12.16	24,00	-	180,11	180,11	0,00	71,31	55,03	16,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
27.12.16	24,00	-	180,16	180,16	0,00	72,78	55,99	16,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
28.12.16	24,00	-	178,59	178,59	0,00	71,58	54,65	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
29.12.16	24,00	-	177,13	177,13	0,00	70,96	54,04	16,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
30.12.16	24,00	-	177,46	177,46	0,00	69,22	53,29	15,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
31.12.16	24,00	-	176,53	176,53	0,00	69,22	53,47	15,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
01.01.17	24,00	-	175,10	175,10	0,00	68,17	52,83	15,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.01.17	24,00	-	174,04	174,04	0,00	70,69	53,89	16,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
03.01.17	24,00	-	173,76	173,76	0,00	72,98	54,23	18,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
04.01.17	24,00	-	167,88	167,88	0,00	79,54	56,54	23,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
05.01.17	24,00	-	168,63	168,63	0,00	84,72	58,55	26,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
06.01.17	24,00	-	173,33	173,33	0,00	87,70	60,56	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
07.01.17	24,00	-	173,04	173,04	0,00	86,85	59,57	27,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
08.01.17	24,00	-	179,03	179,03	0,00	86,21	60,62	25,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
09.01.17	24,00	-	180,19	180,19	0,00	85,83	62,05	23,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
10.01.17	24,00	-	176,08	176,08	0,00	81,88	60,60	21,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
11.01.17	24,00	-	176,78	176,78	0,00	78,44	58,18	20,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
12.01.17	24,00	-	177,71	177,71	0,00	82,18	60,44	21,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
13.01.17	24,00	-	175,33	175,33	0,00	82,48	60,78	21,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
14.01.17	24,00	-	177,43	177,43	0,00	82,78	61,48	21,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
15.01.17	24,00	-	179,26	179,26	0,00	82,08	61,34	20,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
16.01.17	24,00	-	179,42	179,42	0,00	84,04	62,53	21,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
17.01.17	24,00	-	179,36	179,36	0,00	83,28	61,84	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
18.01.17	24,00	-	179,13	179,13	0,00	82,48	61,42	21,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
19.01.17	24,00	-	179,03	179,03	0,00	80,91	60,80	20,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
20.01.17	24,00	-	178,66	178,66	0,00	79,54	59,90	19,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
21.01.17	24,00	-	177,70	177,70	0,00	77,86	58,68	19,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
22.01.17	24,00		178,46	178,46	0,00	79,44	59,79	19,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Среднее	24,00	-	175,64	175,64	-	78,20	58,07	20,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
Итого	744,00		5444,70	5444,70	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.12.16 06:00	5610,52	5341,12	-	-	-	-	118,18	-	-
	22.01.17 06:00	10744,98	10219,76	-	-	-	-	236,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017 г.