Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	122,79	122,79	0,00	71,25	43,06	28,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
24.12.16	24,00	-	129,76	129,76	0,00	72,22	44,28	27,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
25.12.16	24,00	-	131,10	130,88	0,22	72,32	44,61	27,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
26.12.16	24,00	-	130,63	130,63	0,00	72,34	44,66	27,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
27.12.16	24,00	-	130,01	130,01	0,00	72,28	44,49	27,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
28.12.16	24,00	-	128,37	128,37	0,00	72,27	43,85	28,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
29.12.16	24,00	-	128,73	128,73	0,00	72,16	43,71	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
30.12.16	24,00	-	129,20	129,20	0,00	72,04	44,07	27,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
31.12.16	24,00	-	129,61	129,61	0,00	72,27	44,66	27,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
01.01.17	24,00	-	131,19	131,19	0,00	72,98	45,11	27,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
02.01.17	24,00	-	131,23	131,23	0,00	76,31	46,08	30,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
03.01.17	24,00	-	133,52	133,52	0,00	81,62	47,81	33,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
04.01.17	24,00	-	136,26	136,26	0,00	87,79	49,61	38,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
05.01.17	24,00	-	135,02	135,02	0,00	91,98	50,21	41,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
06.01.17	24,00	-	134,80	134,80	0,00	92,82	50,23	42,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
07.01.17	24,00	-	133,84	133,84	0,00	92,43	49,56	42,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
08.01.17	24,00	-	136,12	136,12	0,00	93,21	51,01	42,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
09.01.17	24,00	-	139,95	139,95	0,00	93,64	53,15	40,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,68
10.01.17	24,00	-	145,74	145,74	0,00	93,73	55,05	38,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
11.01.17	24,00	-	144,12	144,12	0,00	93,17	54,75	38,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
12.01.17	24,00	-	142,07	142,07	0,00	92,14	54,09	38,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
13.01.17	24,00	-	142,06	142,06	0,00	90,82	53,71	37,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
14.01.17	24,00	-	142,46	142,46	0,00	90,97	54,22	36,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
15.01.17	24,00	-	140,99	140,99	0,00	88,80	53,21	35,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
16.01.17	24,00	-	140,66	140,66	0,00	89,07	53,12	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
17.01.17	24,00	-	140,31	140,31	0,00	89,04	52,79	36,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
18.01.17	24,00	-	140,46	140,46	0,00	88,96	52,73	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
19.01.17	24,00	-	142,34	142,34	0,00	87,03	52,54	34,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
20.01.17	24,00	-	143,26	143,26	0,00	86,73	52,53	34,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
21.01.17	24,00	-	142,99	142,99	0,00	86,47	52,23	34,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
22.01.17	24,00		142,86	142,86	-	86,74	52,43	34,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
Среднее	24,00	-	136,21	136,20	0,01	83,73	49,47	34,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69
Итого	744,00		4222,45	4222,23	0,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	145,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	27200,82	27182,62	-	-	-	-	776,63	-	-
	22.01.17 06:00	31296,00	31277,58	-	-	-	-	917,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «24» ЯНВ 2017 г.