Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9206.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	126,79	126,24	0,55	71,66	45,52	26,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
24.12.16	24,00	-	133,61	133,38	0,23	72,62	49,63	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
25.12.16	24,00	-	135,27	134,59	0,68	72,73	48,39	24,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
26.12.16	24,00	-	135,13	133,52	1,61	72,76	45,97	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
27.12.16	24,00	-	134,09	133,54	0,55	72,73	44,33	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
28.12.16	24,00	-	132,75	132,75	0,00	72,72	43,37	29,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
29.12.16	24,00	-	133,43	133,43	0,00	72,61	43,22	29,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
30.12.16	24,00	-	133,93	133,93	0,00	72,48	43,52	28,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
31.12.16	24,00	-	134,81	134,81	0,00	72,70	44,07	28,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
01.01.17	24,00	-	136,41	136,41	0,00	73,43	44,50	28,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
02.01.17	24,00	-	136,25	136,25	0,00	76,81	45,24	31,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
03.01.17	24,00	-	138,09	138,09	0,00	82,21	46,62	35,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
04.01.17	24,00	-	140,58	140,58	0,00	88,47	48,24	40,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,66
05.01.17	24,00	-	139,94	139,94	0,00	92,69	48,71	43,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,16
06.01.17	24,00	-	139,26	139,26	0,00	93,47	48,44	45,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,28
07.01.17	24,00	-	138,55	138,55	0,00	93,05	47,87	45,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,27
08.01.17	24,00	-	140,25	140,25	0,00	93,82	49,41	44,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,24
09.01.17	24,00	-	143,24	143,24	0,00	94,24	51,72	42,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,10
10.01.17	24,00	-	147,26	147,26	0,00	94,35	53,57	40,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
11.01.17	24,00	-	146,08	146,08	0,00	93,75	53,22	40,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
12.01.17	24,00	-	144,70	144,70	0,00	92,70	52,50	40,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,83
13.01.17	24,00	-	144,70	144,70	0,00	91,37	52,11	39,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
14.01.17	24,00	-	145,16	145,16	0,00	91,54	52,67	38,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
15.01.17	24,00	-	144,13	144,13	0,00	89,33	51,65	37,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
16.01.17	24,00	-	143,70	143,70	0,00	89,62	51,58	38,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,48
17.01.17	24,00	-	143,50	143,50	0,00	89,59	51,26	38,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
18.01.17	24,00	-	143,62	143,62	0,00	89,52	51,36	38,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
19.01.17	24,00	-	145,20	145,20	0,00	87,57	51,29	36,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
20.01.17	24,00	-	146,17	146,17	0,00	87,29	51,21	36,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
21.01.17	24,00	-	146,12	146,12	0,00	87,03	50,86	36,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
22.01.17	24,00		145,83	145,83	-	87,30	51,12	36,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29
Среднее	24,00	-	139,95	139,84	0,12	84,26	48,81	35,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
Итого	744,00		4338,55	4334,93	3,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	154,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	6911,17	6915,60	-	-	-	-	230,98	-	-
	22.01.17 06:00	11119,69	11120,41	-	-	-	-	381,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта