Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	108,62	108,71	-0,09	71,04	40,12	30,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
24.12.16	24,00	-	115,69	115,69	0,00	72,08	41,33	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
25.12.16	24,00	-	116,44	116,44	0,00	72,19	41,64	30,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
26.12.16	24,00	-	116,00	116,00	0,00	72,23	41,69	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
27.12.16	24,00	-	115,52	115,52	0,00	72,19	41,61	30,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
28.12.16	24,00	-	114,48	114,48	0,00	72,17	41,02	31,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
29.12.16	24,00	-	114,95	114,95	0,00	72,07	40,80	31,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
30.12.16	24,00	-	115,30	115,30	0,00	71,94	40,99	30,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
31.12.16	24,00	-	115,51	115,51	0,00	72,14	41,53	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
01.01.17	24,00	-	116,79	116,79	0,00	72,83	42,06	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
02.01.17	24,00	-	116,63	116,63	0,00	76,13	42,82	33,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.01.17	24,00	-	118,12	118,12	0,00	81,45	44,16	37,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
04.01.17	24,00	-	120,36	120,36	0,00	87,68	45,71	41,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
05.01.17	24,00	-	119,95	119,95	0,00	91,94	46,18	45,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
06.01.17	24,00	-	119,41	119,41	0,00	92,73	45,88	46,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
07.01.17	24,00	-	118,87	118,87	0,00	92,32	45,25	47,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
08.01.17	24,00	-	120,47	120,47	0,00	93,07	46,52	46,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
09.01.17	24,00	-	122,99	122,99	0,00	93,53	48,51	45,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
10.01.17	24,00	-	126,39	126,39	0,00	93,67	50,26	43,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
11.01.17	24,00	-	125,55	125,55	0,00	93,09	50,07	43,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,41
12.01.17	24,00	-	124,29	124,29	0,00	92,07	49,60	42,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
13.01.17	24,00	-	124,19	124,19	0,00	90,71	49,23	41,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
14.01.17	24,00	-	124,51	124,51	0,00	90,97	49,75	41,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
15.01.17	24,00	-	123,63	123,63	0,00	88,70	48,80	39,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
16.01.17	24,00	-	123,20	123,20	0,00	88,97	48,71	40,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
17.01.17	24,00	-	123,04	123,04	0,00	88,94	48,43	40,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
18.01.17	24,00	-	123,14	123,14	0,00	88,87	48,42	40,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
19.01.17	24,00	-	124,58	124,58	0,00	87,00	48,33	38,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
20.01.17	24,00	-	125,30	125,30	0,00	86,70	48,29	38,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
21.01.17	24,00	-	125,27	125,27	0,00	86,46	48,00	38,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
22.01.17	24,00		125,05	125,05	0,00	86,72	48,21	38,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,59
Среднее	24,00	-	120,14	120,14	0,00	83,63	45,61	38,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,31
Итого	744,00		3724,24	3724,33	-0,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	29904,57	29902,86	-	-	-	-	944,50	-	-
	22.01.17 06:00	33518,44	33516,73	-	-	-	-	1082,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«____» _____ г.