Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 139,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	142,46	125,61	16,85	76,92	46,62	30,30	7,00	5,00	3,87	16,05	-	-	16,48	-	16,48	-	76,81	-	1,23			5,11
24.12.16	24,00	-	143,56	124,93	18,63	76,07	45,95	30,12	7,00	5,00	3,83	17,82	-	-	18,26	-	18,26	-	76,00	-	1,36			5,19
25.12.16	24,00	-	146,10	125,41	20,69	76,65	46,30	30,35	7,00	5,00	3,88	19,79	-	-	20,33	-	20,33	-	76,73	-	1,52			5,40
26.12.16	24,00	-	143,83	125,57	18,26	76,14	46,21	29,93	7,00	5,00	3,82	17,49	-	-	17,93	-	17,93	-	76,18	-	1,33			5,15
27.12.16	24,00	-	142,27	124,79	17,48	76,01	45,96	30,05	7,00	5,00	3,81	16,76	-	-	17,18	-	17,18	-	76,11	-	1,28			5,08
28.12.16	24,00	-	140,11	121,68	18,43	71,10	43,41	27,69	7,00	5,00	3,46	17,79	-	-	18,19	-	18,19	-	68,73	-	1,22			4,68
29.12.16	24,00	-	140,75	122,84	17,91	76,05	44,82	31,23	7,00	5,00	3,88	17,32	-	-	17,77	-	17,77	-	76,20	-	1,32			5,20
30.12.16	24,00	-	143,90	124,33	19,57	76,50	45,74	30,76	7,00	5,00	3,86	19,07	-	-	19,55	-	19,55	-	76,59	-	1,46			5,32
31.12.16	24,00	-	147,45	123,75	23,70	76,22	46,04	30,18	7,00	5,00	3,78	23,15	-	-	23,73	-	23,73	-	76,27	-	1,77			5,54
01.01.17	24,00	-	136,72	123,11	13,61	76,96	46,20	30,76	7,00	5,00	3,81	13,24	-	-	13,60	-	13,60	-	77,20	-	1,02			4,84
02.01.17	24,00	-	138,75	123,82	14,93	79,25	46,80	32,45	7,00	5,00	4,05	14,58	-	-	15,01	-	15,01	-	79,61	-	1,16			5,21
03.01.17	24,00	-	137,67	122,49	15,18	83,17	47,33	35,84	7,00	5,00	4,42	14,85	-	-	15,28	-	15,28	-	83,37	-	1,24			5,66
04.01.17	24,00	-	133,53	119,74	13,79	87,58	47,58	40,00	7,00	5,00	4,83	13,43	-	-	13,88	-	13,88	-	87,58	-	1,18			6,00
05.01.17	24,00	-	133,69	117,94	15,75	92,48	48,16	44,32	7,00	5,00	5,28	15,30	-	-	15,87	-	15,87	-	92,55	-	1,42			6,69
06.01.17	24,00	-	134,62	117,86	16,76	93,53	48,23	45,30	7,00	5,00	5,39	16,29	-	-	16,89	-	16,89	-	93,36	-	1,52			6,92
07.01.17	24,00	-	134,70	117,82	16,88	92,95	47,43	45,52	7,00	5,00	5,42	16,35	-	-	16,96	-	16,96	-	92,85	-	1,52			6,94
08.01.17	24,00	-	136,11	118,58	17,53	93,29	48,22	45,07	7,00	5,00	5,41	16,93	-	-	17,57	-	17,57	-	93,29	-	1,58			6,99
09.01.17	24,00	-	141,13	124,79	16,34	93,92	50,87	43,05	7,00	5,00	5,44	15,76	-	-	16,35	-	16,35	-	93,92	-	1,48			6,92
10.01.17	24,00	-	143,23	126,49	16,74	94,06	52,19	41,87	7,00	5,00	5,35	16,23	-	-	16,85	-	16,85	-	94,10	-	1,53			6,88
11.01.17	24,00	-	139,64	122,89	16,75	90,25	50,53	39,72	7,00	5,00	4,95	16,21	-	-	16,79	-	16,79	-	89,61	-	1,45			6,40
12.01.17	24,00	-	140,11	123,02	17,09	88,64	49,52	39,12	7,00	5,00	4,85	16,68	-	-	17,26	-	17,26	-	88,91	-	1,49			6,34
13.01.17	24,00	-	142,62	123,86	18,76	91,89	51,22	40,67	7,00	5,00	5,10	18,19	-	-	18,86	-	18,86	-	91,61	-	1,67			6,77
14.01.17	24,00	-	137,06	125,60	11,46	91,52	51,75	39,77	7,00	5,00	5,08	10,69	-	-	11,08	-	11,08	-	91,23	-	0,98			6,06
15.01.17	24,00	-	142,92	125,35	17,57	91,00	51,79	39,21	7,00	5,00	5,00	16,72	-	-	17,33	-	17,33	-	90,92	-	1,52			6,52
16.01.17	24,00	-	142,46	123,80	18,66	90,68	51,43	39,25	7,00	5,00	5,12	15,91	-	-	16,45	-	16,45	-	90,62	-	1,44			6,56
17.01.17	24,00	-	151,83	133,26	18,57	90,31	52,59	37,72	7,00	5,00	5,37	14,92	-	-	15,45	-	15,45	-	90,31	-	1,35			6,71
18.01.17	24,00	-	143,02	126,40	16,62	88,72	50,84	37,88	7,00	5,00	4,87	15,68	-	-	16,22	-	16,22	-	89,07	-	1,40			6,27
19.01.17	24,00	-	147,75	131,85	15,90	88,59	51,94	36,65	7,00	5,00	4,93	14,96	-	-	15,46	-	15,46	-	88,20	-	1,32			6,25
20.01.17	24,00	-	139,51	124,30	15,21	86,84	49,81	37,03	7,00	5,00	4,67	14,37	-	-	14,83	-	14,83	-	87,13	-	1,26			5,93
21.01.17	24,00	-	140,47	123,83	16,64	88,09	49,95	38,14	7,00	5,00	4,81	15,80	-	-	16,34	-	16,34	-	88,13	-	1,39			6,20
22.01.17	24,00		142,58	126,66	15,92	87,84	50,57	37,27	7,00	5,00	4,80	15,04	-	-	15,54	-	15,54	-	87,82	-	1,32	-	-	6,13
Среднее	24,00	-	140,99	123,95	17,04	85,27	48,58	36,68	7,00	5,00	4,62	16,24	-	-	16,75	-	16,75	-	85,19	-	1,38	-	-	6,00
Итого	744,00		4370,55	3842,37	528,18						143,13	503,37	0,00	0,00	519,29	0,00	519,29	0,00			42,73	0,00	0,00	185,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	75959,13	64076,97	12053,69	-	12332,87	-	2362,38		-
	22.01.17 06:00	80192,55	67797,77	12542,37	-	12837,00	-	2542,54		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **185,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **519,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.