Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 49,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	138,19	132,53	5,65	76,86	55,98	20,88	8,00	3,00	2,79	5,65			7,36		7,36	-	75,23		0,43			3,22
24.12.16	24,00	*	140,46	131,85	8,61	75,96	55,27	20,69	8,00	3,00	2,76	8,61			10,36		10,36	-	74,37		0,64			3,40
25.12.16	24,00	*	140,34	132,00	8,34	76,42	55,58	20,84	8,00	3,00	2,78	8,34			10,10		10,10	-	74,85		0,62			3,40
26.12.16	24,00	*	138,19	131,93	6,26	76,01	55,29	20,72	8,00	3,00	2,76	6,26			7,94		7,94	-	74,40		0,47			3,22
27.12.16	24,00	*	138,36	127,35	11,01	75,84	55,22	20,62	8,00	3,00	2,66	11,01			12,76		12,76	-	74,30		0,82			3,48
28.12.16	24,00	*	136,26	124,06	12,20	71,64	52,29	19,35	8,00	3,00	2,44	12,20			13,78		13,78	-	69,10		0,84			3,29
29.12.16	24,00	*	135,97	128,25	7,72	75,24	53,69	21,55	8,00	3,00	2,79	7,72			9,44		9,44	-	73,58		0,57			3,36
30.12.16	24,00	*	139,18	130,76	8,42	76,36	55,21	21,15	8,00	3,00	2,79	8,42			10,19		10,19	-	74,78		0,63			3,42
31.12.16	24,00	*	143,04	130,72	12,32	76,00	55,53	20,47	8,00	3,00	2,71	12,32			14,14		14,14	-	74,47		0,92			3,63
01.01.17	24,00	*	134,78	128,87	5,91	76,64	55,35	21,29	8,00	3,00	2,77	5,91			7,60		7,60	-	75,07		0,44			3,21
02.01.17	24,00	*	135,16	130,08	5,08	78,76	56,17	22,59	8,00	3,00	2,96	5,08			6,90		6,90	-	77,06		0,39			3,35
03.01.17	24,00	*	133,66	128,20	5,47	82,66	57,41	25,25	8,00	3,00	3,26	5,47			7,54		7,54	-	80,77		0,44			3,70
04.01.17	24,00	*	130,71	125,04	5,67	86,93	58,52	28,40	8,00	3,00	3,58	5,67			8,01		8,01	-	84,79		0,48			4,06
05.01.17	24,00	*	128,78	122,71	6,07	92,02	60,04	31,98	8,00	3,00	3,96	6,07			8,76		8,76	-	89,59		0,54			4,50
06.01.17	24,00	*	130,54	122,64	7,91	93,23	60,53	32,70	8,00	3,00	4,05	7,91			10,74		10,74	-	90,71		0,72			4,77
07.01.17	24,00	*	129,90	122,69	7,21	92,67	59,94	32,73	8,00	3,00	4,05	7,21			10,01		10,01	-	90,15		0,65			4,70
08.01.17	24,00	*	130,62	123,78	6,84	92,93	61,15	31,77	8,00	3,00	3,97	6,84			9,58		9,58	-	90,51		0,62			4,59
09.01.17	24,00	*	136,66	130,47	6,19	93,46	63,94	29,52	8,00	3,00	3,89	6,19			8,91		8,91	-	91,18		0,56			4,45
10.01.17	24,00	*	137,61	132,89	4,72	93,66	65,12	28,54	8,00	3,00	3,82	4,72			7,35		7,35	-	91,46		0,43			4,25
11.01.17	24,00	*	135,62	129,82	5,80	90,38	62,58	27,80	8,00	3,00	3,64	5,80			8,28		8,28	-	88,10		0,51			4,15
12.01.17	24,00	*	134,37	129,47	4,90	87,98	60,91	27,07	8,00	3,00	3,53	4,90			7,22		7,22	-	85,98		0,42			3,95
13.01.17	24,00	*	133,55	121,88	11,67	91,53	63,24	28,28	8,00	3,00	3,49	11,67			14,28		14,28	-	89,14		1,04			4,53
14.01.17	24,00	*	121,81	112,71	9,10	91,18	63,76	27,42	8,00	3,00	3,13	9,10			11,39		11,39	-	88,57		0,81			3,94
15.01.17	24,00	*	122,78	112,76	10,02	90,58	63,27	27,31	8,00	3,00	3,12	10,02			12,32		12,32	-	87,86		0,88			4,00
16.01.17	24,00	*	120,72	112,75	7,96	90,12	62,72	27,40	8,00	3,00	3,13	7,96			10,19		10,19	-	87,19		0,69			3,82
17.01.17	24,00	*	63,54	58,68	4,86	87,99	61,59	26,40	8,00	3,00	1,64	4,86			5,99		5,99	-	69,89		0,34			1,98
18.01.17	24,00	*	107,48	99,15	8,33	87,24	59,74	27,50	8,00	3,00	2,81	8,33			10,28		10,28	-	79,24		0,66			3,47
19.01.17	24,00	*	71,19	69,05	2,14	83,80	59,13	24,67	8,00	3,00	1,74	2,14			3,24		3,24	-	69,25		0,15			1,89
20.01.17	24,00	*	133,98	126,32	7,66	85,69	60,08	25,62	8,00	3,00	3,27	7,66			9,86		9,86	-	82,89		0,63			3,91
21.01.17	24,00		120,73	112,74	8,00	86,47	59,91	26,56	8,00	3,00	3,04	8,00	-	-	10,07	-	10,07	-	81,07	-	0,65	-	-	3,69
22.01.17	24,00		120,73	112,74	8,00	86,47	59,91	26,56	8,00	3,00	3,04	8,00	-	-	10,07	-	10,07	-	81,07	-	0,65	-	-	3,69
Среднее	24,00	-	127,90	120,48	7,42	84,60	59,00	25,60	8,00	3,00	3,11	7,42	-	-	9,51	-	9,51	-	81,18	-	0,60	-	-	3,71
Итого	744,00		3964,92	3734,88	230,04						96,39	230,04	0,00	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00			18,00	0,00	0,00	115,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **294,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ЯНВ 2017 г.