Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	141,98	125,10	16,88	76,32	51,78	24,54	7,00	5,00	3,08	16,88	-	-	19,00	-	19,00	-	76,28	-	1,29			4,36
24.12.16	24,00	-	142,78	124,54	18,24	75,50	51,05	24,45	7,00	5,00	3,05	18,24	-	-	20,44	-	20,44	-	75,47	-	1,38			4,43
25.12.16	24,00	-	145,74	124,49	21,25	76,06	51,52	24,54	7,00	5,00	3,06	21,25	-	-	23,52	-	23,52	-	76,07	-	1,62			4,68
26.12.16	24,00	-	140,90	125,23	15,67	75,55	51,26	24,29	7,00	5,00	3,05	15,67	-	-	17,75	-	17,75	-	75,54	-	1,18			4,23
27.12.16	24,00	-	141,65	124,49	17,16	75,41	51,13	24,28	7,00	5,00	3,02	17,16	-	-	19,28	-	19,28	-	75,41	-	1,29			4,32
28.12.16	24,00	-	139,34	121,85	17,49	70,54	48,24	22,30	7,00	5,00	2,72	17,49	-	-	19,35	-	19,35	-	70,15	-	1,23			3,95
29.12.16	24,00	-	140,11	123,44	16,67	75,38	50,04	25,34	7,00	5,00	3,13	16,67	-	-	18,84	-	18,84	-	75,39	-	1,26			4,39
30.12.16	24,00	-	143,27	124,86	18,41	75,85	51,02	24,83	7,00	5,00	3,11	18,41	-	-	20,62	-	20,62	-	75,86	-	1,40			4,50
31.12.16	24,00	-	144,69	123,72	20,97	75,60	51,21	24,39	7,00	5,00	3,02	20,97	-	-	23,22	-	23,22	-	75,58	-	1,58			4,61
01.01.17	24,00	-	138,01	124,16	13,85	76,32	51,60	24,72	7,00	5,00	3,07	13,85	-	-	15,90	-	15,90	-	76,33	-	1,06			4,13
02.01.17	24,00	-	140,11	124,81	15,30	78,52	52,46	26,06	7,00	5,00	3,26	15,30	-	-	17,54	-	17,54	-	78,54	-	1,20			4,46
03.01.17	24,00	-	139,22	123,18	16,04	82,36	53,38	28,98	7,00	5,00	3,58	16,04	-	-	18,58	-	18,58	-	82,37	-	1,32			4,90
04.01.17	24,00	-	134,52	120,41	14,11	86,59	53,73	32,86	7,00	5,00	3,97	14,11	-	-	16,94	-	16,94	-	86,58	-	1,22			5,19
05.01.17	24,00	-	133,17	118,82	14,35	91,31	54,88	36,43	7,00	5,00	4,34	14,35	-	-	17,53	-	17,53	-	91,28	-	1,31			5,65
06.01.17	24,00	-	134,35	118,51	15,84	92,34	55,12	37,22	7,00	5,00	4,42	15,84	-	-	19,14	-	19,14	-	92,28	-	1,46			5,89
07.01.17	24,00	-	134,97	118,37	16,60	91,81	54,59	37,22	7,00	5,00	4,42	16,60	-	-	19,90	-	19,90	-	91,76	-	1,52			5,94
08.01.17	24,00	-	136,62	118,87	17,75	92,21	55,67	36,54	7,00	5,00	4,36	17,75	-	-	21,16	-	21,16	-	92,18	-	1,64			5,99
09.01.17	24,00	-	141,45	125,39	16,06	92,95	58,37	34,58	7,00	5,00	4,35	16,06	-	-	19,40	-	19,40	-	92,92	-	1,49			5,84
10.01.17	24,00	-	142,75	127,03	15,72	93,11	59,67	33,44	7,00	5,00	4,26	15,72	-	-	18,94	-	18,94	-	93,08	-	1,46			5,73
11.01.17	24,00	-	139,46	123,48	15,98	89,35	57,46	31,89	7,00	5,00	3,95	15,98	-	-	18,97	-	18,97	-	89,21	-	1,43			5,38
12.01.17	24,00	-	139,66	122,99	16,67	87,81	56,38	31,43	7,00	5,00	3,87	16,67	-	-	19,55	-	19,55	-	87,84	-	1,46			5,34
13.01.17	24,00	-	138,49	124,44	14,05	91,04	57,96	33,08	7,00	5,00	4,13	14,05	-	-	17,14	-	17,14	-	90,99	-	1,28			5,41
14.01.17	24,00	-	141,39	125,18	16,21	90,73	58,34	32,39	7,00	5,00	4,07	16,21	-	-	19,35	-	19,35	-	90,69	-	1,47			5,54
15.01.17	24,00	-	143,47	124,64	18,83	90,16	58,26	31,90	7,00	5,00	3,99	18,83	-	-	21,99	-	21,99	-	90,12	-	1,70			5,69
16.01.17	24,00	-	140,10	125,37	14,73	89,82	57,89	31,93	7,00	5,00	4,02	14,73	-	-	17,77	-	17,77	-	89,77	-	1,32			5,34
17.01.17	24,00	-	60,73	65,65	-4,92	85,23	56,43	28,80	7,00	5,00	0,00	14,73	-	-	17,77	-	17,77	-	72,24	-	1,06			1,06
18.01.17	24,00	-	129,94	114,82	15,12	87,10	54,41	32,69	7,00	5,00	3,77	15,12	-	-	17,84	-	17,84	-	86,65	-	1,31			5,08
19.01.17	24,00	-	68,20	61,06	7,14	85,80	53,71	32,09	7,00	5,00	1,99	7,14	-	-	8,57	-	8,57	-	81,80	-	0,58			2,58
20.01.17	24,00	-	137,44	120,72	16,72	85,96	54,74	31,22	7,00	5,00	3,78	16,72	-	-	19,47	-	19,47	-	85,98	-	1,44			5,21
21.01.17	24,00	-	137,50	120,39	17,11	87,20	55,78	31,42	7,00	5,00	3,79	17,11	-	-	19,95	-	19,95	-	87,18	-	1,49			5,28
22.01.17	24,00		137,47	120,56	16,92	86,58	55,26	31,32	7,00	5,00	3,78	16,92	-	-	19,71	-	19,71	-	86,58	-	1,46	-	-	5,25
Среднее	24,00	-	134,50	118,92	15,58	84,21	54,30	29,91	7,00	5,00	3,50	16,21	-	-	18,88	-	18,88	-	83,62	-	1,35	-	-	4,85
Итого	744,00		4169,48	3686,57	482,92						108,40	502,57	0,00	0,00	585,13	0,00	585,13	0,00			40,46	0,00	0,00	150,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	41288,32	20599,42	13528,14	-	13846,86	-	2080,86	-	-
	22.01.17 06:00	45319,23	24164,61	15245,97	-	15618,68	-	2226,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 150,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 585,13 куб.м;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.