Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	*	174,04	169,74	4,30	76,65	61,97	14,68	6,00	4,00	2,50	4,30			5,88		5,88	-	76,58		0,33			2,83
24.12.16	24,00	*	174,24	168,81	5,43	75,81	61,20	14,61	6,00	4,00	2,48	5,43			7,01		7,01	-	75,73		0,41			2,89
25.12.16	24,00	*	176,02	169,37	6,65	76,35	61,63	14,72	6,00	4,00	2,50	6,65			8,28		8,28	-	76,28		0,51			3,01
26.12.16	24,00	*	174,57	169,79	4,78	75,86	61,31	14,54	6,00	4,00	2,48	4,78			6,34		6,34	-	75,78		0,36			2,84
27.12.16	24,00	*	173,22	168,92	4,29	75,71	61,18	14,52	6,00	4,00	2,46	4,29			5,83		5,83	-	75,64		0,32			2,79
28.12.16	24,00	*	169,77	164,23	5,55	71,03	57,61	13,42	6,00	4,00	2,21	5,55			6,91		6,91	-	70,88		0,39			2,60
29.12.16	24,00	*	171,12	165,96	5,17	75,70	60,55	15,16	6,00	4,00	2,52	5,17			6,76		6,76	-	75,63		0,39			2,92
30.12.16	24,00	*	173,37	168,60	4,77	76,18	61,35	14,83	6,00	4,00	2,51	4,77			6,35		6,35	-	76,11		0,36			2,87
31.12.16	24,00	*	175,91	166,79	9,12	75,91	61,40	14,51	6,00	4,00	2,43	9,12			10,77		10,77	-	75,84		0,69			3,12
01.01.17	24,00	*	169,81	166,86	2,96	76,63	61,85	14,78	6,00	4,00	2,47	2,96			4,48		4,48	-	76,56		0,23			2,70
02.01.17	24,00	*	171,27	167,89	3,38	78,87	63,21	15,66	6,00	4,00	2,64	3,38			5,04		5,04	-	78,79		0,27			2,91
03.01.17	24,00	*	169,72	166,03	3,69	82,74	65,38	17,36	6,00	4,00	2,89	3,69			5,58		5,58	-	82,64		0,30			3,20
04.01.17	24,00	*	165,85	161,42	4,43	87,10	67,59	19,51	6,00	4,00	3,16	4,43			6,59		6,59	-	86,98		0,39			3,55
05.01.17	24,00	*	164,26	160,07	4,19	91,87	70,16	21,71	6,00	4,00	3,49	4,19			6,64		6,64	-	91,72		0,38			3,87
06.01.17	24,00	*	164,80	160,08	4,71	92,90	70,74	22,16	6,00	4,00	3,56	4,71			7,25		7,25	-	92,74		0,44			4,00
07.01.17	24,00	*	165,33	159,91	5,42	92,37	70,29	22,08	6,00	4,00	3,55	5,42			7,97		7,97	-	92,22		0,50			4,05
08.01.17	24,00	*	167,46	160,73	6,73	92,76	71,26	21,50	6,00	4,00	3,47	6,73			9,28		9,28	-	92,64		0,62			4,09
09.01.17	24,00	*	173,86	169,66	4,20	93,44	73,14	20,30	6,00	4,00	3,46	4,20			6,68		6,68	-	93,33		0,39			3,85
10.01.17	24,00	*	177,01	171,84	5,17	93,58	73,81	19,77	6,00	4,00	3,41	5,17			7,66		7,66	-	93,48		0,48			3,90
11.01.17	24,00	*	171,95	167,08	4,86	89,86	70,93	18,93	6,00	4,00	3,18	4,86			7,11		7,11	-	89,73		0,44			3,61
12.01.17	24,00	*	171,20	167,32	3,88	88,22	69,61	18,61	6,00	4,00	3,13	3,88			6,03		6,03	-	88,13		0,34			3,47
13.01.17	24,00	*	173,59	169,20	4,39	91,47	72,11	19,36	6,00	4,00	3,29	4,39			6,73		6,73	-	91,36		0,40			3,69
14.01.17	24,00	*	174,83	170,60	4,22	91,12	72,18	18,94	6,00	4,00	3,25	4,22			6,52		6,52	-	91,03		0,38			3,63
15.01.17	24,00	*	176,23	170,07	6,16	90,56	71,84	18,72	6,00	4,00	3,20	6,16			8,49		8,49	-	90,47		0,56			3,76
16.01.17	24,00	*	174,79	170,60	4,19	90,22	71,46	18,76	6,00	4,00	3,21	4,19			6,45		6,45	-	90,13		0,38			3,59
17.01.17	24,00	*	74,31	81,97	-7,66	87,75	68,78	18,97	6,00	4,00	0,00	4,19			6,45		6,45	-	85,70		0,36			0,36
18.01.17	24,00	*	164,52	160,54	3,98	87,43	68,32	19,10	6,00	4,00	3,08	3,98			6,07		6,07	-	87,38		0,35			3,43
19.01.17	24,00	*	84,75	81,22	3,52	86,32	68,47	17,85	6,00	4,00	1,46	3,52			4,58		4,58	-	85,59		0,30			1,76
20.01.17	24,00	*	170,59	166,16	4,44	86,32	68,54	17,78	6,00	4,00	2,97	4,44			6,47		6,47	-	86,23		0,38			3,35
21.01.17	24,00	*	170,28	165,41	4,87	87,64	69,40	18,25	6,00	4,00	3,03	4,87			6,98		6,98	-	87,54		0,43			3,46
22.01.17	24,00		170,43	165,78	4,65	86,98	68,97	18,01	6,00	4,00	3,00	4,65	-	-	6,72	-	6,72	-	86,88	-	0,40	-	-	3,40
Среднее	24,00	-	165,45	161,05	4,40	84,69	66,97	17,71	6,00	4,00	2,81	4,78	-	-	6,77	-	6,77	-	84,51	-	0,40	-	-	3,21
Итого	744,00		5129,10	4992,66	136,44						86,98	148,30	0,00	0,00	209,92	0,00	209,92	0,00			12,09	0,00	0,00	99,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	54677,88	53325,71	37008,31	0,00	37892,92	0,00	632,91	2667,77	7958,93
	22.01.17 06:00	59642,86	58159,04	40437,07	0,00	41431,20	0,00	729,74	2957,39	8679,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 99,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 209,92 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«» _____ г.

Отрегулировать температуру