Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	127,87	116,37	11,50	77,42	54,57	22,85	7,00	5,00	2,92	16,45	6,75	9,70	16,90	6,75	10,15	-	77,34	46,83	0,63			3,55
24.12.16	24,00	-	128,72	115,87	12,85	76,59	53,91	22,68	7,00	5,00	2,93	17,63	6,72	10,91	18,11	6,72	11,39	-	76,59	46,75	0,69			3,62
25.12.16	24,00	-	130,92	116,37	14,55	77,15	54,30	22,85	7,00	5,00	2,99	19,31	6,75	12,56	19,85	6,75	13,10	-	77,23	47,19	0,79			3,79
26.12.16	24,00	-	128,16	116,28	11,88	76,66	54,02	22,64	7,00	5,00	2,91	16,67	6,74	9,93	17,09	6,74	10,35	-	76,68	46,06	0,64			3,55
27.12.16	24,00	-	129,72	115,60	14,12	76,51	53,85	22,66	7,00	5,00	2,94	18,76	6,71	12,05	19,27	6,71	12,56	-	76,59	46,77	0,76			3,70
28.12.16	24,00	-	125,92	112,90	13,02	71,52	50,83	20,69	7,00	5,00	2,63	17,73	6,52	11,21	18,12	6,52	11,60	-	69,46	44,24	0,64			3,27
29.12.16	24,00	-	127,22	113,95	13,27	76,58	52,98	23,60	7,00	5,00	3,01	18,48	6,61	11,87	18,96	6,61	12,35	-	76,67	46,12	0,70			3,71
30.12.16	24,00	-	128,64	115,42	13,22	76,98	53,90	23,08	7,00	5,00	2,97	18,04	6,71	11,33	18,51	6,71	11,80	-	77,06	47,08	0,71			3,69
31.12.16	24,00	-	133,20	115,01	18,19	76,69	54,32	22,37	7,00	5,00	2,99	22,84	6,68	16,16	23,44	6,68	16,76	-	76,70	48,82	0,99			3,98
01.01.17	24,00	-	123,87	113,99	9,88	77,47	54,33	23,14	7,00	5,00	2,87	14,65	6,61	8,04	15,07	6,61	8,46	-	77,61	46,37	0,54			3,41
02.01.17	24,00	-	125,56	114,82	10,74	79,79	55,30	24,49	7,00	5,00	3,08	15,53	6,68	8,85	15,98	6,68	9,30	-	80,11	47,70	0,60			3,68
03.01.17	24,00	-	124,38	113,71	10,67	83,80	56,68	27,12	7,00	5,00	3,38	15,49	6,61	8,88	15,97	6,61	9,36	-	84,09	49,42	0,61			3,99
04.01.17	24,00	-	121,41	110,93	10,48	88,27	57,85	30,42	7,00	5,00	3,70	15,19	6,47	8,72	15,72	6,47	9,25	-	88,27	50,89	0,61			4,31
05.01.17	24,00	-	120,28	109,43	10,85	93,20	59,48	33,72	7,00	5,00	4,07	15,61	6,39	9,22	16,19	6,39	9,80	-	93,22	53,25	0,64			4,71
06.01.17	24,00	-	122,61	109,46	13,15	94,25	59,80	34,45	7,00	5,00	4,24	17,87	6,40	11,47	18,58	6,40	12,18	-	94,14	53,97	0,78			5,02
07.01.17	24,00	-	119,70	106,67	13,03	93,72	59,48	34,24	7,00	5,00	4,11	14,98	3,46	11,52	15,56	3,46	12,10	-	93,66	52,58	0,78			4,88
08.01.17	24,00	-	118,22	104,16	14,06	94,01	60,91	33,10	7,00	5,00	3,93	12,59	0,00	12,59	13,08	0,00	13,08	-	93,97	24,57	0,86			4,78
09.01.17	24,00	-	122,09	109,57	12,52	94,57	63,51	31,06	7,00	5,00	3,80	11,02	0,00	11,02	11,46	0,00	11,46	-	94,47	29,57	0,80			4,60
10.01.17	24,00	-	122,37	111,02	11,35	94,67	64,33	30,34	7,00	5,00	3,72	9,83	0,00	9,83	10,21	0,00	10,21	-	94,52	31,85	0,73			4,45
11.01.17	24,00	-	119,80	108,15	11,65	90,90	61,59	29,31	7,00	5,00	3,53	10,29	0,00	10,29	10,64	0,00	10,64	-	90,31	30,08	0,72			4,24
12.01.17	24,00	-	121,15	108,17	12,98	89,32	60,75	28,57	7,00	5,00	3,47	11,41	0,00	11,41	11,85	0,00	11,85	-	89,68	28,86	0,79			4,26
13.01.17	24,00	-	120,44	109,39	11,05	92,56	62,86	29,70	7,00	5,00	3,59	9,73	0,00	9,73	10,07	0,00	10,07	-	92,34	30,24	0,70			4,28
14.01.17	24,00	-	122,05	110,16	11,89	92,17	63,04	29,13	7,00	5,00	3,57	10,50	0,00	10,50	10,89	0,00	10,89	-	92,02	31,97	0,75			4,32
15.01.17	24,00	-	124,07	110,13	13,94	91,58	62,60	28,98	7,00	5,00	3,61	12,44	0,00	12,44	12,90	0,00	12,90	-	91,45	31,91	0,87			4,48
16.01.17	24,00	-	121,59	110,26	11,33	91,27	62,24	29,03	7,00	5,00	3,55	9,94	0,00	9,94	10,27	0,00	10,27	-	90,99	31,06	0,70			4,25
17.01.17	24,00	-	54,83	50,03	4,80	85,90	61,34	24,56	7,00	5,00	1,35	12,50	0,00	12,50	12,73	0,00	12,73	-	58,55	27,74	0,30			1,65
18.01.17	24,00	-	116,66	104,06	12,60	88,66	59,14	29,52	7,00	5,00	3,45	11,83	0,00	11,83	12,24	0,00	12,24	-	87,79	27,24	0,75			4,20
19.01.17	24,00	-	61,53	52,55	8,98	86,72	58,97	27,75	7,00	5,00	1,85	9,42	0,00	9,42	9,64	0,00	9,64	-	69,16	27,97	0,39			2,24
20.01.17	24,00	-	120,41	106,72	13,69	87,39	59,16	28,23	7,00	5,00	3,41	11,83	0,00	11,83	12,23	0,00	12,23	-	87,55	28,13	0,81			4,22
21.01.17	24,00		118,54	105,39	13,15	88,03	59,15	28,88	7,00	5,00	3,43	11,83	-	11,83	12,24	-	12,24	-	87,67	27,69	0,78	-	-	4,21
22.01.17	24,00		118,54	105,39	13,15	88,03	59,15	28,88	7,00	5,00	3,43	11,83	-	11,83	12,24	-	12,24	-	87,67	27,69	0,78	-	-	4,21
Среднее	24,00	-	119,37	107,16	12,21	85,56	58,20	27,36	7,00	5,00	3,27	14,27	3,55	10,95	14,71	3,55	11,39	-	83,99	39,05	0,70	-	-	3,97
Итого	744,00		3700,46	3321,93	378,53						101,39	442,22	102,81	339,41	456,00	102,81	353,19	0,00			21,82	0,00	0,00	123,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,19** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта