Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	87,72	75,18	12,54	77,01	45,07	31,94	7,00	5,00	2,37	13,05	-	-	13,39	-	13,39	-	76,75	-	1,00			3,37
24.12.16	24,00	-	89,20	74,71	14,49	76,19	44,51	31,68	7,00	5,00	2,34	14,90	-	-	15,30	-	15,30	-	76,03	-	1,13			3,47
25.12.16	24,00	-	91,05	74,83	16,22	76,77	45,04	31,73	7,00	5,00	2,35	16,62	-	-	17,06	-	17,06	-	76,74	-	1,28			3,62
26.12.16	24,00	-	87,94	75,18	12,76	76,25	44,83	31,42	7,00	5,00	2,32	13,34	-	-	13,68	-	13,68	-	76,15	-	1,02			3,34
27.12.16	24,00	-	86,84	74,83	12,01	76,11	44,94	31,17	7,00	5,00	2,29	12,60	-	-	12,92	-	12,92	-	76,09	-	0,96			3,25
28.12.16	24,00	-	86,45	72,96	13,49	71,25	42,24	29,01	7,00	5,00	2,10	14,00	-	-	14,32	-	14,32	-	69,65	-	0,98			3,08
29.12.16	24,00	-	88,40	73,46	14,94	76,17	43,24	32,93	7,00	5,00	2,39	15,38	-	-	15,81	-	15,81	-	76,25	-	1,17			3,56
30.12.16	24,00	-	91,47	74,29	17,18	76,63	44,13	32,50	7,00	5,00	2,38	17,65	-	-	18,13	-	18,13	-	76,63	-	1,35			3,73
31.12.16	24,00	-	95,44	73,42	22,02	76,34	44,41	31,93	7,00	5,00	2,32	22,37	-	-	22,94	-	22,94	-	76,29	-	1,71			4,03
01.01.17	24,00	-	85,14	73,91	11,23	77,09	45,08	32,01	7,00	5,00	2,32	11,85	-	-	12,17	-	12,17	-	77,21	-	0,92			3,23
02.01.17	24,00	-	86,15	74,43	11,72	79,38	45,53	33,85	7,00	5,00	2,47	12,34	-	-	12,70	-	12,70	-	79,63	-	0,98			3,45
03.01.17	24,00	-	86,56	73,45	13,11	83,33	45,81	37,52	7,00	5,00	2,71	13,65	-	-	14,09	-	14,09	-	83,61	-	1,14			3,85
04.01.17	24,00	-	84,58	71,58	13,00	87,77	46,02	41,75	7,00	5,00	2,94	13,53	-	-	13,97	-	13,97	-	88,02	-	1,19			4,14
05.01.17	24,00	-	83,20	70,60	12,60	92,60	46,55	46,05	7,00	5,00	3,21	13,09	-	-	13,58	-	13,58	-	92,56	-	1,21			4,42
06.01.17	24,00	-	83,56	70,57	12,99	93,62	46,41	47,21	7,00	5,00	3,30	13,49	-	-	13,99	-	13,99	-	93,38	-	1,26			4,56
07.01.17	24,00	-	83,29	70,60	12,69	93,08	45,85	47,23	7,00	5,00	3,30	13,15	-	-	13,65	-	13,65	-	92,88	-	1,22			4,52
08.01.17	24,00	-	86,25	70,91	15,34	93,43	46,72	46,71	7,00	5,00	3,28	15,78	-	-	16,37	-	16,37	-	93,45	-	1,47			4,75
09.01.17	24,00	-	85,78	75,06	10,72	94,02	49,41	44,61	7,00	5,00	3,32	11,15	-	-	11,58	-	11,58	-	93,96	-	1,05			4,37
10.01.17	24,00	-	81,03	69,45	11,58	94,13	50,70	43,43	7,00	5,00	2,95	12,39	-	-	12,86	-	12,86	-	94,13	-	1,17			4,11
11.01.17	24,00	-	86,95	73,83	13,12	90,26	48,98	41,28	7,00	5,00	3,03	13,50	-	-	13,98	-	13,98	-	89,05	-	1,20			4,24
12.01.17	24,00	-	86,63	74,01	12,62	88,75	47,90	40,85	7,00	5,00	2,99	13,08	-	-	13,54	-	13,54	-	88,95	-	1,16			4,15
13.01.17	24,00	-	86,01	74,69	11,32	92,01	49,53	42,48	7,00	5,00	3,15	11,65	-	-	12,08	-	12,08	-	91,81	-	1,07			4,22
14.01.17	24,00	-	88,98	74,97	14,01	91,70	49,96	41,74	7,00	5,00	3,11	14,26	-	-	14,78	-	14,78	-	91,65	-	1,31			4,42
15.01.17	24,00	-	89,62	74,86	14,76	91,11	49,97	41,14	7,00	5,00	3,06	15,06	-	-	15,58	-	15,58	-	90,93	-	1,37			4,43
16.01.17	24,00	-	86,39	75,34	11,05	90,76	49,92	40,84	7,00	5,00	3,06	11,34	-	-	11,77	-	11,77	-	90,53	-	1,03			4,09
17.01.17	24,00	-	37,75	44,69	-6,94	85,93	51,34	34,59	7,00	5,00	0,00	17,51	-	-	17,80	-	17,80	-	58,06	-	1,01			1,01
18.01.17	24,00	-	79,71	68,93	10,78	88,38	46,65	41,73	7,00	5,00	2,74	12,61	-	-	13,01	-	13,01	-	86,64	-	1,09			3,83
19.01.17	24,00	-	43,66	38,23	5,43	85,43	46,56	38,87	7,00	5,00	1,21	11,79	-	-	12,03	-	12,03	-	63,64	-	0,75			1,95
20.01.17	24,00	-	85,67	73,32	12,35	86,93	47,20	39,73	7,00	5,00	2,88	12,70	-	-	13,13	-	13,13	-	87,22	-	1,11			3,99
21.01.17	24,00	-	84,85	73,19	11,66	88,19	48,09	40,10	7,00	5,00	2,91	12,00	-	-	12,41	-	12,41	-	88,16	-	1,06			3,97
22.01.17	24,00		85,26	73,26	12,01	87,56	47,65	39,92	7,00	5,00	2,89	12,35	-	-	12,77	-	12,77	-	87,69	-	1,09	-	-	3,98
Среднее	24,00	-	83,60	71,25	12,35	85,10	46,78	38,32	7,00	5,00	2,63	13,81	-	-	14,24	-	14,24	-	83,35	-	1,14	-	-	3,78
Итого	744,00		2591,53	2208,74	382,80						81,66	428,18	0,00	0,00	441,39	0,00	441,39	0,00			35,46	0,00	0,00	117,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	54254,00	44597,26	10047,18	-	10285,01	-	1811,90	-	-
	22.01.17 06:00	56763,58	46735,47	10463,48	-	10714,14	-	1925,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **441,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
СЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.