Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00		225,06	199,78	25,28	77,53	54,28	23,25	5,00	4,00	4,66	25,28			28,61		28,61	-	77,10		1,95			6,61
24.12.16	24,00		225,54	199,00	26,54	76,66	53,45	23,21	5,00	4,00	4,64	26,54			29,85		29,85	-	76,25		2,02			6,66
25.12.16	24,00		226,78	199,72	27,06	77,15	53,65	23,51	5,00	4,00	4,71	27,06			30,44		30,44	-	76,78		2,08			6,79
26.12.16	24,00		225,44	199,65	25,79	76,70	53,47	23,23	5,00	4,00	4,66	25,79			29,09		29,09	-	76,32		1,97			6,62
27.12.16	24,00		223,73	198,47	25,26	76,50	53,43	23,07	5,00	4,00	4,60	25,26			28,51		28,51	-	76,12		1,92			6,52
28.12.16	24,00		223,18	193,86	29,32	71,91	50,60	21,31	5,00	4,00	4,17	29,32			32,27		32,27	-	70,66		2,07			6,24
29.12.16	24,00		220,96	195,15	25,81	76,16	52,11	24,05	5,00	4,00	4,71	25,81			29,11		29,11	-	75,73		1,95			6,67
30.12.16	24,00		226,07	198,33	27,73	77,09	53,40	23,68	5,00	4,00	4,72	27,73			31,13		31,13	-	76,72		2,13			6,84
31.12.16	24,00		235,40	197,63	37,77	76,69	53,61	23,09	5,00	4,00	4,59	37,77			41,34		41,34	-	76,30		2,88			7,47
01.01.17	24,00		215,59	195,63	19,96	77,42	53,90	23,52	5,00	4,00	4,62	19,96			23,11		23,11	-	77,08		1,54			6,15
02.01.17	24,00		218,70	197,28	21,42	79,59	54,70	24,89	5,00	4,00	4,93	21,42			24,86		24,86	-	79,22		1,70			6,62
03.01.17	24,00		217,72	195,04	22,69	83,58	55,82	27,76	5,00	4,00	5,43	22,69			26,60		26,60	-	83,21		1,89			7,32
04.01.17	24,00		214,25	190,24	24,01	88,04	56,86	31,17	5,00	4,00	5,95	24,01			28,45		28,45	-	87,70		2,11			8,06
05.01.17	24,00		209,89	187,17	22,72	93,17	58,24	34,93	5,00	4,00	6,56	22,72			27,71		27,71	-	92,71		2,11			8,67
06.01.17	24,00		211,18	187,11	24,06	94,32	58,44	35,88	5,00	4,00	6,74	24,06			29,26		29,26	-	93,83		2,26			9,00
07.01.17	24,00		212,45	187,08	25,38	93,77	57,66	36,11	5,00	4,00	6,78	25,38			30,61		30,61	-	93,28		2,37			9,15
08.01.17	24,00		216,06	188,57	27,49	94,01	58,29	35,71	5,00	4,00	6,76	27,49			32,81		32,81	-	93,58		2,57			9,34
09.01.17	24,00		222,12	198,49	23,63	94,56	60,68	33,88	5,00	4,00	6,75	23,63			28,87		28,87	-	94,11		2,22			8,98
10.01.17	24,00		223,28	201,83	21,45	94,73	62,45	32,28	5,00	4,00	6,54	21,45			26,51		26,51	-	94,27		2,02			8,56
11.01.17	24,00		221,32	196,77	24,54	91,23	60,56	30,67	5,00	4,00	6,06	24,54			29,26		29,26	-	90,59		2,22			8,29
12.01.17	24,00		220,56	196,44	24,12	89,10	58,56	30,54	5,00	4,00	6,02	24,12			28,68		28,68	-	88,73		2,14			8,16
13.01.17	24,00		219,95	198,38	21,57	92,54	60,67	31,87	5,00	4,00	6,35	21,57			26,40		26,40	-	92,07		1,99			8,34
14.01.17	24,00		221,83	200,13	21,70	92,26	61,15	31,11	5,00	4,00	6,25	21,70			26,48		26,48	-	91,80		1,99			8,24
15.01.17	24,00		223,91	200,07	23,83	91,68	61,36	30,33	5,00	4,00	6,09	23,83			28,57		28,57	-	91,21		2,17			8,27
16.01.17	24,00		222,36	200,16	22,20	91,29	61,21	30,08	5,00	4,00	6,05	22,20			26,83		26,83	-	90,81		2,02			8,06
17.01.17	24,00	*	104,29	115,45	-11,16	88,82	59,86	28,95	5,00	4,00	0,00	22,20			26,83		26,83	-	77,36		1,72			1,72
18.01.17	24,00	*	201,45	182,61	18,84	88,09	57,46	30,63	5,00	4,00	5,63	18,84			22,91		22,91	-	86,63		1,63			7,26
19.01.17	24,00	*	112,39	96,74	15,65	87,92	59,59	28,33	5,00	4,00	2,85	15,65			17,91		17,91	-	81,22		1,27			4,12
20.01.17	24,00		220,70	196,30	24,41	86,83	57,12	29,72	5,00	4,00	5,86	24,41			28,76		28,76	-	86,37		2,11			7,96
21.01.17	24,00		218,51	195,31	23,20	88,72	58,95	29,77	5,00	4,00	5,84	23,20			27,61		27,61	-	88,29		2,05			7,89
22.01.17	24,00		219,61	195,80	23,80	87,78	58,03	29,74	5,00	4,00	5,85	23,80	-	-	28,18	-	28,18	-	87,33	-	2,08	-	-	7,92
Среднее	24,00	-	212,91	189,81	23,10	85,67	57,08	28,59	5,00	4,00	5,33	24,18	-	-	28,31	-	28,31	-	84,62	-	2,04	-	-	7,37
Итого	744,00		6600,27	5884,19	716,08						165,36	749,44	0,00	0,00	877,54	0,00	877,54	0,00			61,06	0,00	0,00	228,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	215348,47	186431,72	68391,44	0,00	70094,81	0,00	5673,48	5028,12	-
	22.01.17 06:00	221735,94	192127,44	70541,91	0,00	72314,33	0,00	5895,22	5210,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **228,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **877,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
5 ЯНВ 2017
« » г.

Отрегулировать температуру