Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	*	110,40	92,35	18,05	77,66	49,57	28,09	7,30	3,60	2,63	18,03	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	76,45	0,00	1,38			4,01
24.12.16	24,00	*	113,35	92,77	20,58	76,72	48,97	27,75	7,30	3,60	2,61	20,54	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	75,68	0,00	1,56			4,16
25.12.16	24,00	*	114,82	92,40	22,42	77,28	49,22	28,06	7,30	3,60	2,62	22,43	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	76,37	0,00	1,71			4,34
26.12.16	24,00	*	111,90	92,39	19,52	76,82	49,01	27,81	7,30	3,60	2,60	19,53	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	75,86	0,00	1,48			4,08
27.12.16	24,00	*	112,83	91,93	20,90	76,62	48,57	28,05	7,30	3,60	2,60	20,94	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	75,79	0,00	1,59			4,19
28.12.16	24,00	*	111,74	89,62	22,11	71,88	46,19	25,69	7,30	3,60	2,39	22,10	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	68,41	0,00	1,51			3,90
29.12.16	24,00	*	110,12	90,10	20,02	76,23	47,10	29,14	7,30	3,60	2,66	19,97	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	75,15	0,00	1,50			4,16
30.12.16	24,00	*	114,01	91,48	22,53	77,01	48,47	28,54	7,30	3,60	2,64	22,51	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	76,08	0,00	1,71			4,36
31.12.16	24,00	*	117,80	91,30	26,51	76,56	48,78	27,79	7,30	3,60	2,56	26,60	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	75,62	0,00	2,01			4,58
01.01.17	24,00	*	104,94	90,21	14,72	77,43	49,01	28,42	7,30	3,60	2,60	14,60	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	76,52	0,00	1,12			3,71
02.01.17	24,00	*	106,81	91,09	15,73	79,69	49,54	30,16	7,30	3,60	2,78	15,59	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	78,88	0,00	1,23			4,01
03.01.17	24,00	*	105,74	90,12	15,63	83,74	50,39	33,35	7,30	3,60	3,04	15,55	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	82,84	0,00	1,29			4,32
04.01.17	24,00	*	105,41	87,92	17,49	88,17	50,82	37,35	7,30	3,60	3,31	17,44	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	87,27	0,00	1,52			4,84
05.01.17	24,00	*	104,80	86,46	18,34	92,00	50,27	41,73	7,30	3,60	3,67	18,23	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	90,00	0,00	1,64			5,31
06.01.17	24,00	*	106,49	86,54	19,96	91,57	48,74	42,83	7,30	3,60	3,77	19,98	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	89,09	0,00	1,78			5,55
07.01.17	24,00	*	105,17	86,55	18,62	91,02	48,21	42,81	7,30	3,60	3,77	18,58	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	-	88,57	0,00	1,65			5,41
08.01.17	24,00	*	106,95	87,29	19,66	91,31	49,46	41,85	7,30	3,60	3,70	19,71	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	89,08	0,00	1,76			5,46
09.01.17	24,00	*	109,31	91,82	17,49	91,94	52,23	39,71	7,30	3,60	3,68	17,64	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	89,79	0,00	1,59			5,27
10.01.17	24,00	*	110,72	93,38	17,34	92,23	53,92	38,31	7,30	3,60	3,61	17,56	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	90,18	0,00	1,59			5,19
11.01.17	24,00	*	110,76	91,10	19,66	88,58	51,93	36,65	7,30	3,60	3,39	19,90	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	85,67	0,00	1,71			5,09
12.01.17	24,00	*	106,76	91,01	15,75	86,50	50,30	36,20	7,30	3,60	3,32	15,91	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	84,66	0,00	1,35			4,67
13.01.17	24,00	*	108,79	91,83	16,96	90,01	52,42	37,60	7,30	3,60	3,48	17,20	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	87,87	0,00	1,51			4,99
14.01.17	24,00	*	108,56	92,58	15,98	91,29	54,68	36,61	7,30	3,60	3,39	16,24	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	90,28	0,00	1,47			4,86
15.01.17	24,00	*	112,19	92,49	19,70	91,77	55,70	36,06	7,30	3,60	3,34	20,02	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	90,54	0,00	1,81			5,16
16.01.17	24,00	*	109,71	92,54	17,16	91,42	55,37	36,04	7,30	3,60	3,35	17,43	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	90,10	0,00	1,57			4,92
17.01.17	24,00	*	53,50	54,75	-1,24	88,41	55,69	32,72	7,30	3,60	0,00	22,66	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	64,56	0,00	1,46			1,46
18.01.17	24,00	*	101,48	84,07	17,41	88,42	51,75	36,66	7,30	3,60	2,89	20,69	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	84,14	0,00	1,74			4,63
19.01.17	24,00	*	61,30	47,63	13,67	86,05	56,16	29,89	7,30	3,60	1,49	14,59	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	76,02	0,00	1,11			2,60
20.01.17	24,00	*	109,07	90,85	18,22	86,97	52,72	34,26	7,30	3,60	3,12	18,55	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	85,40	0,00	1,59			4,71
21.01.17	24,00	*	109,96	90,61	19,34	88,94	53,49	35,45	7,30	3,60	3,22	19,61	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	87,88	0,00	1,73			4,95
22.01.17	24,00		109,51	90,73	18,78	87,96	53,11	34,85	7,30	3,60	3,17	19,08	-	-	19,72	-	19,72	-	86,64	-	1,66	-	-	4,83
Среднее	24,00	-	105,97	87,93	18,03	84,91	51,03	33,88	7,30	3,60	2,95	19,01	-	-	19,59	-	19,59	-	82,30	-	1,56	-	-	4,51
Итого	744,00		3284,92	2725,92	559,00						91,39	589,41	0,00	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00			48,32	0,00	0,00	139,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	65798,10	52478,45	14108,40	0,00	14440,76	0,00	2042,38	1006,49	-
	22.01.17 06:00	68977,44	55117,15	14679,20	0,00	15028,86	0,00	2177,84	1053,23	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **607,31** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта