Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,3
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	*	97,70	80,82	16,88	77,37	46,17	31,20	7,30	3,80	2,50	17,35	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	76,75	0,00	1,33			3,84
24.12.16	24,00	*	101,05	82,05	19,00	76,34	45,89	30,46	7,30	3,80	2,45	19,85	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	75,87	0,00	1,51			3,96
25.12.16	24,00	*	101,31	81,22	20,09	77,00	46,10	30,90	7,30	3,80	2,45	21,07	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	76,68	0,00	1,62			4,07
26.12.16	24,00	*	101,13	81,35	19,77	76,55	46,01	30,54	7,30	3,80	2,42	20,87	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	76,18	0,00	1,59			4,01
27.12.16	24,00	*	99,94	81,04	18,90	76,34	45,77	30,57	7,30	3,80	2,41	19,92	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	76,00	0,00	1,52			3,93
28.12.16	24,00	*	98,43	78,73	19,70	71,67	43,52	28,15	7,30	3,80	2,20	20,70	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	69,00	0,00	1,43			3,63
29.12.16	24,00	*	99,80	79,03	20,78	75,96	44,47	31,49	7,30	3,80	2,43	21,71	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	75,62	0,00	1,64			4,08
30.12.16	24,00	*	100,75	80,23	20,52	76,92	45,72	31,19	7,30	3,80	2,45	21,38	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	76,62	0,00	1,64			4,09
31.12.16	24,00	*	105,01	80,01	25,00	76,53	46,04	30,48	7,30	3,80	2,38	26,03	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	-	76,19	0,00	1,98			4,36
01.01.17	24,00	*	95,16	79,11	16,05	77,25	45,93	31,32	7,30	3,80	2,44	16,69	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	76,97	0,00	1,29			3,73
02.01.17	24,00	*	94,16	79,84	14,32	79,40	46,52	32,88	7,30	3,80	2,59	14,95	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	79,18	0,00	1,18			3,77
03.01.17	24,00	*	94,70	78,94	15,77	83,34	47,14	36,20	7,30	3,80	2,81	16,49	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	83,00	0,00	1,37			4,18
04.01.17	24,00	*	93,93	77,10	16,83	87,73	47,39	40,35	7,30	3,80	3,05	17,62	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	87,53	0,00	1,54			4,60
05.01.17	24,00	*	91,54	75,82	15,72	92,82	48,04	44,77	7,30	3,80	3,34	16,49	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	-	92,28	0,00	1,52			4,87
06.01.17	24,00	*	93,09	75,90	17,18	93,98	48,18	45,80	7,30	3,80	3,41	18,10	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	93,23	0,00	1,69			5,10
07.01.17	24,00	*	94,03	75,93	18,10	93,46	47,72	45,74	7,30	3,80	3,40	19,08	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	92,80	0,00	1,77			5,18
08.01.17	24,00	*	94,25	76,48	17,77	93,75	48,92	44,83	7,30	3,80	3,36	18,72	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	93,27	0,00	1,75			5,11
09.01.17	24,00	*	97,05	80,23	16,82	94,31	51,68	42,63	7,30	3,80	3,36	17,64	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	93,76	0,00	1,66			5,02
10.01.17	24,00	*	99,02	81,58	17,45	94,49	53,00	41,49	7,30	3,80	3,32	18,35	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	94,01	0,00	1,73			5,05
11.01.17	24,00	*	94,30	79,54	14,76	90,97	51,15	39,82	7,30	3,80	3,14	15,41	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	89,63	0,00	1,38			4,52
12.01.17	24,00	*	95,71	79,44	16,27	88,92	49,91	39,01	7,30	3,80	3,04	17,01	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	88,75	0,00	1,51			4,56
13.01.17	24,00	*	96,46	80,18	16,28	92,28	51,66	40,62	7,30	3,80	3,21	17,05	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	91,63	0,00	1,56			4,77
14.01.17	24,00	*	95,93	80,83	15,09	92,05	52,23	39,82	7,30	3,80	3,18	15,77	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	91,36	0,00	1,44			4,62
15.01.17	24,00	*	98,11	80,88	17,23	91,53	51,74	39,78	7,30	3,80	3,17	18,01	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	90,90	0,00	1,64			4,81
16.01.17	24,00	*	98,70	80,84	17,87	91,14	51,32	39,82	7,30	3,80	3,17	18,59	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	90,50	0,00	1,68			4,86
17.01.17	24,00	*	46,37	51,27	-4,90	87,75	52,59	35,16	7,30	3,80	0,00	19,59	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	65,55	0,00	1,28			1,28
18.01.17	24,00	*	88,93	74,34	14,60	87,87	47,72	40,16	7,30	3,80	2,72	18,50	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	84,37	0,00	1,56			4,28
19.01.17	24,00	*	54,62	42,11	12,52	85,44	52,48	32,96	7,30	3,80	1,41	13,77	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	76,52	0,00	1,05			2,46
20.01.17	24,00	*	96,63	79,44	17,19	86,61	48,40	38,21	7,30	3,80	2,96	18,26	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	86,07	0,00	1,57			4,54
21.01.17	24,00	*	96,63	79,03	17,59	88,56	49,18	39,38	7,30	3,80	3,05	18,54	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	88,08	0,00	1,63			4,68
22.01.17	24,00		96,63	79,24	17,39	87,58	48,79	38,80	7,30	3,80	3,00	18,40	-	-	19,02	-	19,02	-	87,08	-	1,60	-	-	4,61
Среднее	24,00	-	93,91	77,18	16,73	85,35	48,43	36,92	7,30	3,80	2,74	18,45	-	-	19,03	-	19,03	-	83,72	-	1,54	-	-	4,28
Итого	744,00		2911,08	2392,54	518,54						84,84	571,89	0,00	0,00	589,81	0,00	589,81	0,00			47,69	0,00	0,00	132,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	65809,30	54340,96	12883,44	0,00	13190,52	0,00	1892,79	925,35	-
	22.01.17 06:00	68627,54	56657,24	13437,93	0,00	13762,36	0,00	2021,18	971,55	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **589,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру
ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.