Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	*	91,74	74,49	17,26	77,05	44,20	32,85	6,40	3,20	2,41	18,06	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	76,26	0,00	1,38			3,78
24.12.16	24,00	*	94,15	75,92	18,23	75,51	43,79	31,72	6,40	3,20	2,37	19,03	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	74,83	0,00	1,42			3,79
25.12.16	24,00	*	94,21	74,27	19,94	76,52	43,77	32,75	6,40	3,20	2,39	20,79	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	75,89	0,00	1,58			3,97
26.12.16	24,00	*	90,95	74,60	16,35	76,15	43,77	32,38	6,40	3,20	2,40	16,78	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	75,60	0,00	1,27			3,67
27.12.16	24,00	*	91,44	74,20	17,24	75,90	43,55	32,35	6,40	3,20	2,38	17,73	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	75,33	0,00	1,34			3,72
28.12.16	24,00	*	89,81	71,44	18,37	71,69	41,77	29,92	6,40	3,20	2,20	18,88	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	66,83	0,00	1,26			3,46
29.12.16	24,00	*	92,16	71,90	20,26	74,92	41,63	33,29	6,40	3,20	2,38	20,84	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	73,78	0,00	1,54			3,92
30.12.16	24,00	*	93,17	73,15	20,01	76,54	43,23	33,31	6,40	3,20	2,40	20,78	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	75,88	0,00	1,58			3,98
31.12.16	24,00	*	99,48	71,16	28,32	76,10	43,60	32,50	6,40	3,20	2,29	29,49	0,00	0,00	30,22	0,00	30,22	-	73,96	0,00	2,18			4,48
01.01.17	24,00	*	87,32	72,39	14,92	76,73	43,71	33,02	6,40	3,20	2,39	15,16	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	76,04	0,00	1,15			3,54
02.01.17	24,00	*	89,35	72,87	16,48	78,84	43,95	34,89	6,40	3,20	2,54	16,74	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	-	77,99	0,00	1,31			3,85
03.01.17	24,00	*	88,93	72,29	16,64	82,67	44,36	38,30	6,40	3,20	2,76	16,94	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	82,03	0,00	1,39			4,15
04.01.17	24,00	*	87,86	70,41	17,45	86,96	43,96	43,00	6,40	3,20	3,02	17,76	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	86,15	0,00	1,53			4,55
05.01.17	24,00	*	87,52	69,03	18,49	92,23	44,17	48,06	6,40	3,20	3,31	18,86	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	91,24	0,00	1,72			5,03
06.01.17	24,00	*	86,26	69,17	17,10	93,48	44,34	49,14	6,40	3,20	3,41	17,34	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	92,26	0,00	1,60			5,01
07.01.17	24,00	*	85,46	69,12	16,34	92,95	43,84	49,11	6,40	3,20	3,41	16,47	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	-	91,81	0,00	1,51			4,92
08.01.17	24,00	*	87,48	69,58	17,90	93,20	44,98	48,22	6,40	3,20	3,35	18,29	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	92,16	0,00	1,69			5,03
09.01.17	24,00	*	88,91	73,40	15,50	93,75	47,88	45,87	6,40	3,20	3,37	15,68	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	92,99	0,00	1,46			4,83
10.01.17	24,00	*	92,04	74,69	17,35	94,03	49,64	44,39	6,40	3,20	3,31	17,64	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	93,37	0,00	1,65			4,96
11.01.17	24,00	*	90,42	72,91	17,52	90,82	48,46	42,36	6,40	3,20	3,10	17,86	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	88,99	0,00	1,59			4,69
12.01.17	24,00	*	90,59	72,49	18,11	88,27	46,78	41,49	6,40	3,20	3,00	18,43	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	-	87,63	0,00	1,62			4,62
13.01.17	24,00	*	89,95	73,44	16,50	91,75	48,36	43,39	6,40	3,20	3,19	16,70	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	90,92	0,00	1,52			4,71
14.01.17	24,00	*	90,55	74,17	16,38	91,64	48,92	42,72	6,40	3,20	3,17	16,62	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	90,91	0,00	1,51			4,68
15.01.17	24,00	*	90,72	74,15	16,57	91,06	48,72	42,34	6,40	3,20	3,14	16,81	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	90,26	0,00	1,52			4,66
16.01.17	24,00	*	89,96	74,22	15,74	90,66	48,47	42,19	6,40	3,20	3,14	15,91	0,00	0,00	16,48	0,00	16,48	-	89,89	0,00	1,43			4,57
17.01.17	24,00	*	46,63	51,13	-4,50	88,21	50,18	38,03	6,40	3,20	0,00	20,21	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	67,42	0,00	1,36			1,36
18.01.17	24,00	*	78,57	67,43	11,14	87,05	45,23	41,82	6,40	3,20	2,26	18,99	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	80,81	0,00	1,53			3,80
19.01.17	24,00	*	48,36	43,39	4,97	88,78	48,04	40,74	6,40	3,20	1,08	15,87	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	71,30	0,00	1,13			2,21
20.01.17	24,00	*	84,32	69,19	15,13	85,86	46,52	39,34	6,40	3,20	2,59	17,98	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	79,84	0,00	1,44			4,03
21.01.17	24,00	*	91,55	72,60	18,95	88,08	46,81	41,27	6,40	3,20	2,94	19,75	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	87,61	0,00	1,73			4,68
22.01.17	24,00		87,94	70,90	17,04	86,97	46,67	40,31	6,40	3,20	2,77	18,86	-	-	19,46	-	19,46	-	83,72	-	1,58	-	-	4,35
Среднее	24,00	-	87,03	70,65	16,38	84,98	45,59	39,39	6,40	3,20	2,66	18,30	-	-	18,86	-	18,86	-	82,38	-	1,50	-	-	4,16
Итого	744,00		2697,79	2190,09	507,70						82,46	567,25	0,00	0,00	584,54	0,00	584,54	0,00			46,53	0,00	0,00	128,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 06:00	64392,61	51324,93	14468,85	0,00	14802,23	0,00	2133,95	1019,09	-
	22.01.17 06:00	67004,09	53446,79	15016,09	0,00	15366,15	0,00	2259,01	1063,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **584,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ
«____» _____ г.
печать энергосбыта