

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215576  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =  
Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн. тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр. цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, Gот.= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс.= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,07	9,61	221,260	-	-	42,74	5,57	220,150	-	18,33	1,110	0,00	0,00	0,00	4,112
24.12.16	24	-	61,32	9,62	218,760	-	-	42,59	5,63	217,620	-	18,73	1,140	0,00	0,00	0,00	4,159
25.12.16	24	-	62,02	9,60	226,200	-	-	43,37	5,43	225,060	-	18,65	1,140	0,00	0,00	0,00	4,279
26.12.16	24	-	64,37	9,61	223,800	-	-	44,49	5,50	222,620	-	19,88	1,180	0,00	0,00	0,00	4,514
27.12.16	24	-	62,90	9,60	225,810	-	-	43,89	5,44	224,650	-	19,01	1,160	0,00	0,00	0,00	4,355
28.12.16	24	-	62,45	9,61	226,520	-	-	43,33	5,43	225,370	-	19,12	1,150	0,00	0,00	0,00	4,390
29.12.16	24	-	63,91	9,62	222,370	-	-	43,69	5,54	221,200	-	20,22	1,170	0,00	0,00	0,00	4,558
30.12.16	24	-	61,34	9,61	227,970	-	-	43,14	5,39	226,900	-	18,20	1,070	0,00	0,00	0,00	4,208
31.12.16	24	-	58,85	9,60	226,950	-	-	41,92	5,41	225,910	-	16,93	1,040	0,00	0,00	0,00	3,896
01.01.17	24	-	65,71	9,59	227,330	-	-	45,78	5,41	226,250	-	19,93	1,080	0,00	0,00	0,00	4,593
02.01.17	24	-	64,04	9,62	222,620	-	-	44,18	5,54	221,470	-	19,86	1,150	0,00	0,00	0,00	4,487
03.01.17	24	-	68,25	9,62	215,860	-	-	45,19	5,71	214,690	-	23,06	1,170	0,00	0,00	0,00	5,038
04.01.17	24	-	66,24	9,63	217,610	-	-	43,26	5,68	216,390	-	22,98	1,220	0,00	0,00	0,00	5,063
05.01.17	24	-	75,14	9,62	220,800	-	-	46,69	5,60	219,420	-	28,45	1,380	0,00	0,00	0,00	6,359
06.01.17	24	-	80,12	9,63	217,480	-	-	48,54	5,69	215,960	-	31,58	1,520	0,00	0,00	0,00	6,957
07.01.17	24	-	79,78	9,66	208,380	-	-	47,30	5,93	206,950	-	32,48	1,430	0,00	0,00	0,00	6,849
08.01.17	24	-	84,12	9,65	210,210	-	-	50,10	5,87	208,770	-	34,02	1,440	0,00	0,00	0,00	7,241
09.01.17	24	-	80,78	9,62	218,580	-	-	50,55	5,63	217,180	-	30,23	1,400	0,00	0,00	0,00	6,691
10.01.17	24	-	72,85	9,59	224,470	-	-	48,06	5,47	223,140	-	24,79	1,330	0,00	0,00	0,00	5,641
11.01.17	24	-	66,89	9,59	223,760	-	-	44,80	5,48	222,500	-	22,09	1,260	0,00	0,00	0,00	5,010
12.01.17	24	-	71,63	9,62	220,110	-	-	46,80	5,61	218,760	-	24,83	1,350	0,00	0,00	0,00	5,539
13.01.17	24	-	71,85	9,60	223,170	-	-	47,28	5,51	221,850	-	24,57	1,320	0,00	0,00	0,00	5,558
14.01.17	24	-	69,83	9,59	225,390	-	-	46,94	5,44	224,120	-	22,89	1,270	0,00	0,00	0,00	5,231
15.01.17	24	-	69,09	9,59	224,930	-	-	46,58	5,47	223,670	-	22,51	1,260	0,00	0,00	0,00	5,135
16.01.17	24	-	69,57	9,59	224,220	-	-	46,69	5,49	222,910	-	22,88	1,310	0,00	0,00	0,00	5,204
17.01.17	24	-	70,50	9,59	222,090	-	-	46,78	5,54	220,800	-	23,72	1,290	0,00	0,00	0,00	5,340
18.01.17	24	-	72,68	9,58	224,290	-	-	47,97	5,48	223,000	-	24,71	1,290	0,00	0,00	0,00	5,615
19.01.17	24	-	68,59	9,58	225,820	-	-	46,54	5,44	224,490	-	22,05	1,330	0,00	0,00	0,00	5,055
20.01.17	24	-	68,64	9,58	225,320	-	-	46,45	5,45	224,090	-	22,19	1,230	0,00	0,00	0,00	5,069
21.01.17	24	-	71,95	9,59	223,200	-	-	47,93	5,52	221,900	-	24,02	1,300	0,00	0,00	0,00	5,438
22.01.17	24	-	69,39	9,59	225,110	-	-	46,91	5,47	223,770	-	22,48	1,340	0,00	0,00	0,00	5,135
Среднее	24,00	-	68,90	9,61	222,271	-	-	45,82	5,54	221,018	-	23,08	1,253	-	-	-	5,184
Итого	744,0	-	-	-	6890,390	0,000	-	-	5,54	6851,560	0,000	-	38,830	0,00	0,00	0,00	160,72

Ориентировочно до конца месяца(+)

2018,636

Корректировка за прошлый месяц (-)

2040,866

**Итого за январь 2017 :**

6868,160

2006,949

2030,143

6828,366

11,687

10,723

39,794

47,39

43,54

164,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 06:00	102612,040	-	96741,150	-	0,000	0,000	2243,311	
23.01.17 06:00	109513,140	-	103603,320	-	0,000	0,000	2404,484	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

164,57 Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата **30.01.2017**