

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215577  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =  
Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,90	9,00	319,800	-	-	50,46	5,80	319,800	-	11,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,669
24.12.16	24	-	64,24	9,00	316,050	-	-	52,00	5,80	316,050	-	12,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,879
25.12.16	24	-	62,75	9,00	319,150	-	-	51,19	5,80	319,150	-	11,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,697
26.12.16	24	-	62,32	9,00	320,540	-	-	50,78	5,80	320,540	-	11,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,709
27.12.16	24	-	63,76	9,00	314,520	-	-	51,44	5,80	314,520	-	12,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,883
28.12.16	24	-	61,18	9,00	322,160	-	-	50,17	5,80	322,160	-	11,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,555
29.12.16	24	-	58,81	9,00	320,760	-	-	48,56	5,80	320,760	-	10,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,296
30.12.16	24	-	65,55	9,00	320,690	-	-	53,43	5,80	320,690	-	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,894
31.12.16	24	-	63,93	9,00	314,770	-	-	51,93	5,80	314,770	-	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,787
01.01.17	24	-	68,05	9,00	306,570	-	-	54,04	5,80	306,570	-	14,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,305
02.01.17	24	-	66,11	9,00	310,620	-	-	52,11	5,80	310,620	-	14,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,359
03.01.17	24	-	74,98	9,00	314,560	-	-	57,49	5,80	314,560	-	17,49	0,000	0,00	0,00	0,00	5,514
04.01.17	24	-	79,91	9,00	309,080	-	-	60,30	5,80	309,080	-	19,61	0,000	0,00	0,00	0,00	6,078
05.01.17	24	-	79,59	9,00	296,570	-	-	59,32	5,80	296,570	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	6,027
06.01.17	24	-	83,95	9,00	297,640	-	-	62,54	5,80	297,640	-	21,41	0,000	0,00	0,00	0,00	6,397
07.01.17	24	-	80,59	9,00	308,730	-	-	61,78	5,80	308,730	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	5,821
08.01.17	24	-	72,64	9,00	317,180	-	-	57,47	5,80	317,180	-	15,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,822
09.01.17	24	-	66,78	9,00	317,430	-	-	53,29	5,80	317,430	-	13,49	0,000	0,00	0,00	0,00	4,290
10.01.17	24	-	71,48	9,00	311,620	-	-	56,21	5,80	311,620	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,771
11.01.17	24	-	71,72	9,00	315,640	-	-	56,63	5,80	315,640	-	15,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,770
12.01.17	24	-	69,67	9,00	318,580	-	-	55,66	5,80	318,580	-	14,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,476
13.01.17	24	-	68,94	9,00	318,020	-	-	55,23	5,80	318,020	-	13,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,366
14.01.17	24	-	69,44	9,00	317,100	-	-	55,48	5,80	317,100	-	13,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,436
15.01.17	24	-	70,36	9,00	314,160	-	-	55,82	5,80	314,160	-	14,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,577
16.01.17	24	-	72,53	9,00	316,740	-	-	57,34	5,80	316,740	-	15,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,820
17.01.17	24	-	68,41	9,00	322,270	-	-	55,08	5,80	322,270	-	13,33	0,000	0,00	0,00	0,00	4,304
18.01.17	24	-	68,54	9,00	318,160	-	-	54,99	5,80	318,160	-	13,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,323
19.01.17	24	-	71,77	9,00	315,000	-	-	57,14	5,80	315,000	-	14,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,619
20.01.17	24	-	69,27	9,00	317,500	-	-	55,52	5,80	317,500	-	13,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,375
21.01.17	24	-	67,09	9,00	308,340	-	-	54,19	5,80	308,340	-	12,90	5,300	0,00	0,00	0,00	4,280
22.01.17	24	-	69,38	9,00	313,613	-	-	55,62	5,80	313,613	-	13,76	1,767	-	-	-	4,425
Среднее	24,00	-	69,21	9,00	314,631	-	-	54,94	5,80	314,403	-	14,27	0,228	-	-	-	4,501
Итого	744,0	-	-	-	9753,563	0,000	-	-	-	9746,497	0,000	-	7,067	0,00	0,00	0,00	139,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

2843,516

Корректировка за прошлый месяц (-)

2870,104

**Итого за январь 2017 :**

9726,975

2834,430

2870,091

9710,835

9,086

0,015

16,137

40,04

34,32

145,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 06:00	56018,730	-	55700,280	-	0,000	0,000	645,613	
23.01.17 06:00	65788,000	-	65469,550	-	0,000	0,000	783,897	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

145,25 Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата 30.01.2017