Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215583

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Тхв =
Подающий тр.					Преобр. давления
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.16	24	-	65,54	9,26	197,470	-	-	42,97	6,43	196,120	-	22,57	1,350	-	-	-	4,519
24.12.16	24	-	64,18	9,28	196,940	-	-	42,22	6,45	195,710	-	21,96	1,230	-	-	-	4,378
25.12.16	24	-	64,04	9,27	196,890	-	-	42,20	6,46	195,780	-	21,84	1,110	-	-	-	4,352
26.12.16	24	-	64,82	9,28	197,020	-	-	42,59	6,45	195,800	-	22,23	1,220	-	-	-	4,435
27.12.16	24	-	65,39	9,29	196,990	-	-	42,83	6,45	196,040	-	22,56	0,950	-	-	-	4,491
28.12.16	24	-	52,06	9,32	195,890	-	-	35,78	6,44	194,990	-	16,28	0,900	-	-	-	3,209
29.12.16	24	-	66,59	9,28	195,480	-	-	42,34	6,46	195,070	-	24,25	0,410	-	-	-	4,761
30.12.16	24	-	65,80	9,24	195,710	-	-	42,20	6,45	195,130	-	23,60	0,580	-	-	-	4,650
31.12.16	24	-	63,26	9,23	195,930	-	-	37,59	6,43	195,750	-	25,67	0,180	-	-	-	5,036
01.01.17	24	-	64,26	9,23	195,700	-	-	37,21	6,44	195,580	-	27,05	0,120	-	-	-	5,300
02.01.17	24	-	65,14	9,29	195,030	-	-	37,09	6,48	194,860	-	28,05	0,170	-	-	-	5,477
03.01.17	24	-	68,17	9,29	194,630	-	-	37,65	6,49	194,510	-	30,52	0,120	-	-	-	5,946
04.01.17	24	-	69,08	9,33	194,580	-	-	37,75	6,50	194,490	-	31,33	0,090	-	-	-	6,102
05.01.17	24	-	74,44	9,34	193,450	-	-	41,09	6,53	193,140	-	33,35	0,310	-	-	-	6,468
06.01.17	24	-	76,87	9,34	192,670	-	-	43,78	6,55	192,270	-	33,09	0,400	-	-	-	6,400
07.01.17	24	-	78,19	9,34	193,230	-	-	44,05	6,53	192,640	-	34,14	0,590	-	-	-	6,630
08.01.17	24	-	80,29	9,30	193,290	-	-	42,90	6,51	192,850	-	37,39	0,440	-	-	-	7,253
09.01.17	24	-	81,83	9,24	193,900	-	-	41,10	6,47	193,770	-	40,73	0,130	-	-	-	7,912
10.01.17	24	-	76,80	9,22	193,370	-	-	40,35	6,49	193,240	-	36,45	0,130	-	-	-	7,057
11.01.17	24	-	72,76	9,25	192,610	-	-	38,74	6,52	192,490	-	34,02	0,120	-	-	-	6,559
12.01.17	24	-	73,03	9,23	192,700	-	-	38,59	6,52	192,610	-	34,44	0,090	-	-	-	6,644
13.01.17	24	-	71,60	9,24	192,940	-	-	38,11	6,51	192,850	-	33,49	0,090	-	-	-	6,468
14.01.17	24	-	72,59	9,24	193,290	-	-	38,82	6,51	193,130	-	33,77	0,160	-	-	-	6,536
15.01.17	24	-	74,52	9,27	193,810	-	-	39,92	6,50	193,730	-	34,60	0,080	-	-	-	6,712
16.01.17	24	-	74,31	9,27	194,510	-	-	39,27	6,50	194,490	-	35,04	0,020	-	-	-	6,821
17.01.17	24	-	73,56	9,28	194,760	-	-	38,95	6,49	194,750	-	34,61	0,010	-	-	-	6,741
18.01.17	24	-	73,55	9,26	194,930	-	-	38,31	6,47	194,930	-	35,24	0,000	-	-	-	6,869
19.01.17	24	-	70,30	9,26	195,440	-	-	37,18	6,46	195,440	-	33,12	0,000	-	-	-	6,473
20.01.17	24	-	71,40	9,29	195,180	-	-	37,10	6,48	195,180	-	34,30	0,000	-	-	-	6,696
21.01.17	24	-	75,16	9,30	194,750	-	-	39,75	6,50	194,740	-	35,41	0,010	-	-	-	6,900
22.01.17	24	-	73,56	9,29	194,830	-	-	39,55	6,49	194,830	-	34,01	0,000	-	-	-	6,629
Среднее	24,00	-	70,42	9,28	194,772	-	-	39,93	6,48	194,416	-	30,49	0,355	-	-	-	5,949
Итого	744,0				6037,920	0,000				6026,910	0,000		11,010	0,00	0,00	0,00	184,42

Ориентировочно до конца месяца(+)	1754,229	1754,177			
Корректировка за прошлый месяц (-)	1776,420	1759,461	0,051		60,59
Итого за январь 2017 :	6015,729	6021,626	16,959		45,12
			-5,897		199,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 06:00	106623,560	-	107086,860	-	-	-	2102,808	
23.01.17 06:00	112669,050	-	113121,640	-	-	-	2287,875	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 199,90 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

...ия по сбыту тепловой энергии
...филиале «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 30.01.2017