

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1 =$ $P2 =$ $P3 =$ $P4 =$ $T1 =$ $T2 =$ $T3 =$ $T4 =$ $T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	60,93	8,70	167,382	-	-	39,32	6,80	165,816	-	21,61	1,566	0,00	0,00	0,00	3,686
24.12.16	24	-	61,02	8,70	165,495	-	-	39,07	6,80	163,937	-	21,95	1,558	0,00	0,00	0,00	3,700
25.12.16	24	-	61,75	8,70	170,495	-	-	39,80	6,80	168,932	-	21,95	1,563	0,00	0,00	0,00	3,812
26.12.16	24	-	64,18	8,70	168,643	-	-	40,91	6,80	166,568	-	23,27	2,075	0,00	0,00	0,00	4,017
27.12.16	24	-	62,80	8,70	170,274	-	-	40,35	6,80	168,502	-	22,45	1,773	0,00	0,00	0,00	3,902
28.12.16	24	-	62,22	8,70	170,952	-	-	39,71	6,80	169,178	-	22,51	1,775	0,00	0,00	0,00	3,925
29.12.16	24	-	63,75	8,70	168,008	-	-	39,90	6,80	166,324	-	23,85	1,684	0,00	0,00	0,00	4,082
30.12.16	24	-	61,28	8,70	171,717	-	-	39,58	6,80	169,979	-	21,70	1,738	0,00	0,00	0,00	3,803
31.12.16	24	-	58,29	8,70	171,386	-	-	38,56	6,80	169,617	-	19,74	1,769	0,00	0,00	0,00	3,458
01.01.17	24	-	65,55	8,70	170,988	-	-	41,83	6,80	169,334	-	23,72	1,654	0,00	0,00	0,00	4,133
02.01.17	24	-	63,71	8,70	168,515	-	-	40,36	6,80	166,846	-	23,35	1,669	0,00	0,00	0,00	4,009
03.01.17	24	-	68,05	8,70	163,917	-	-	41,12	6,80	162,351	-	26,93	1,566	0,00	0,00	0,00	4,487
04.01.17	24	-	65,73	8,70	163,910	-	-	38,70	6,80	162,345	-	27,03	1,565	0,00	0,00	0,00	4,499
05.01.17	24	-	74,58	8,70	163,337	-	-	40,98	6,80	161,961	-	33,60	1,376	0,00	0,00	0,00	5,554
06.01.17	24	-	79,78	8,70	160,554	-	-	42,51	6,80	159,308	-	37,27	1,246	0,00	0,00	0,00	6,049
07.01.17	24	-	79,33	8,70	154,461	-	-	41,10	6,80	153,256	-	38,22	1,205	0,00	0,00	0,00	5,964
08.01.17	24	-	83,69	8,70	154,687	-	-	43,65	6,80	153,595	-	40,05	1,092	0,00	0,00	0,00	6,255
09.01.17	24	-	80,81	8,70	159,173	-	-	44,73	6,80	157,998	-	36,08	1,175	0,00	0,00	0,00	5,807
10.01.17	24	-	73,06	8,70	163,390	-	-	43,16	6,80	162,025	-	29,90	1,366	0,00	0,00	0,00	4,954
11.01.17	24	-	66,50	8,70	164,247	-	-	40,30	6,80	162,778	-	26,20	1,468	0,00	0,00	0,00	4,371
12.01.17	24	-	71,42	8,70	161,499	-	-	41,83	6,80	160,147	-	29,59	1,352	0,00	0,00	0,00	4,845
13.01.17	24	-	71,56	8,70	163,097	-	-	42,22	6,80	161,724	-	29,34	1,373	0,00	0,00	0,00	4,852
14.01.17	24	-	69,66	8,70	164,405	-	-	41,99	6,80	162,996	-	27,67	1,409	0,00	0,00	0,00	4,618
15.01.17	24	-	68,91	8,70	164,347	-	-	41,88	6,80	162,916	-	27,02	1,431	0,00	0,00	0,00	4,510
16.01.17	24	-	69,29	8,70	163,969	-	-	41,99	6,80	162,560	-	27,30	1,408	0,00	0,00	0,00	4,543
17.01.17	24	-	70,24	8,70	162,619	-	-	41,97	6,80	161,252	-	28,27	1,367	0,00	0,00	0,00	4,663
18.01.17	24	-	72,43	8,70	163,713	-	-	42,86	6,80	162,393	-	29,57	1,320	0,00	0,00	0,00	4,906
19.01.17	24	-	70,65	8,70	163,433	-	-	42,28	6,80	162,068	-	28,38	1,365	-	-	-	4,704
20.01.17	24	-	70,65	8,70	163,433	-	-	42,28	6,80	162,068	-	28,38	1,365	-	-	-	4,704
21.01.17	24	-	70,65	8,70	163,433	-	-	42,28	6,80	162,068	-	28,38	1,365	-	-	-	4,704
22.01.17	24	-	70,65	8,70	163,433	-	-	42,28	6,80	162,068	-	28,38	1,365	-	-	-	4,704
Среднее	24,00	-	68,81	8,70	164,804	-	-	41,27	6,80	163,320	-	27,54	1,484	-	-	-	4,588
Итого	744,0				5108,915	0,000				5062,911	0,000		46,004	0,00	0,00	0,00	142,22

Ориентировочно до конца месяца(+)

1470,901

Корректировка за прошлый месяц (-)

1521,310

Итого за январь 2017 :

5058,506

1458,616

1506,466

5015,062

12,285

14,844

43,444

42,34

38,39

146,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.12.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

146,17 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Индексация по сбыту тепловой энергии
Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.01.2017