Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9133.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **8853**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 2752**
Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
график: **150/70**
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0177** Qгвс.= **0,1772**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0177** Qгвс.ср= **0,0709**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **7,08** Gгвс.= **28,36** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,52	18,13	0,39						0,00	0,00	0,00						0,00
24.07.2019	24,00		14,74	5,88	8,86	63,86	43,62	20,24						15,03	5,93	9,10						0,69
25.07.2019	24,00	*	34,61	22,98	11,63	66,85	50,62	16,23						35,32	23,27	12,05						1,15
26.07.2019	24,00	*	24,74	14,43	10,31	67,96	47,48	20,48						25,27	14,59	10,68						1,00
27.07.2019	24,00	*	21,77	14,37	7,40	68,47	46,84	21,63						22,24	14,52	7,72						0,82
28.07.2019	24,00	*	23,24	14,50	8,74	67,73	47,26	20,47						23,73	14,66	9,07						0,89
29.07.2019	24,00	*	25,94	13,51	12,43	68,45	47,04	21,41						26,50	13,65	12,85						1,14
30.07.2019	24,00		27,20	15,02	12,18	68,53	47,55	20,98						27,78	15,18	12,60						1,15
31.07.2019	24,00		29,17	16,05	13,12	68,19	47,71	20,48						29,79	16,23	13,56						1,23
01.08.2019	24,00		29,32	16,19	13,13	68,47	47,78	20,69						29,95	16,37	13,58						1,24
02.08.2019	24,00	*	28,79	17,02	11,77	68,87	48,81	20,06						29,42	17,22	12,20						1,15
03.08.2019	24,00	*	30,00	15,73	14,27	68,61	48,86	19,75						30,64	15,91	14,73						1,29
04.08.2019	24,00		28,07	15,72	12,35	69,17	47,66	21,51						28,68	15,89	12,79						1,20
05.08.2019	24,00	*	27,62	16,10	11,52	69,42	47,40	22,02						28,23	16,27	11,96						1,16
06.08.2019	24,00	*	28,53	16,87	11,66	69,08	47,63	21,45						29,16	17,05	12,11						1,17
07.08.2019	24,00		30,62	18,64	11,98	69,29	49,24	20,05						31,29	18,85	12,44						1,21
08.08.2019	24,00		32,24	19,60	12,64	69,82	50,54	19,28						32,95	19,84	13,11						1,26
09.08.2019	24,00		29,36	19,00	10,36	68,92	49,28	19,64						30,00	19,22	10,78						1,09
10.08.2019	24,00		30,34	18,07	12,27	69,35	49,95	19,40						31,00	18,29	12,71						1,20
11.08.2019	24,00	*	30,33	18,26	12,07	69,50	49,64	19,86						31,00	18,48	12,52						1,20
12.08.2019	24,00	*	29,71	20,05	9,66	70,02	50,35	19,67						30,38	20,29	10,09						1,07
13.08.2019	24,00		29,30	19,13	10,17	69,75	49,90	19,85						29,95	19,36	10,59						1,09
14.08.2019	24,00	*	29,47	17,78	11,69	69,95	50,02	19,93						30,12	17,99	12,13						1,17
15.08.2019	24,00	*	30,42	19,14	11,28	69,30	49,84	19,46						31,09	19,37	11,72						1,16
16.08.2019	24,00	*	30,07	17,91	12,16	69,71	49,54	20,17						30,74	18,12	12,62						1,21
17.08.2019	24,00		27,62	18,34	9,28	70,12	49,10	21,02						28,24	18,55	9,69						1,04
18.08.2019	24,00		27,88	17,78	10,10	69,67	48,85	20,82						28,49	17,98	10,51						1,08
19.08.2019	24,00		29,12	16,80	12,32	70,15	49,89	20,26						29,78	17,00	12,78						1,21
20.08.2019	24,00		29,06	16,55	12,51	69,76	49,68	20,08						29,71	16,74	12,97						1,21
21.08.2019	24,00	*	28,86	16,73	12,13	69,99	49,63	20,36						29,50	16,93	12,57						1,19
22.08.2019	24,00	*	27,74	15,60	12,14	70,57	49,10	21,47						28,37	15,78	12,59						1,19
Среднее	24,00		27,29	16,25	11,04	67,36	47,71	19,65						27,88	16,44	11,45						1,09
Итого	**744,00**		**845,88**	**503,75**	**342,13**									**864,35**	**509,53**	**354,82**						**33,86**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,9** °C **6,12** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **354,82** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 08 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /