

Отчет о тепломонтреблении по приборам УЛТЗ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровская Фермы пр-кт, д. 2, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: СЛТ943 № 15805
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: 0,7652
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: 229,56

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: Gm1= 0,16
 ПРЭМ 0,16
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,027

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 31.05.2022
 Термомонобр.: КЛТТР-05
 КЛТТР-05
 КЛТТР-05
 КЛТТР-05

Договор: 9134.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019
 Окт = 0
 Стех = 0
 Гтеп = 0
 Гтр = 0
 Гтр.ср = 0,1299
 Гтр.ср.м = 51,96

Контроль ГВС (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3		М4		dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
			T	°C	T	°C							T	°C	T	°C										
23.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21.62	22.42	-0.80	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23	21.85	21.85	0.00	0.00	
24.07.2019	24.00	*	5.58	0.00	5.58	66.02	28.75	28.75	36.59	5.38	0.00	0.00	5.38	5.48	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	63.47	22.98	22.98	0.34	0.34	
25.07.2019	24.00	*	15.11	0.00	15.11	68.40	31.81	31.81	40.42	14.81	0.00	0.00	14.81	15.10	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	64.96	25.56	25.56	0.96	0.96	
26.07.2019	24.00	*	6.04	0.03	6.01	70.27	29.85	29.85	40.42	5.66	0.00	0.00	5.66	6.08	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	65.96	25.38	25.38	0.39	0.39	
27.07.2019	24.00	*	180.14	171.32	8.82	71.40	70.87	0.53	0.46	9.06	0.00	0.00	9.06	9.27	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	70.00	29.53	29.53	0.63	0.63	
28.07.2019	24.00	*	183.79	175.21	8.58	70.61	70.15	0.46	1.46	9.11	0.00	0.00	9.11	9.32	0.00	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	70.31	28.59	28.59	0.64	0.64	
29.07.2019	24.00	*	189.20	182.43	6.77	71.13	69.67	1.46	1.98	55.34	46.79	8.55	56.61	47.75	8.86	8.86	47.75	8.86	8.86	8.86	70.76	66.76	66.76	0.79	0.79	
30.07.2019	24.00	*	202.44	196.05	6.39	71.20	69.67	1.53	1.98	86.07	77.49	8.58	88.06	79.10	8.96	8.96	79.10	8.96	8.96	8.96	70.89	66.85	66.85	0.92	0.92	
31.07.2019	24.00	*	204.12	197.23	6.89	70.71	68.75	1.96	1.85	94.83	85.83	9.00	96.99	87.89	9.56	9.56	87.89	9.56	9.56	9.56	70.78	67.15	67.15	0.96	0.96	
01.08.2019	24.00	*	213.31	206.06	7.25	71.10	69.25	1.85	1.46	86.09	86.09	9.17	97.45	87.89	9.56	9.56	87.89	9.56	9.56	9.56	70.85	66.63	66.63	0.95	0.95	
02.08.2019	24.00	*	257.14	249.70	7.44	71.53	70.07	1.46	1.46	76.77	67.83	8.94	87.89	87.89	9.56	9.56	87.89	9.56	9.56	9.56	70.78	67.15	67.15	0.96	0.96	
03.08.2019	24.00	*	225.21	225.25	-0.04	71.41	69.96	1.45	1.31	49.84	44.44	5.40	50.98	45.33	5.65	5.65	45.33	5.65	5.65	5.65	71.32	66.94	66.94	0.94	0.94	
04.08.2019	24.00	*	303.60	296.10	7.50	72.06	70.75	1.31	1.26	71.95	61.61	10.34	73.65	62.88	10.77	10.77	62.88	10.77	10.77	10.77	71.78	67.13	67.13	1.05	1.05	
05.08.2019	24.00	*	315.53	307.70	7.83	72.29	71.03	1.26	1.13	74.05	63.78	10.93	76.62	65.25	11.37	11.37	65.25	11.37	11.37	11.37	72.03	67.55	67.55	1.17	1.17	
06.08.2019	24.00	*	316.90	309.78	7.12	71.79	70.55	1.24	1.13	74.05	63.78	10.93	76.62	65.25	11.37	11.37	65.25	11.37	11.37	11.37	71.53	66.67	66.67	1.05	1.05	
07.08.2019	24.00	*	339.53	330.80	8.73	71.76	70.63	1.12	1.12	79.49	67.45	12.04	81.36	68.85	12.51	12.51	68.85	12.51	12.51	12.51	71.52	66.98	66.98	1.05	1.05	
08.08.2019	24.00	*	346.90	340.31	6.59	72.36	71.24	1.12	1.12	78.91	68.73	10.18	80.79	70.18	10.61	10.61	70.18	10.61	10.61	10.61	72.12	72.12	72.12	1.17	1.17	
09.08.2019	24.00	*	345.27	334.34	10.93	71.65	69.94	1.71	1.49	111.72	97.35	14.37	114.34	101.61	15.00	15.00	101.61	15.00	15.00	15.00	71.56	66.37	66.37	1.53	1.53	
10.08.2019	24.00	*	358.90	350.79	8.11	72.19	70.63	1.49	1.49	190.16	176.75	13.41	194.65	180.23	14.42	14.42	180.23	14.42	14.42	14.42	71.74	65.05	65.05	2.15	2.15	
11.08.2019	24.00	*	358.90	350.79	8.11	72.19	70.63	1.49	1.49	193.67	180.28	13.41	198.27	183.85	14.42	14.42	183.85	14.42	14.42	14.42	71.74	65.22	65.22	2.18	2.18	
12.08.2019	24.00	*	361.25	353.40	7.85	72.42	68.63	3.89	3.89	199.77	186.36	13.41	204.55	190.05	14.50	14.50	190.05	14.50	14.50	14.50	72.30	65.22	65.22	2.29	2.29	
13.08.2019	24.00	*	356.18	349.33	6.85	72.44	68.35	4.09	4.09	201.48	188.71	12.77	206.30	192.43	13.87	13.87	192.43	13.87	13.87	13.87	72.22	64.89	64.89	2.29	2.29	
14.08.2019	24.00	*	362.54	346.24	6.30	72.56	68.43	4.13	4.13	200.13	187.94	12.19	204.92	191.65	13.27	13.27	191.65	13.27	13.27	13.27	72.30	65.09	65.09	2.24	2.24	
15.08.2019	24.00	*	339.30	329.27	10.03	72.51	68.08	4.43	4.43	187.35	172.57	14.78	191.83	175.92	15.91	15.91	175.92	15.91	15.91	15.91	72.21	64.55	64.55	2.39	2.39	
16.08.2019	24.00	*	307.91	300.36	7.55	72.21	67.61	4.60	4.60	173.92	162.63	11.29	178.05	165.73	12.32	12.32	165.73	12.32	12.32	12.32	71.98	63.90	63.90	2.13	2.13	
17.08.2019	24.00	*	289.57	281.65	7.92	72.10	67.82	4.68	4.68	172.33	162.56	9.77	176.45	165.67	10.78	10.78	165.67	10.78	10.78	10.78	71.85	63.03	63.03	2.04	2.04	
18.08.2019	24.00	*	279.79	270.79	9.00	72.36	68.35	4.01	4.01	165.70	153.74	11.04	168.63	156.75	12.88	12.88	156.75	12.88	12.88	12.88	71.87	64.79	64.79	1.82	1.82	
19.08.2019	24.00	*	296.01	286.30	9.71	72.09	68.09	4.00	4.00	165.70	153.74	11.04	168.63	156.75	12.88	12.88	156.75	12.88	12.88	12.88	72.14	64.32	64.32	1.95	1.95	
20.08.2019	24.00	*	331.33	322.99	8.34	73.10	68.14	4.23	4.23	179.15	166.35	12.80	183.43	169.56	13.87	13.87	169.56	13.87	13.87	13.87	72.88	64.77	64.77	2.23	2.23	
21.08.2019	24.00	*	343.56	334.04	9.52	73.10	68.82	4.28	4.28	181.57	168.24	13.33	185.99	171.53	14.46	14.46	171.53	14.46	14.46	14.46	72.88	64.77	64.77	2.23	2.23	
22.08.2019	24.00	*	256.04	248.51	7.54	69.94	63.92	6.02	6.02	108.56	98.15	10.40	111.13	100.10	11.03	11.03	100.10	11.03	11.03	11.03	69.32	57.93	57.93	1.39	1.39	
Итого	744.00		7937.34	7703.73	233.61					3365.23	3042.72	322.51	3444.90	3103.06	341.84										43.18	43.18
Показания счетчиков на момент снятия данных:		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ, Гкал	Трав, ч																

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплотенности Упл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплотенности Упл. изл.

17.9 °C
 37.41 Гкал
 341.84 м.куб.
 5.77 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Фирма: "Энергодиспетчер"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ФИО: ИВАНОВ ИВАНОВИЧ
 Подпись: ИВАНОВ ИВАНОВИЧ

Представитель обслуживающей организации:
 ФИО: ПЕТРОВ ПЕТРОВИЧ
 Подпись: ПЕТРОВ ПЕТРОВИЧ

Общий: 15070
 Общ.и: 23154