

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Александровская Фермы пр-кт, д. 7  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергетика"  
 Договор: 9138.038.1  
 Строит. адрес: Телефон:  
 Телефон: Узел учета: Общий Код УТЭ: 23606  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и оточн. архивы в файлах  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207961  
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Договорные нагрузки Гкал/час: Qот= 0,23 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс-м3=(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0,23 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс-ср= 0,1866  
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГ/сут: Qот= 69 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс-ср= 0,0848  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019 Qгвс-м= 33,92

2-х трубная схема  
 Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излв)	Улопит	T3	T4	P3	P4		
час	г	г	г	г	г	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	г	г	г	г	г	г	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,96	17,86	0,10															
24.07.2019	24.00	*	60,34	38,87	21,47	66,22	62,76	5,46															
25.07.2019	24.00	*	98,77	85,77	13,00	69,61	63,58	6,03															
26.07.2019	24.00	*	80,51	69,63	10,88	71,25	64,19	7,06															
27.07.2019	24.00	*	77,89	68,48	9,41	71,70	64,59	7,11															
28.07.2019	24.00	*	79,47	68,86	10,61	70,98	63,90	7,08															
29.07.2019	24.00	*	79,50	69,10	10,40	71,41	63,95	7,46															
30.07.2019	24.00	*	86,83	73,11	13,72	71,52	64,28	7,24															
31.07.2019	24.00	*	88,07	74,12	13,95	70,86	63,74	7,12															
01.08.2019	24.00	*	88,25	75,31	12,94	71,37	64,15	7,22															
02.08.2019	24.00	*	88,01	75,78	12,23	71,75	64,47	7,28															
03.08.2019	24.00	*	84,66	72,96	11,70	71,28	63,77	7,51															
04.08.2019	24.00	*	86,11	72,17	12,97	72,14	64,52	7,62															
05.08.2019	24.00	*	85,54	72,17	11,73	72,46	64,92	7,54															
06.08.2019	24.00	*	86,17	74,45	11,72	71,95	64,30	7,65															
07.08.2019	24.00	*	92,08	79,46	12,62	71,92	64,73	7,19															
08.08.2019	24.00	*	93,18	81,55	11,63	72,40	65,25	7,15															
09.08.2019	24.00	*	92,32	80,90	11,42	71,82	64,79	7,03															
10.08.2019	24.00	*	92,16	79,48	12,68	71,99	64,98	7,01															
11.08.2019	24.00	*	91,40	79,25	12,15	72,31	65,00	7,31															
12.08.2019	24.00	*	92,09	80,52	11,57	72,53	65,56	6,97															
13.08.2019	24.00	*	91,87	79,88	11,99	72,57	65,43	7,14															
14.08.2019	24.00	*	90,47	79,17	11,30	72,58	65,45	7,13															
15.08.2019	24.00	*	90,30	79,04	11,26	72,51	65,31	7,20															
16.08.2019	24.00	*	91,40	78,23	13,17	72,46	65,34	7,12															
17.08.2019	24.00	*	90,81	78,90	11,91	72,73	65,59	7,14															
18.08.2019	24.00	*	89,63	76,69	12,94	72,42	65,26	7,16															
19.08.2019	24.00	*	87,38	75,48	11,90	72,61	65,42	7,19															
20.08.2019	24.00	*	87,51	75,59	11,92	72,38	65,25	7,13															
21.08.2019	24.00	*	88,35	75,75	12,60	72,55	65,45	7,10															
22.08.2019	24.00	*	86,81	75,61	11,20	73,24	65,73	7,51															
Среднее	24.00	*	84,42	72,53	11,88	70,11	63,21	6,90															
Итого	744,00	*	2616,88	2248,49	368,39																		
Показания счетчиков на момент снятия данных:																							
Дата, время			M1, г	M2, г	M3, г	M4, г	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, г	Общ, Гкал	Треб.н												
											2678,42	2292,23	386,19									42,59	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл.

17,9 °C  
 36 Гкал  
 386,19 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 6,59 Гкал  
 0 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 час

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019 г.**  
 ЧЕРТОВАЯ КОПИЯ  
 Представитель теплопоставляющей организации / КУУТЭ /