Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038,1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0819.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,61	17,53	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,78	-	0,00			0,00
24.07.19	24,00	-	0,00	7,90	-7,90	18,89	39,51	-20,62	7,00	5,00	0,00	7,90	-	-	5,74	-	5,74	-	39,51	-	0,00			0,00
25.07.19	24,00	-	0,00	9,67	-9,67	21,94	54,00	-32,06	7,00	5,00	0,00	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	52,73	-	0,52			0,52
26.07.19	24,00	-	0,00	12,38	-12,38	35,01	61,31	-26,30	7,00	5,00	0,00	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	58,68	-	0,74			0,74
27.07.19	24,00	-	0,00	14,00	-14,00	34,82	60,03	-25,21	7,00	5,00	0,00	14,00	-	-	14,29	-	14,29	-	57,94	-	0,83			0,83
28.07.19	24,00	-	0,00	12,59	-12,59	31,13	59,86	-28,73	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	57,46	-	0,74			0,74
29.07.19	24,00	-	0,00	11,64	-11,64	29,76	61,52	-31,76	7,00	5,00	0,00	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	58,81	-	0,70			0,70
30.07.19	24,00	-	0,00	16,07	-16,07	29,71	60,28	-30,57	7,00	5,00	0,00	16,07	-	-	16,40	-	16,40	-	58,02	-	0,95			0,95
31.07.19	24,00	-	0,00	17,37	-17,37	26,11	54,99	-28,88	7,00	5,00	0,00	17,37	-	-	17,72	-	17,72	-	53,33	-	0,95			0,95
01.08.19	24,00	-	0,00	16,17	-16,17	28,11	58,33	-30,22	7,00	5,00	0,00	16,17	-	-	16,50	-	16,50	-	56,55	-	0,93			0,93
02.08.19	24,00	-	0,00	15,75	-15,75	31,80	64,49	-32,69	7,00	5,00	0,00	15,75	-	-	16,07	-	16,07	-	62,19	-	1,00			1,00
03.08.19	24,00	-	0,00	18,89	-18,89	32,04	63,08	-31,04	7,00	5,00	0,00	18,89	-	-	19,28	-	19,28	-	61,11	-	1,18			1,18
04.08.19	24,00	-	0,00	16,19	-16,19	33,80	66,01	-32,21	7,00	5,00	0,00	16,19	-	-	16,52	-	16,52	-	63,72	-	1,05			1,05
05.08.19	24,00	-	0,00	15,83	-15,83	34,46	66,21	-31,75	7,00	5,00	0,00	15,83	-	-	16,15	-	16,15	-	63,75	-	1,03			1,03
06.08.19	24,00	-	24,91	30,02	-5,11	71,34	64,47	6,87	7,00	5,00	0,00	5,11			5,21		5,21	-	68,76	-	0,36			0,36
07.08.19	24,00	-	92,77	80,81	11,96	70,56	63,47	7,09	7,00	5,00	0,00	11,96			12,20		12,20	-	70,47	-	0,86			0,86
08.08.19	24,00	-	94,00	83,39	10,61	71,11	64,14	6,97	7,00	5,00	0,00	10,61			10,83		10,83	-	71,01	-	0,77			0,77
09.08.19	24,00	-	89,49	80,08	9,41	70,60	63,45	7,15	7,00	5,00	0,00	9,41			9,60		9,60	-	70,50	-	0,68			0,68
10.08.19	24,00	-	85,63	76,07	9,56	71,01	63,55	7,46	7,00	5,00	0,00	9,56			9,76		9,76	-	70,89	-	0,69			0,69
11.08.19	24,00	-	85,23	75,68	9,55	71,28	63,67	7,61	7,00	5,00	0,00	9,55			9,74		9,74	-	71,17	-	0,69			0,69
12.08.19	24,00	-	86,12	77,19	8,93	71,58	64,24	7,34	7,00	5,00	0,00	8,93			9,11		9,11	-	71,46	-	0,65			0,65
13.08.19	24,00	-	85,95	76,66	9,29	71,59	64,27	7,32	7,00	5,00	0,00	9,29			9,48		9,48	-	71,50	-	0,68			0,68
14.08.19	24,00	-	85,17	75,84	9,33	71,62	64,32	7,30	7,00	5,00	0,00	9,33			9,52		9,52	-	71,52	-	0,68			0,68
15.08.19	24,00	-	84,87	75,11	9,76	71,64	64,26	7,38	7,00	5,00	0,00	9,76			9,96		9,96	-	71,54	-	0,71			0,71
16.08.19	24,00	-	85,58	75,57	10,01	71,44	64,07	7,37	7,00	5,00	0,00	10,01			10,21		10,21	-	71,35	-	0,73			0,73
17.08.19	24,00	-	86,50	76,72	9,78	71,67	64,33	7,34	7,00	5,00	0,00	9,78			9,98		9,98	-	71,57	-	0,71			0,71
18.08.19	24,00	-	83,56	74,64	8,92	71,33	63,88	7,45	7,00	5,00	0,00	8,92			9,10		9,10	-	71,21	-	0,65			0,65
19.08.19	24,00	-	83,30	73,70	9,60	71,53	64,06	7,47	7,00	5,00	0,00	9,60			9,80		9,80	-	71,43	-	0,70			0,70
20.08.19	24,00	-	82,68	73,82	8,86	71,30	63,87	7,43	7,00	5,00	0,00	8,86			9,04		9,04	-	71,20	-	0,64			0,64
21.08.19	24,00	-	83,22	73,59	9,63	71,48	63,96	7,52	7,00	5,00	0,00	9,63			9,83		9,83	-	71,37	-	0,70			0,70
22.08.19	24,00	-	83,56	74,64	8,92	71,33	63,88	7,45	7,00	5,00	0,00	8,92			9,10		9,10	-	71,21	-	0,65			0,65
Среднее	24,00	-	45,24	46,39	-1,14	52,18	60,49	-8,30	7,00	5,00	-	11,09	-	-	11,24	-	11,24	-	63,54	-	0,72	-	-	0,72
Итого	744,00		1402,54	1437,98	-35,44						0,00	343,68	0,00	0,00	348,37	0,00	348,37	0,00			22,17	0,00	0,00	22,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.19 07:00	60141,99	54444,06	45829,04	-	47088,16	-	1449,18	-	-
	22.08.19 13:00	61505,44	55847,77	46833,06	-	48114,58	-	1457,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,9 °С = -6,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТСК СПб»
ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЫТА
печать энергосбыта
Отделение по работе с ЮЛ
Управление тепловодного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 08 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ