

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2019

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Бабужкина ул., д. 11, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8794.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 24476

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207218
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Расходомер: ПРСМ-32-В1
 ПРСМ-32-В1
 ПРСМ-32-В1
 Схема подключения: Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 GmIn= 0,067
 GmOut= 0,067
 Gm= 30
 Термопреобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 ТСП-Н
 KTSЛН

Режим (схема): Преобр. давления:

рафик: 147771

Зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,1839
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.): Гсут: Qвент = 0
 Qотех = 0
 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Qгвс ср = 0,1258
 Qгвс ср = 0,0572
 Gвс м = 22,88 Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Тм	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)																Учет ГВС (ТВ-2)																Общ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Уполит	T3	T4	P3	P4														
23.07.2019	24.00	*	7.66	1.44	6.22	57.86	23.22	34.64	8.04	8.04	8.04	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	57.46	57.46	8.17	8.17															
24.07.2019	24.00	*	8.03	1.44	6.59	57.77	23.41	34.36	8.45	8.45	8.45	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	57.37	57.37	8.59	8.59															
25.07.2019	24.00	*	7.38	1.44	5.94	57.43	23.53	33.90	7.75	7.75	7.75	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	57.00	57.00	7.85	7.85															
26.07.2019	24.00	*	7.06	1.44	5.62	57.20	23.64	33.56	7.39	7.39	7.39	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	56.79	56.79	7.50	7.50															
27.07.2019	24.00	*	7.16	1.44	5.72	57.29	23.68	33.61	7.50	7.50	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	56.88	56.88	7.60	7.60															
28.07.2019	24.00	*	7.49	1.44	6.05	57.92	24.04	33.88	7.85	7.85	7.85	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	57.54	57.54	7.98	7.98															
29.07.2019	24.00	*	7.27	1.44	5.83	57.04	23.62	33.42	7.58	7.58	7.58	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	56.69	56.69	7.71	7.71															
30.07.2019	24.00	*	8.08	1.44	6.64	58.35	23.16	35.19	8.44	8.44	8.44	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	58.03	58.03	8.59	8.59															
01.08.2019	24.00	*	8.44	1.44	7.00	57.58	22.73	34.85	8.86	8.86	8.86	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	57.21	57.21	9.00	9.00															
02.08.2019	24.00	*	8.57	1.44	7.13	57.73	22.19	35.54	9.00	9.00	9.00	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	57.31	57.31	9.14	9.14															
03.08.2019	24.00	*	8.07	1.44	6.63	57.69	22.28	35.41	8.50	8.50	8.50	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	57.30	57.30	8.62	8.62															
04.08.2019	24.00	*	8.69	1.44	7.25	57.88	22.15	35.73	9.13	9.13	9.13	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	57.52	57.52	9.28	9.28															
05.08.2019	24.00	*	9.18	1.44	7.74	57.36	21.66	35.70	9.69	9.69	9.69	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	57.01	57.01	9.83	9.83															
06.08.2019	24.00	*	8.50	1.44	7.06	56.85	21.55	35.30	8.96	8.96	8.96	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	56.46	56.46	9.11	9.11															
07.08.2019	24.00	*	8.43	1.44	6.99	56.48	21.52	35.96	8.88	8.88	8.88	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	56.10	56.10	9.03	9.03															
08.08.2019	24.00	*	9.11	1.44	7.67	56.95	21.66	35.29	9.62	9.62	9.62	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	56.60	56.60	9.76	9.76															
09.08.2019	24.00	*	8.01	1.44	6.57	52.88	21.61	31.27	8.44	8.44	8.44	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	52.22	52.22	8.56	8.56															
10.08.2019	24.00	*	8.92	1.44	7.48	50.91	21.06	29.85	9.43	9.43	9.43	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	47.25	47.25	9.53	9.53															
11.08.2019	24.00	*	7.93	1.44	6.49	50.91	21.06	26.72	8.34	8.34	8.34	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	50.60	50.60	8.42	8.42															
12.08.2019	24.00	*	8.03	1.44	6.59	52.52	21.09	31.43	8.45	8.45	8.45	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	52.22	52.22	8.56	8.56															
13.08.2019	24.00	*	8.47	1.44	7.03	53.75	21.39	32.35	8.91	8.91	8.91	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	53.49	53.49	9.02	9.02															
14.08.2019	24.00	*	8.13	1.44	6.69	53.36	22.21	31.15	8.55	8.55	8.55	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	53.03	53.03	8.68	8.68															
15.08.2019	24.00	*	8.13	1.44	6.69	54.82	22.15	32.47	8.53	8.53	8.53	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	54.28	54.28	8.65	8.65															
16.08.2019	24.00	*	8.12	1.44	6.68	54.85	22.15	32.47	8.53	8.53	8.53	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	54.49	54.49	8.65	8.65															
17.08.2019	24.00	*	8.59	1.44	7.15	55.04	22.16	32.88	9.05	9.05	9.05	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	54.69	54.69	9.17	9.17															
18.08.2019	24.00	*	7.97	1.44	6.53	55.11	22.00	33.11	8.39	8.39	8.39	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	54.74	54.74	8.52	8.52															
19.08.2019	24.00	*	7.55	1.44	6.11	55.40	21.90	33.50	7.94	7.94	7.94	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	55.05	55.05	8.05	8.05															
20.08.2019	24.00	*	8.44	1.44	7.00	56.53	22.12	34.41	8.91	8.91	8.91	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	56.17	56.17	9.07	9.07															
21.08.2019	24.00	*	8.36	1.44	6.92	56.61	22.49	34.12	8.83	8.83	8.83	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	56.25	56.25	8.97	8.97															
22.08.2019	24.00	*	*																																
Итого	696.00		8.13	1.44	6.69	55.81	22.32	33.49	8.55	8.55	8.55	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	55.45	55.45	8.68	8.68															
Показаны считчики на момент снятия данных:	235.77		41.76	194.01					247.96		247.96		251.61		251.61																				
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Траб, ч																										

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.ч.
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

16.47 °C
 48 час
 48 час
 0.94 Гкал
 17.36 куб.м
 4.37 Гкал

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 КУУТЗ
 ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 2019г.
 ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 КУУТЗ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 КУУТЗ
 ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 2019г.

Представитель теплоснабжающей организации
 Представитель абонента