Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9975.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12819**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 15831** расходомер:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax=
Термопреобр.:
Режим (схема): **ОП: СП-2; МП: СП-2;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,9421** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,4308**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,2176**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **282,63** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **87,04** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2019																						
24.07.2019																						
25.07.2019																						
26.07.2019																						
27.07.2019																						
28.07.2019																						
29.07.2019																						
30.07.2019																						
31.07.2019																						
01.08.2019																						
02.08.2019																						
03.08.2019																						
04.08.2019																						
05.08.2019																						
06.08.2019																						
07.08.2019																						
08.08.2019																						
09.08.2019																						
10.08.2019																						
11.08.2019																						
12.08.2019																						
13.08.2019																						
14.08.2019	11,93	*	0,00	0,00	0,00	150,00	70,00	80,00														
15.08.2019	24,00	*	36,87	27,36	9,51	73,74	73,07	0,67			0,00		0,00	0,00		0,00		65,00				0,00
16.08.2019	24,00	*	69,02	55,39	13,63	72,65	71,99	0,66			8,81		8,81	9,03		9,03		73,47				0,65
17.08.2019	24,00	*	68,65	56,26	12,39	72,92	72,30	0,62			13,07		13,07	13,38		13,38		72,49				0,95
18.08.2019	24,00	*	67,66	54,69	12,97	72,58	71,96	0,62			11,92		11,92	12,21		12,21		72,74				0,87
19.08.2019	24,00	*	68,00	54,28	13,72	72,89	72,23	0,66			12,84		12,84	13,15		13,15		72,42				0,93
20.08.2019	24,00	*	67,57	54,30	13,27	72,55	71,87	0,68			13,92		13,92	14,26		14,26		72,86				1,02
21.08.2019	24,00	*	66,94	54,33	12,61	72,76	72,10	0,66			13,48		13,48	13,80		13,80		72,56				0,98
22.08.2019	24,00	*	66,19	54,26	11,93	73,47	72,78	0,69			12,63		12,63	12,93		12,93		72,65				0,92
Среднее	22,66		60,13	48,35	11,77	81,51	72,03	9,47			11,86		11,86	12,15		12,15		73,23				0,87
Итого	**203,93**		**510,90**	**410,87**	**100,03**						11,60		11,60	11,88		11,88		71,94				0,85
											98,53		**98,53**	**100,91**		**100,91**						**7,19**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **540,07** час **20,25** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **540,07** час **283,76** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,9** °С **6,73** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,71** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **384,67** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/