

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Баблушкина ул, д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес: Строит. адрес:
 Телефон: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 24431

График: 15070

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207928 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207928 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:
 Гмпл= Гмтх=

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Дол.= 0,293 Овент.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Гот.= 87,9 Гвент.= 0
 лето: Qгвс=M3*(t2-tхв)
 Qгвс.гв= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.= 0,2031
 Qгвс.ср= 0,0923
 Qгвс.= 36,92 Гвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излн)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Обощ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.07.2019	24.00	0.00	0.00	0.00	19.00	18.83	0.17					0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
24.07.2019	24.00*	43.92	31.70	12.22	67.30	62.70	4.60					44.84	32.28	12.56	12.56							0.97
25.07.2019	24.00	88.47	74.19	14.28	69.49	65.32	4.17					90.40	75.66	14.74	14.74							1.30
26.07.2019	24.00	78.12	63.56	14.56	71.04	66.46	4.58					79.91	64.83	15.08	15.08							1.33
27.07.2019	24.00	75.11	60.59	14.52	71.58	67.03	4.55					76.84	61.80	15.04	15.04							1.32
28.07.2019	24.00	72.43	60.72	11.71	70.88	66.18	4.70					74.11	61.92	12.19	12.19							1.12
29.07.2019	24.00	73.13	61.23	11.90	71.28	66.29	4.99					74.83	62.43	12.40	12.40							1.16
30.07.2019	24.00	77.09	65.08	12.01	71.40	66.39	5.01					78.88	66.42	12.46	12.46							1.19
31.07.2019	24.00	75.65	66.64	10.01	70.80	65.77	5.03					77.37	66.98	10.39	10.39							1.04
01.08.2019	24.00	76.58	66.28	10.30	71.25	66.20	5.05					78.33	67.65	10.68	10.68							1.07
02.08.2019	24.00	77.08	66.98	11.10	71.88	66.66	5.22					78.87	67.34	11.53	11.53							1.13
03.08.2019	24.00	75.75	64.66	11.09	71.12	66.02	5.10					77.51	65.99	11.52	11.52							1.12
04.08.2019	24.00	75.12	62.89	12.23	72.08	66.77	5.31					76.91	64.17	12.74	12.74							1.22
05.08.2019	24.00	78.73	65.31	13.42	72.37	67.28	5.09					80.61	66.67	13.94	13.94							1.30
06.08.2019	24.00	78.60	65.78	12.82	71.85	66.90	5.12					80.45	67.15	13.30	13.30							1.26
07.08.2019	24.00	81.87	70.49	11.38	71.83	66.90	4.93					83.79	71.93	11.86	11.86							1.23
08.08.2019	24.00	84.07	71.87	12.20	72.36	67.65	4.71					86.08	73.39	12.69	12.69							1.27
09.08.2019	24.00	82.85	71.55	11.30	71.78	67.15	4.63					84.80	72.99	11.81	11.81							1.23
10.08.2019	24.00	80.89	69.97	10.92	71.95	67.23	4.72					82.83	71.41	11.42	11.42							1.14
11.08.2019	24.00	81.53	69.68	11.85	72.29	67.51	4.78					83.47	71.12	12.35	12.35							1.19
12.08.2019	24.00	82.01	70.94	11.07	72.48	67.85	4.63					83.94	72.44	11.50	11.50							1.14
13.08.2019	24.00	81.72	70.60	11.12	72.53	67.91	4.62					83.68	72.04	11.62	11.62							1.13
14.08.2019	24.00	80.80	69.88	10.92	72.53	67.88	4.65					82.73	71.32	11.41	11.41							1.12
15.08.2019	24.00	79.83	69.51	10.32	72.56	67.80	4.76					81.75	70.96	10.79	10.79							1.09
16.08.2019	24.00	79.92	70.72	9.20	72.35	67.59	4.76					81.83	72.21	9.62	9.62							1.01
17.08.2019	24.00	82.52	71.59	10.93	72.59	67.90	4.69					84.48	73.05	11.43	11.43							1.13
18.08.2019	24.00	81.17	69.33	11.84	72.27	67.62	4.65					83.09	70.77	12.32	12.32							1.18
19.08.2019	24.00	79.69	68.08	11.61	72.44	67.77	4.67					81.60	69.52	12.08	12.08							1.16
20.08.2019	24.00	78.32	67.63	10.69	72.23	67.60	4.63					80.21	69.05	11.16	11.16							1.09
21.08.2019	24.00	77.43	66.83	10.60	72.44	67.67	4.77					79.28	68.26	11.02	11.02							1.09
22.08.2019	24.00	73.75	64.26	9.49	73.06	68.91	4.15					75.53	65.67	9.86	9.86							0.96
Среднее	24.00	75.30	64.08	11.21	70.03	65.41	4.62					77.06	65.40	11.66	11.66							1.11
Итого	744.00	2334.15	1986.54	347.61								2388.93	2027.42	361.51	361.51							34.48

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Обощ, Гкал	Трассы
									ЖКС № 2

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленной теплоносителя Упвс изл.

17,9 °С
 29,26 Гкал
 361,51 м.куб.

0 час
 0 час
 6,22 Гкал
 Гкал
 куб.м

Отчет принят 23.08.2019г
 ЧЕРТОМАНОВА
 Представитель теплопоставляющей организации

1,11