

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2019

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
Адрес: Бабушкина ул., д. 49, лит. А
Обслуживающая организация:

Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Расходомер: Счетчик расхода
Обратный трубопровод (M2)
Подводящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: 4-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон: 9067.038.1
Строит. адрес: Бабушкина ул., д. 49, лит. А
Телефон: 9067.038.1
Телефон: 28629
ГВС 28629
Радиус: 130/70

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qот = 0 Qгвс ср = 0,2618
Qот ср = 0 Qгвс ср = 0,119
Qот = 0 Qгвс ср = 47,6 Гкал/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Table with columns: Дата, Ти, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, DV (излив), Удлит, T3, T4, P3, P4, Общ. Includes rows for dates from 23.07.2019 to 22.08.2019.

Показаня счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Гкал Tгвс, ч
Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Улп, рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения t2: 8:72 Гкал
Корректировка на температуру холодной воды: 17,06 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 28,83 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО, 523,85 м. куб.
Объем потребленного теплоносителя Улп изл. 523,85 м. куб.

Отчет принят... Отсутствует печать организации... ОТПЕЧАТ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА