

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖК № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 60, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергто"

Договор: 8999_038_1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 23591

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: **2-х-трубная схема**
 Выжиматель: ВКТ-7 № 208237
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки (гр.час), Кал/час: Qот = 0,3561 Овент = 0 Дгех = 0 Qгвс = 0,2484
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот = 106,83 Gвент = 0 Дгех.ср = 0,0063 Qгвс.ср = 0,0607
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019 Gгех = 0 Дгех.ср = 2,52 Qгвс.ср = 24,28

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (В-1)										Узел ГВС (В-2)								Qобщ Кал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (налив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,17	18,76	0,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19,45	19,45			0,00	
24.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,20	18,80	0,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19,49	19,49			0,00	
25.07.2019	24.00*		4,49	0,00	4,49	56,90	24,68	32,22			4,41	4,47	4,47	4,47	4,47			56,22	56,22			0,25	
26.07.2019	24.00*		3,03	7,60	4,57	62,44	51,08	11,36			9,89	9,89	10,03	10,03	10,03			55,93	55,93			0,55	
27.07.2019	24.00*		0,00	8,36	-8,36	39,23	50,33	-11,10			8,09	8,09	8,14	8,14	8,14			49,14	49,14			0,40	
28.07.2019	24.00*		0,00	10,51	-10,51	38,46	52,24	-13,78			10,39	10,39	10,50	10,50	10,50			51,04	51,04			0,33	
29.07.2019	24.00*		5,90	4,44	1,46	55,04	48,47	6,57			9,02	9,02	9,11	9,11	9,11			52,36	52,36			0,47	
30.07.2019	24.00*		13,05	0,90	12,15	59,67	41,53	18,14			12,43	12,43	12,66	12,66	12,66			58,20	58,20			0,73	
31.07.2019	24.00*		12,37	0,80	11,57	59,24	40,89	18,35			12,00	12,00	12,20	12,20	12,20			58,74	58,74			0,71	
01.08.2019	24.00*		10,62	0,80	9,82	59,43	34,19	25,24			10,44	10,44	10,61	10,61	10,61			58,58	58,58			0,61	
02.08.2019	24.00*		8,39	0,90	7,49	56,75	35,86	20,89			8,15	8,15	8,26	8,26	8,26			56,04	56,04			0,46	
03.08.2019	24.00*		4,62	0,40	4,22	52,93	28,99	23,94			4,38	4,38	4,45	4,45	4,45			52,13	52,13			0,23	
04.08.2019	24.00*		42,49	35,40	7,09	67,77	67,70	0,07			6,03	6,03	6,17	6,17	6,17			67,43	67,43			0,41	
05.08.2019	24.00*		92,19	81,87	10,32	70,03	69,68	0,35			2,43	2,43	2,48	2,48	2,48			67,54	67,54			0,16	
06.08.2019	24.00*		35,63	32,62	3,01	68,11	67,80	0,31			9,46	9,46	9,65	9,65	9,65			65,89	65,89			0,62	
07.08.2019	24.00*		65,00	55,04	9,96	68,41	68,21	0,20			8,69	8,69	8,87	8,87	8,87			69,84	69,84			0,61	
08.08.2019	24.00*		100,71	90,14	10,57	70,59	70,35	0,24			7,62	7,62	7,78	7,78	7,78			69,75	69,75			0,53	
09.08.2019	24.00*		99,42	90,09	9,33	70,05	69,76	0,29			6,44	6,44	6,61	6,61	6,61			70,35	70,35			0,45	
10.08.2019	24.00*		97,59	89,69	7,90	70,35	70,08	0,27			7,77	7,77	7,93	7,93	7,93			70,35	70,35			0,55	
11.08.2019	24.00*		98,51	89,39	9,12	70,61	70,30	0,31			8,97	8,97	9,19	9,19	9,19			70,43	70,43			0,63	
12.08.2019	24.00*		101,18	90,80	10,38	70,99	70,71	0,28			7,18	7,18	7,34	7,34	7,34			71,04	71,04			0,61	
13.08.2019	24.00*		98,61	88,58	10,03	71,43	71,13	0,30			8,60	8,60	8,81	8,81	8,81			71,24	71,24			0,62	
14.08.2019	24.00*		97,88	87,88	10,00	71,45	71,13	0,32			8,68	8,68	8,88	8,88	8,88			70,67	70,67			0,56	
15.08.2019	24.00*		97,55	88,42	9,13	71,19	70,90	0,29			7,85	7,85	8,04	8,04	8,04			70,77	70,77			0,51	
16.08.2019	24.00*		98,52	89,56	8,96	71,48	71,18	0,30			7,53	7,53	7,69	7,69	7,69			70,77	70,77			0,51	
17.08.2019	24.00*		96,01	87,31	8,70	71,12	70,81	0,31			7,29	7,29	7,46	7,46	7,46			71,03	71,03			0,53	
18.08.2019	24.00*		95,67	86,10	9,57	71,03	71,09	0,30			7,55	7,55	7,74	7,74	7,74			70,72	70,72			0,53	
19.08.2019	24.00*		95,04	86,07	8,97	71,03	70,72	0,31			7,67	7,67	7,87	7,87	7,87			70,84	70,84			0,54	
20.08.2019	24.00*		94,96	85,64	9,32	71,95	71,64	0,31			7,54	7,54	7,69	7,69	7,69			71,53	71,53			0,58	
21.08.2019	24.00*		53,69	47,59	6,10	61,59	57,00	4,59			8,16	8,16	8,35	8,35	8,35			61,90	61,90			0,49	
Среднее	24,00*		1664,44	1475,41	189,03						233,68	233,68	238,24	238,24	238,24							15,06	
Итого	744,00																						

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трэн, ч

Количество тепловой энергии ОООЦ, рассчитанное по среднему: 17,9 °С
 Объем теплоснабжения УЛТЗ, рассчитанный по среднему: 10,88 Гкал
 Период расчета по договору: 0 час
 Первый превышения t: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 4,18 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ОООЦ: 238,24 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения УЛТЗ изл: 238,24 м.куб.

С К С Ч Б *
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУЛТЗ
 ОТДЕЛ ПРИНЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Представитель: [подпись]