

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул. д. 61, лит. А И П П 2
 Обслуживающая организация: Договор: 9173.038.1
 Источник: котельная 2 Невская Строят. адрес: Телефон:
 Узел учета: Общий 28993
 Код УТЭ: График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 расходомер: Smln=
 Подающий трубопровод (M1) Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема):
 Обратный трубопровод (M2) Smax=
 Подающий ГВС (M3) Подпиточный трубопровод (Уп) Преобр. давления:
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qтеп=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qот = 0,3218 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qтеп.гв = 0,0172 Qгвс ср = 0,3202
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/б/ут: Gот = 97,762 Gвент = 0 Gтеп = 0 Qтеп.гв.ср = 0,0172 Qгвс ср = 0,0854
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019 Gтеп.гв = 0 Gтеп.гвс = 6,88 Gгвс ср = 34,16 Gгвс.м =

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Ккал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dv M3	Уплнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.07.2019	24.00	*	143.38	128.76	14.62	73.92	73.89	0.03			12.35	12.35	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	73.43	73.43			0.90	
24.07.2019	24.00	*	143.02	128.03	14.99	68.42	68.41	0.01			12.69	12.69	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	68.03	68.03			0.86	
25.07.2019	24.00	*	107.21	97.72	9.49	65.08	64.86	0.22			12.61	12.61	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	63.04	63.04			0.79	
26.07.2019	24.00	*	117.39	103.55	13.84	69.96	69.87	0.09			11.39	11.39	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	69.85	69.85			0.80	
27.07.2019	24.00	*	118.26	102.07	14.19	70.74	70.65	0.09			11.57	11.57	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	70.73	70.73			0.82	
28.07.2019	24.00	*	118.34	102.32	16.02	69.75	69.65	0.10			13.54	13.54	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	69.94	69.94			0.95	
29.07.2019	24.00	*	122.96	108.38	14.58	70.35	70.23	0.12			11.72	11.72	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97	70.37	70.37			0.82	
31.07.2019	24.00	*	124.23	109.46	14.77	70.00	69.93	0.07			12.39	12.39	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	70.59	70.59			0.88	
01.08.2019	24.00	*	127.08	111.25	15.83	70.22	70.12	0.10			12.56	12.56	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	69.71	69.71			0.88	
02.08.2019	24.00	*	127.20	112.11	15.09	70.67	70.57	0.10			13.69	13.69	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.38	70.38			0.96	
03.08.2019	24.00	*	123.39	107.94	15.45	70.28	70.20	0.08			12.98	12.98	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	70.25	70.25			0.92	
04.08.2019	24.00	*	123.33	106.83	16.50	71.03	70.89	0.14			13.04	13.04	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	71.26	71.26			1.01	
05.08.2019	24.00	*	126.93	110.58	16.35	71.31	71.18	0.13			14.18	14.18	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	71.03	71.03			1.01	
06.08.2019	24.00	*	127.21	110.60	16.61	70.85	70.74	0.11			14.29	14.29	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	71.12	71.12			1.03	
07.08.2019	24.00	*	135.19	118.39	16.80	70.96	70.86	0.10			14.47	14.47	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79	71.03	71.03			1.01	
08.08.2019	24.00	*	136.10	120.58	15.52	71.50	71.41	0.09			12.85	12.85	13.15	13.15	13.15	13.15	13.15	71.12	71.12			0.92	
09.08.2019	24.00	*	136.74	120.13	16.61	70.60	70.51	0.09			14.00	14.00	14.32	14.32	14.32	14.32	14.32	70.80	70.80			0.99	
10.08.2019	24.00	*	133.80	118.27	15.53	70.98	70.92	0.06			12.97	12.97	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	70.93	70.93			0.92	
11.08.2019	24.00	*	134.30	117.78	16.52	71.14	71.05	0.09			13.99	13.99	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	71.30	71.30			1.00	
12.08.2019	24.00	*	135.98	119.88	16.10	71.65	71.59	0.06			13.59	13.59	13.87	13.87	13.87	13.87	13.87	71.59	71.59			0.97	
13.08.2019	24.00	*	135.75	119.20	16.55	71.40	71.30	0.10			14.02	14.02	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	71.67	71.67			1.00	
14.08.2019	24.00	*	134.29	117.94	16.35	71.60	71.51	0.09			13.84	13.84	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	71.78	71.78			0.99	
15.08.2019	24.00	*	132.55	117.80	14.75	71.45	71.35	0.10			12.16	12.16	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	71.44	71.44			0.88	
16.08.2019	24.00	*	134.05	118.39	15.66	71.27	71.18	0.09			13.19	13.19	13.46	13.46	13.46	13.46	13.46	71.44	71.44			0.94	
17.08.2019	24.00	*	132.96	116.78	16.18	71.19	71.10	0.09			13.48	13.48	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	71.67	71.67			0.96	
18.08.2019	24.00	*	130.75	115.58	15.17	71.49	71.40	0.09			13.98	13.98	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	71.35	71.35			1.00	
19.08.2019	24.00	*	115.59	105.59	15.65	71.07	70.98	0.09			12.97	12.97	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	71.56	71.56			0.93	
20.08.2019	24.00	*	128.90	115.00	13.90	71.35	71.27	0.08			13.56	13.56	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	71.28	71.28			0.97	
21.08.2019	24.00	*	129.25	114.00	15.25	72.09	71.98	0.11			13.32	13.32	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	71.39	71.39			0.84	
22.08.2019	24.00	*	120.96	106.61	14.35	70.77	70.68	0.09			13.13	13.13	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	72.24	72.24			0.96	
Итого	744.00		3749.78	3304.91	444.87						407.07	407.07	415.95	415.95	415.95	415.95	415.95	70.79	70.79			28.82	

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Ккал
 М1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Ккал
 М1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Ккал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узел, рассчитанный по среднему 0 час Ккал
 Период расчета по договору: 0 час Ккуб.м
 Период превышения 12: 17.08 °C 6.95 Ккал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 21.87 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 415.95 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узел изл.

Отдел теплоснабжения
 Ответственный за учет тепловой энергии (ср. абонента)
 К У У Т Э
 07.08.2019
 23.08.2019
 Представитель теплоснабляющей организации