

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 68
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10962.038.1
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ: 8854

Общий
 150/70

Вычислитель: СПТ943 № 1786
 Подключающий трубопровод (М1)
 Оборотный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-3-32-А
 ПРЭМ-3-32-А
 ПРЭМ-3-20-А
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 29.06.2022
 Термопреобр.: КТПТР-01
 КТПТР-01
 ПТТ-1-3

Режим (схема): Преобр. давления:
 ОП: СП-0; МП: СП-0;

зимы: О=М1*(t1-tхв)-М2*(t2-tхв)
 Оот.= 0,3296
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр. сут.): Тб/сут.: 98,88

Отех.= 0
 Огрех.= 0
 Огрес.= М3*(t3-tхв)
 Огрес.ср.= 0,1042
 Огрес.м.= 41,68

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Qобш Гкал	
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 Т
23.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,63	19,25	0,38	7,80	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2019	24.00	*	5,80	4,13	1,67	25,78	34,87	-9,09	7,80	2,90	5,81	4,16	1,65	9,27	0,01	0,38
25.07.2019	24.00	*	16,75	7,55	9,20	46,22	52,35	-6,13	7,80	2,90	16,92	7,65	9,27	20,04	0,01	0,38
26.07.2019	24.00		103,74	84,38	19,36	70,51	65,22	5,29	7,80	2,90	106,09	86,05	20,04	14,84	1,82	1,82
27.07.2019	24.00		98,74	84,49	14,25	71,63	66,07	5,56	7,80	2,90	104,04	86,20	18,00	18,00	1,50	1,50
28.07.2019	24.00		101,68	84,33	17,35	70,89	65,42	5,47	7,80	2,90	102,98	86,46	16,52	16,52	1,70	1,70
29.07.2019	24.00		100,64	84,76	15,88	71,32	65,53	5,79	7,80	2,90	102,85	86,46	16,52	16,52	1,53	1,53
30.07.2019	24.00		108,33	90,46	17,87	71,40	65,51	5,89	7,80	2,90	114,49	94,10	20,39	20,39	1,82	1,82
31.07.2019	24.00		111,94	92,27	19,67	70,77	65,20	5,57	7,80	2,90	114,49	94,10	20,39	20,39	1,92	1,92
01.08.2019	24.00		112,47	93,71	18,76	71,23	65,59	5,64	7,80	2,90	115,90	97,07	18,83	18,83	1,88	1,88
02.08.2019	24.00		113,26	95,15	18,11	71,60	65,89	5,71	7,80	2,90	114,23	94,10	20,13	20,13	1,85	1,85
03.08.2019	24.00		111,66	92,26	19,40	71,16	65,43	5,73	7,80	2,90	113,94	93,13	20,81	20,81	1,92	1,92
04.08.2019	24.00		111,32	91,27	20,05	72,03	66,15	5,88	7,80	2,90	116,79	96,81	19,98	19,98	1,96	1,96
05.08.2019	24.00		114,08	94,87	19,21	72,30	66,38	5,92	7,80	2,90	117,69	96,85	20,84	20,84	1,99	1,99
06.08.2019	24.00		114,99	94,92	20,07	71,79	66,08	5,73	7,80	2,90	124,05	104,09	19,96	19,96	2,00	2,00
07.08.2019	24.00	*	121,21	102,01	19,20	71,75	66,22	5,53	7,80	2,90	114,55	95,14	19,41	19,41	1,95	1,95
08.08.2019	24.00		111,90	93,20	18,70	72,10	66,90	5,20	7,80	2,90	114,55	95,14	19,41	19,41	1,96	1,96
09.08.2019	24.00		143,71	124,58	19,13	71,63	66,17	5,46	7,80	2,90	160,80	142,42	18,38	18,38	2,05	2,05
10.08.2019	24.00		157,10	139,57	17,53	71,88	66,31	5,57	7,80	2,90	147,07	127,12	19,95	19,95	2,35	2,35
11.08.2019	24.00		159,98	138,22	21,76	72,15	66,62	5,53	7,80	2,90	163,77	141,07	22,70	22,70	2,19	2,19
12.08.2019	24.00		160,37	140,87	19,50	72,44	67,06	5,38	7,80	2,90	162,37	143,15	19,22	19,22	2,03	2,03
13.08.2019	24.00		158,59	140,22	18,37	72,37	67,00	5,37	7,80	2,90	163,77	141,07	22,70	22,70	2,19	2,19
14.08.2019	24.00		156,98	138,55	18,43	72,43	67,00	5,43	7,80	2,90	160,73	141,43	19,30	19,30	2,10	2,10
15.08.2019	24.00		155,68	137,54	18,14	72,42	66,88	5,54	7,80	2,90	159,39	140,40	18,99	18,99	2,09	2,09
16.08.2019	24.00		156,10	138,41	17,69	72,24	66,70	5,54	7,80	2,90	159,81	141,28	18,53	18,53	2,06	2,06
17.08.2019	24.00		157,80	140,42	17,38	72,52	67,01	5,51	7,80	2,90	158,79	138,75	20,04	20,04	2,16	2,16
18.08.2019	24.00		155,11	135,94	19,17	72,19	66,61	5,58	7,80	2,90	154,81	136,43	18,38	18,38	2,03	2,03
19.08.2019	24.00		151,21	133,66	17,55	72,44	66,84	5,60	7,80	2,90	154,91	136,38	18,20	18,20	2,05	2,05
20.08.2019	24.00		151,33	133,64	17,69	72,11	66,46	5,65	7,80	2,90	154,15	135,95	18,20	18,20	2,03	2,03
21.08.2019	24.00		150,56	133,20	17,36	72,35	66,66	5,69	7,80	2,90	155,30	135,36	19,94	19,94	2,19	2,19
22.08.2019	24.00		151,63	132,59	19,04	73,04	67,11	5,93	7,80	2,90	122,97	105,24	17,73	17,73	2,19	2,19
Итого	24.00		744,00	3724,66	3197,17	527,49	67,88	63,31	4,58	7,80	3812,08	3262,57	549,51	549,51	55,68	55,68

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобш, Гкал

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобш:
 Объем потребленного теплоносителя Vгрв изл.

17,9 °C
 46,24 Гкал
 549,51 м.куб.
 9,44 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за теплоснабжающей организацией
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ