

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 76, лит В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 9973.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЗ: 23594
 График: 1507/0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207145 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 207145
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Овент.= 0 Отех.= 0 Огвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Огвс.ср= 0,1824 Огвс.ср= 0,073
 Договорные расходы (гр.сут.), ГВт/сут.: Гот.= 92,1 Гвент.= 0 Гтеп.= 0 Огвс.м= 29,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал				
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излия)	Улодпит	T3	T4	P3	P4						
23.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.80	18.61	0.19									0.00							0.00			
24.07.2019		*																									
25.07.2019		*																									
26.07.2019	24.00		110.56	101.46	9.10	71.85	65.72	6.13									113.15	103.48	9.67							1.28	
27.07.2019	24.00		108.08	99.85	8.23	72.26	66.28	5.98									110.65	101.85	8.80							1.19	
28.07.2019	24.00		109.04	99.82	9.22	71.60	65.69	5.91									111.59	101.79	9.80							1.25	
29.07.2019	24.00		109.52	100.22	9.30	72.00	65.88	6.12									112.16	102.21	9.95							1.28	
30.07.2019	24.00		116.97	106.54	10.43	72.11	66.08	6.03									119.73	108.70	11.03							1.40	
31.07.2019	24.00		118.55	108.31	10.24	71.45	65.37	6.08									121.31	110.46	10.85							1.39	
01.08.2019	24.00		120.61	109.82	10.79	71.93	65.97	5.96									123.47	112.03	11.44							1.44	
02.08.2019	24.00		121.41	111.07	10.34	72.30	66.28	6.02									124.31	113.32	10.99							1.42	
03.08.2019	24.00		117.85	106.47	11.38	72.75	65.84	6.00									122.04	109.56	12.48							1.50	
04.08.2019	24.00		119.24	107.37	11.87	71.84	66.43	6.32									120.70	108.66	12.04							1.51	
05.08.2019	24.00		121.01	110.95	10.06	73.00	66.79	6.21									123.98	113.24	10.74							1.43	
06.08.2019	24.00		122.62	111.16	11.46	72.45	66.43	6.02									125.53	113.39	12.14							1.51	
07.08.2019	24.00		129.60	119.48	10.12	72.42	66.63	5.79									132.70	121.95	10.75							1.43	
08.08.2019	24.00		132.67	122.49	10.18	72.83	67.24	5.59									135.88	125.05	10.83							1.43	
09.08.2019	24.00		121.50	112.95	8.55	72.28	66.88	5.60									134.65	124.44	10.21							1.38	
10.08.2019	24.00		130.90	119.38	11.52	72.82	67.16	5.66									124.67	115.16	9.51							1.29	
11.08.2019	24.00		131.36	121.48	9.88	72.99	67.43	5.56									134.05	121.85	12.20							1.52	
12.08.2019	24.00		130.83	120.63	10.20	73.06	67.50	5.56									134.53	124.03	10.50							1.40	
13.08.2019	24.00		129.55	119.28	10.27	73.06	67.41	5.65									133.99	123.19	10.80							1.42	
14.08.2019	24.00		128.62	118.07	10.55	73.13	67.43	5.70									132.70	121.79	10.91							1.43	
15.08.2019	24.00		129.96	118.67	11.29	72.94	67.31	5.63									131.77	120.53	11.24							1.45	
16.08.2019	24.00		131.15	120.36	10.79	73.15	67.48	5.67									133.11	121.15	11.96							1.50	
17.08.2019	24.00		127.24	116.32	10.92	72.84	67.19	5.65									134.34	122.92	11.42							1.48	
18.08.2019	24.00		123.57	113.89	9.68	73.01	67.32	5.69									130.35	118.72	11.63							1.46	
19.08.2019	24.00		123.80	113.57	10.23	72.80	67.19	5.61									126.56	116.26	10.30							1.36	
20.08.2019	24.00		124.14	113.31	10.83	73.02	67.48	5.54									126.80	115.92	10.88							1.39	
21.08.2019	24.00		122.82	113.20	9.62	73.69	67.74	5.95									127.16	115.71	11.45							1.42	
22.08.2019	24.00		118.79	108.90	9.89	70.72	65.08	5.64									125.87	115.60	10.27							1.39	
Итого	696.00		3444.93	3157.98	286.95												3527.75	3222.96	304.79							39.36	

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ. Гкал Трав. ч
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 48 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 48 час
 Период расчета по договору: 21,76 куб.м
 Период превышения t2: 17,9 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,5 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 36,68 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 326,55 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс. изл.: 326,55 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет теплоносителя (от абонента):
 ОТПЕЧАТКА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУ УТЗ /
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019
 Представитель Теплоснабжающей организации