

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 95, корп. 1, лит. Ю
 Оставляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9004.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:
 Общид
 12358

Установленные приборы: Счетчик
 Вычислитель: СПТ943 № 14915
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1
 Схема подключения:
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометр: КТЛТР-05
 КТЛТР-05
 ТП1-15-2

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 ОП: СП-0; МЛ: СП-0;
 График: 15070

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(П1-Нхв)-М2*(П2-Нхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,4716 Qлет = 0 Qтек = 0 Qгвс=М3*(П3-Нхв)
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Гот = 141,48 Гвент = 0 Гтек = 0 Ггвс=М3*(П3-Нхв)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019: Гвент = 0 Гтек = 0 Ггвс=М3*(П3-Нхв)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019: Готекгвс = 0,1965
 Готекгвс.ср = 0,0893
 Ггвс.ср = 35,72 Ггвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М3	У4	Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4
Т	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.07.2019	24.00	*	31,86	19,67	12,19	31,24	31,81	-0,57		11,39	11,39	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	31,22	31,22			0,36
24.07.2019	24.00	*	33,57	20,48	13,09	54,71	55,43	-0,72		13,28	13,28	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	53,38	53,38			0,71
25.07.2019	24.00	*	136,00	115,80	20,20	67,31	67,69	-0,38		19,43	19,43	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	67,28	67,28			1,31
26.07.2019	24.00	*	107,64	90,81	16,83	69,11	69,43	-0,32		16,36	16,36	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	69,19	69,19			1,13
27.07.2019	24.00	*	104,01	89,34	14,67	69,83	70,16	-0,33		14,23	14,23	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	69,86	69,86			0,99
28.07.2019	24.00	*	105,57	89,98	15,58	68,87	69,14	-0,27		15,14	15,14	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	69,05	69,05			1,05
29.07.2019	24.00	*	107,79	89,81	17,98	69,46	69,72	-0,26		17,48	17,48	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	69,54	69,54			1,22
30.07.2019	24.00	*	109,87	94,57	15,30	69,42	69,67	-0,25		14,93	14,93	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	69,53	69,53			1,04
31.07.2019	24.00	*	112,19	95,93	16,26	69,39	69,39	-0,30		15,89	15,89	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	68,88	68,88			1,09
01.08.2019	24.00	*	114,22	97,14	17,08	69,35	69,35	-0,29		16,72	16,72	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	69,39	69,39			1,16
02.08.2019	24.00	*	116,55	98,08	18,47	69,83	70,16	-0,33		18,08	18,08	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	70,31	70,31			1,28
03.08.2019	24.00	*	112,34	95,04	17,30	69,40	69,69	-0,29		16,93	16,93	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	69,30	69,30			1,17
04.08.2019	24.00	*	115,12	97,07	18,05	70,16	70,43	-0,31		18,14	18,14	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	70,31	70,31			1,24
05.08.2019	24.00	*	113,71	96,75	16,96	69,92	70,24	-0,32		17,51	17,51	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	70,62	70,62			1,15
06.08.2019	24.00	*	121,43	103,56	17,87	70,06	70,38	-0,32		16,38	16,38	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	70,21	70,21			1,21
07.08.2019	24.00	*	124,17	106,00	18,17	70,62	70,97	-0,35		17,16	17,16	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	70,68	70,68			1,22
08.08.2019	24.00	*	123,73	105,95	17,78	69,58	69,91	-0,33		16,87	16,87	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	69,73	69,73			1,18
09.08.2019	24.00	*	122,08	103,70	17,46	70,02	70,39	-0,37		16,52	16,52	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	69,99	69,99			1,16
10.08.2019	24.00	*	122,90	104,17	17,46	70,72	71,12	-0,40		16,08	16,08	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	70,74	70,74			1,14
11.08.2019	24.00	*	122,90	104,98	17,54	70,42	70,78	-0,36		16,56	16,56	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	70,79	70,79			1,17
12.08.2019	24.00	*	121,52	104,98	17,43	70,59	70,97	-0,38		16,45	16,45	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	70,91	70,91			1,16
13.08.2019	24.00	*	121,43	104,00	16,37	70,55	70,91	-0,36		15,41	15,41	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	70,86	70,86			1,10
14.08.2019	24.00	*	119,69	103,32	16,62	70,33	70,73	-0,40		15,68	15,68	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	70,91	70,91			1,10
15.08.2019	24.00	*	118,71	102,09	16,86	70,75	71,09	-0,34		15,94	15,94	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	70,91	70,91			1,10
16.08.2019	24.00	*	115,83	99,25	16,58	70,34	70,66	-0,32		15,67	15,67	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	70,91	70,91			1,10
17.08.2019	24.00	*	115,83	98,48	17,86	70,63	70,97	-0,34		16,85	16,85	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	70,80	70,80			1,10
18.08.2019	24.00	*	115,76	98,29	17,47	70,21	70,55	-0,34		16,47	16,47	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85	70,40	70,40			1,19
19.08.2019	24.00	*	114,95	97,97	16,98	70,47	70,79	-0,32		16,05	16,05	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	70,62	70,62			1,13
20.08.2019	24.00	*	112,49	97,43	15,06	71,17	71,51	-0,34		14,19	14,19	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	71,30	71,30			1,01
21.08.2019	24.00	*	111,14	94,24	16,90	68,22	68,57	-0,35		16,21	16,21	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	68,27	68,27			1,11
Итого	744,00		3445,34	2921,32	524,02					502,52	502,52	513,57	513,57	513,57	513,57	513,57					34,54

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд,
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

17,9 °С
 9 Гкал
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 час
 25,54 Гкал
 513,57 м.куб.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019г
 ЧЕРНОМОХОВА
 Представитель теплоотдающей организации