Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9007.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23767**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206901** расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): график: **150/70**
Подающий трубопровод (М1) Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,205** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1122**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,051**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **61,5** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **20,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2019	24,00	*	35,82	30,92	4,90	32,85	31,81	1,04			27,86	24,60	3,26	27,99	24,73	3,26		32,54	31,53			0,13
24.07.2019	24,00	*	43,35	34,73	8,62	63,60	60,26	3,34			34,86	28,53	6,33	35,50	29,00	6,50		62,10	58,28			0,50
25.07.2019	24,00		118,20	103,91	14,29	69,06	67,06	2,00			68,75	58,36	10,39	70,26	59,52	10,74		69,09	65,74			0,91
26.07.2019	24,00	*	54,72	46,22	8,50	70,44	69,90	0,54			8,73	0,00	8,73	8,93	0,00	8,93		70,16	24,62			0,61
27.07.2019	24,00	*	53,33	45,89	7,44	70,93	70,43	0,50			7,92	0,00	7,92	8,07	0,00	8,07		70,38	24,76			0,56
28.07.2019	24,00	*	54,01	46,15	7,86	70,16	69,61	0,55			8,18	0,00	8,18	8,37	0,00	8,37		69,97	24,86			0,57
29.07.2019	24,00	*	56,13	46,07	10,06	70,67	70,11	0,56			10,38	0,00	10,38	10,63	0,00	10,63		70,43	22,80			0,73
30.07.2019	24,00	*	58,37	48,67	9,70	70,79	70,19	0,60			9,99	0,00	9,99	10,22	0,00	10,22		70,79	21,50			0,71
31.07.2019	24,00	*	58,98	48,85	10,13	70,15	69,73	0,42			10,36	0,00	10,36	10,57	0,00	10,57		69,32	20,42			0,72
01.08.2019	24,00	*	59,62	49,75	9,87	70,63	70,09	0,54			10,32	0,00	10,32	10,53	0,00	10,53		70,33	20,77			0,72
02.08.2019	24,00	*	60,21	50,03	10,18	71,08	70,54	0,54			10,43	0,00	10,43	10,68	0,00	10,68		70,81	21,45			0,74
03.08.2019	24,00	*	57,77	48,42	9,35	70,60	70,08	0,52			9,76	0,00	9,76	9,95	0,00	9,95		70,23	21,48			0,68
04.08.2019	24,00	*	57,31	47,83	9,48	71,41	70,85	0,56			9,86	0,00	9,86	10,07	0,00	10,07		71,05	21,15			0,70
05.08.2019	24,00	*	59,46	49,42	10,04	71,71	71,14	0,57			10,28	0,00	10,28	10,53	0,00	10,53		71,58	21,55			0,74
06.08.2019	24,00	*	58,81	49,46	9,35	71,22	70,64	0,58			9,62	0,00	9,62	9,84	0,00	9,84		71,11	21,15			0,68
07.08.2019	24,00	*	63,40	53,11	10,29	71,28	70,73	0,55			10,71	0,00	10,71	10,95	0,00	10,95		71,25	21,44			0,76
08.08.2019	24,00	*	63,49	54,22	9,27	71,72	71,26	0,46			9,61	0,00	9,61	9,83	0,00	9,83		71,24	22,36			0,68
09.08.2019	24,00	*	62,34	54,13	8,21	70,96	70,47	0,49			8,57	0,00	8,57	8,78	0,00	8,78		70,71	22,81			0,61
10.08.2019	24,00	*	62,35	53,22	9,13	71,24	70,77	0,47			9,59	0,00	9,59	9,79	0,00	9,79		70,78	22,82			0,68
11.08.2019	24,00	*	63,02	52,97	10,05	71,56	71,04	0,52			10,53	0,00	10,53	10,75	0,00	10,75		71,43	22,84			0,75
12.08.2019	24,00	*	62,64	53,97	8,67	71,81	71,37	0,44			9,06	0,00	9,06	9,28	0,00	9,28		71,28	23,53			0,64
13.08.2019	24,00	*	63,04	53,60	9,44	71,73	71,23	0,50			9,87	0,00	9,87	10,09	0,00	10,09		71,59	23,84			0,70
14.08.2019	24,00	*	62,48	53,10	9,38	71,78	71,29	0,49			9,82	0,00	9,82	10,03	0,00	10,03		71,56	23,80			0,70
15.08.2019	24,00	*	62,22	52,64	9,58	71,78	71,28	0,50			10,01	0,00	10,01	10,24	0,00	10,24		71,52	23,65			0,72
16.08.2019	24,00	*	61,48	52,54	8,94	71,59	71,09	0,50			9,49	0,00	9,49	9,70	0,00	9,70		71,32	23,09			0,68
17.08.2019	24,00	*	61,83	52,73	9,10	71,85	71,36	0,49			9,50	0,00	9,50	9,72	0,00	9,72		71,53	22,96			0,68
18.08.2019	24,00	*	61,52	51,13	10,39	71,51	71,00	0,51			10,64	0,00	10,64	10,86	0,00	10,86		71,26	23,16			0,76
19.08.2019	24,00	*	60,70	50,78	9,92	71,76	71,24	0,52			10,46	0,00	10,46	10,70	0,00	10,70		71,53	23,49			0,75
20.08.2019	24,00	*	49,81	41,44	8,37	71,29	70,76	0,53			8,75	0,00	8,75	8,95	0,00	8,95		71,19	24,07			0,62
21.08.2019	24,00	*	59,32	50,65	8,67	71,64	71,13	0,51			9,04	0,00	9,04	9,26	0,00	9,26		71,34	23,92			0,64
22.08.2019	24,00	*	59,61	50,18	9,43	72,40	71,87	0,53			9,85	0,00	9,85	10,07	0,00	10,07		72,14	23,90			0,71
Среднее	24,00		60,17	50,86	9,31	69,72	69,04	0,67			12,99	3,60	9,40	13,26	3,65	9,61		69,41	25,60			0,67
Итого	**744,00**		**1865,34**	**1576,73**	**288,61**						**402,80**	**111,49**	**291,31**	**411,14**	**113,25**	**297,89**						**20,78**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,9** °C **5,21** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,57** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **297,89** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 308 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ