

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабшкшина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9006.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 24310

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206917 Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 206917 расходомер:
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Смах=

2-х трубная схема
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hxh)-M2*(t2-hxh)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qср= 0,256
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gср= 76,8

лето: Qлет= M3*(t3-hxh)
 Qлет.гв= 0
 Qлет.ср.ср= 0
 Qлет.гв.ср= 0
 Qлет.ср.гв= 0

зима: Qзим= M1*(t1-hxh)-M2*(t2-hxh)
 Qзим= 0,1034
 Qзим.ср= 0,047
 Qзим.гв.ср= 18,8
 Qзим.ср.гв= 18,8

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Тп час	НС	М1		М2		DM	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
			T	T	T	T												гв	ср					
23.07.2019	24.00	*	0.42	2.00	-1.58	17.85	19.08	-1.23					0.13		0.13	0.13		0.13	0.13	17.50				0.00
24.07.2019	24.00	*	0.00	3.63	-3.63	18.68	24.99	-6.31					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	18.55				0.00
25.07.2019	24.00	*	0.00	7.68	-7.68	31.33	63.87	-32.54					6.88		6.88	6.99		6.99	6.99	62.81				0.00
26.07.2019	24.00	*	0.00	9.09	-9.09	48.88	67.00	-18.12					8.68		8.68	8.88		8.88	8.88	64.39				0.43
27.07.2019	24.00	*	0.00	6.74	-6.74	47.90	67.36	-19.46					6.30		6.30	6.45		6.45	6.45	64.23				0.56
28.07.2019	24.00	*	0.00	8.92	-8.92	48.78	67.08	-18.30					8.53		8.53	8.71		8.71	8.71	64.23				0.40
29.07.2019	24.00	*	0.00	8.64	-8.64	48.52	67.23	-18.71					8.20		8.20	8.37		8.37	8.37	64.42				0.55
30.07.2019	24.00	*	0.00	9.23	-9.23	48.83	67.76	-18.93					8.78		8.78	9.00		9.00	9.00	65.03				0.57
31.07.2019	24.00	*	0.00	10.35	-10.35	48.14	66.59	-18.45					9.77		9.77	9.97		9.97	9.97	64.47				0.53
01.08.2019	24.00	*	0.00	9.41	-9.41	48.58	67.40	-18.82					8.93		8.93	9.13		9.13	9.13	64.70				0.62
02.08.2019	24.00	*	0.00	10.66	-10.66	48.90	67.26	-18.36					9.33		9.33	9.51		9.51	9.51	65.17				0.61
03.08.2019	24.00	*	0.00	11.40	-11.40	48.92	68.04	-19.12					10.19		10.19	10.37		10.37	10.37	64.77				0.66
04.08.2019	24.00	*	0.00	9.75	-9.75	49.42	68.66	-19.24					9.27		9.27	9.46		9.46	9.46	65.69				0.72
05.08.2019	24.00	*	0.00	9.27	-9.27	48.46	68.09	-19.63					8.65		8.65	8.83		8.83	8.83	65.26				0.61
06.08.2019	24.00	*	0.22	9.50	-9.28	47.12	68.61	-21.49					8.83		8.83	9.00		9.00	9.00	65.50				0.57
07.08.2019	24.00	*	0.00	10.10	-10.10	46.90	67.84	-20.94					9.10		9.10	9.27		9.27	9.27	64.89				0.62
08.08.2019	24.00	*	0.00	8.94	-8.94	46.90	67.84	-20.94					8.25		8.25	8.42		8.42	8.42	64.83				0.54
09.08.2019	24.00	*	0.00	9.66	-9.66	47.12	68.61	-21.49					9.49		9.49	9.69		9.69	9.69	65.67				0.58
10.08.2019	24.00	*	0.00	10.10	-10.10	46.90	67.84	-20.94					9.10		9.10	9.27		9.27	9.27	64.89				0.62
11.08.2019	24.00	*	0.00	8.94	-8.94	46.90	67.84	-20.94					8.25		8.25	8.42		8.42	8.42	64.83				0.54
12.08.2019	24.00	*	0.00	10.57	-10.57	46.29	68.37	-22.08					9.74		9.74	9.93		9.93	9.93	65.82				0.64
13.08.2019	24.00	*	0.00	9.52	-9.52	47.68	68.58	-20.90					8.62		8.62	8.80		8.80	8.80	65.76				0.58
14.08.2019	24.00	*	0.00	9.22	-9.22	47.79	68.59	-20.90					8.62		8.62	8.80		8.80	8.80	65.73				0.57
15.08.2019	24.00	*	0.00	9.98	-9.98	47.29	68.55	-22.49					9.23		9.23	9.41		9.41	9.41	65.83				0.61
16.08.2019	24.00	*	0.00	9.25	-9.25	46.06	68.55	-22.49					8.26		8.26	8.45		8.45	8.45	65.76				0.55
17.08.2019	24.00	*	45.47	42.28	3.19	72.98	72.20	0.78					8.26		8.26	8.45		8.45	8.45	69.90				0.55
18.08.2019	24.00	*	79.99	71.98	8.01	72.31	71.91	0.40					7.47		7.47	7.65		7.65	7.65	71.64				0.54
19.08.2019	24.00	*	78.97	69.79	9.18	71.96	71.56	0.40					8.31		8.31	8.50		8.50	8.50	71.33				0.56
20.08.2019	24.00	*	77.75	68.78	8.97	72.19	71.79	0.40					7.76		7.76	7.95		7.95	7.95	71.54				0.55
21.08.2019	24.00	*	77.73	68.77	8.96	71.89	71.47	0.42					8.39		8.39	8.57		8.57	8.57	71.49				0.55
22.08.2019	24.00	*	77.59	67.93	9.66	72.86	72.44	0.42					8.11		8.11	8.28		8.28	8.28	72.26				0.61
Итого	744.00		438.14	602.82	-164.68	50.75	65.50	-14.75					8.11		8.11	8.28		8.28	8.28	63.41				0.54
Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал															
Дата, время																								

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уп, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 17.9 °C
 4.5 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоснабителя Увс илп.

12.22 Гкал
 256.79 м.куб.

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ДЖ

Представитель теплоснабжающей организации