Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 1, лит. Я**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8818.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12353**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 14799**
Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
график: **150/70**
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,4546** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,198**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,09**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **136,38** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2019	24,00	*	29,04	24,68	4,36	30,57	30,45	0,12			5,54		5,54	5,56		5,56		29,31				0,16
24.07.2019	24,00	*	33,25	24,21	9,04	56,58	56,37	0,21			10,03		10,03	10,18		10,18		52,86				0,53
25.07.2019	24,00	*	140,22	124,19	16,03	67,63	67,49	0,14			16,15		16,15	16,48		16,48		66,92				1,08
26.07.2019	24,00	*	114,06	99,04	15,02	69,24	69,05	0,19			15,04		15,04	15,36		15,36		68,47				1,03
27.07.2019	24,00	*	111,78	97,83	13,95	69,92	69,72	0,20			13,93		13,93	14,24		14,24		69,21				0,96
28.07.2019	24,00	*	112,56	98,32	14,24	69,02	68,79	0,23			14,24		14,24	14,55		14,55		68,41				0,97
29.07.2019	24,00	*	113,72	98,05	15,67	69,61	69,37	0,24			15,71		15,71	16,05		16,05		68,92				1,08
30.07.2019	24,00	*	119,77	103,11	16,66	69,70	69,44	0,26			16,65		16,65	17,02		17,02		69,31				1,15
31.07.2019	24,00	*	122,26	103,78	18,48	69,33	69,14	0,19			18,45		18,45	18,85		18,85		68,47				1,26
01.08.2019	24,00	*	122,87	105,59	17,28	69,59	69,38	0,21			17,33		17,33	17,71		17,71		68,91				1,19
02.08.2019	24,00	*	123,63	106,58	17,05	70,08	69,89	0,19			17,09		17,09	17,47		17,47		69,39				1,19
03.08.2019	24,00	*	121,01	102,97	18,04	69,65	69,44	0,21			18,00		18,00	18,39		18,39		68,92				1,24
04.08.2019	24,00	*	118,96	101,81	17,15	70,40	70,17	0,23			17,09		17,09	17,47		17,47		69,79				1,19
05.08.2019	24,00	*	122,18	105,31	16,87	70,69	70,46	0,23			16,87		16,87	17,25		17,25		70,18				1,18
06.08.2019	24,00	*	122,15	104,98	17,17	70,23	69,98	0,25			17,18		17,18	17,57		17,57		69,77				1,20
07.08.2019	24,00	*	130,23	112,53	17,70	70,36	70,15	0,21			17,75		17,75	18,14		18,14		69,80				1,24
08.08.2019	24,00	*	131,86	114,98	16,88	70,88	70,71	0,17			16,91		16,91	17,29		17,29		70,17				1,19
09.08.2019	24,00	*	131,23	115,01	16,22	69,90	69,70	0,20			16,36		16,36	16,72		16,72		69,40				1,14
10.08.2019	24,00	*	128,79	113,14	15,65	70,31	70,13	0,18			15,70		15,70	16,05		16,05		69,62				1,09
11.08.2019	24,00	*	129,82	112,41	17,41	70,54	70,32	0,22			17,41		17,41	17,80		17,80		70,06				1,22
12.08.2019	24,00	*	130,84	114,83	16,01	70,98	70,82	0,16			16,04		16,04	16,40		16,40		70,22				1,13
13.08.2019	24,00	*	130,72	113,72	17,00	70,73	70,53	0,20			17,04		17,04	17,43		17,43		70,29				1,20
14.08.2019	24,00	*	129,59	112,58	17,01	70,87	70,68	0,19			17,03		17,03	17,41		17,41		70,34				1,20
15.08.2019	24,00	*	129,06	111,89	17,17	70,83	70,63	0,20			17,22		17,22	17,61		17,61		70,37				1,21
16.08.2019	24,00	*	125,79	109,50	16,29	70,62	70,42	0,20			16,31		16,31	16,68		16,68		70,09				1,14
17.08.2019	24,00	*	123,35	108,45	14,90	70,93	70,73	0,20			14,91		14,91	15,25		15,25		70,28				1,05
18.08.2019	24,00	*	122,11	105,28	16,83	70,55	70,34	0,21			16,82		16,82	17,20		17,20		69,98				1,18
19.08.2019	24,00	*	120,66	104,49	16,17	70,85	70,64	0,21			16,18		16,18	16,54		16,54		70,30				1,14
20.08.2019	24,00	*	120,78	104,45	16,33	70,47	70,26	0,21			16,35		16,35	16,72		16,72		70,03				1,15
21.08.2019	24,00	*	120,52	104,12	16,40	70,71	70,50	0,21			16,41		16,41	16,78		16,78		70,16				1,15
22.08.2019	24,00	*	118,92	103,36	15,56	71,43	71,22	0,21			15,55		15,55	15,90		15,90		70,86				1,10
Среднее	24,00		117,80	101,97	15,82	68,49	68,29	0,20			15,91		15,91	16,26		16,26		67,77				1,09
Итого	**744,00**		**3651,73**	**3161,19**	**490,54**						**493,29**		**493,29**	**504,07**		**504,07**						**33,94**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Отработ.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,9** °C **8,83** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **25,11** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **504,07** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУЧУ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019г ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/