Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 12 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0819.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 17,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	18,67	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,62	-	0,00			0,00
24.07.19	24,00	-	4,35	6,37	-2,02	21,70	29,37	-7,67	7,00	5,00	0,00	7,69	-	-	7,70	-	7,70	-	26,65	-	0,00			0,20
25.07.19	24,00	-	10,59	11,77	-1,18	41,48	49,49	-8,01	7,00	5,00	0,00	17,61	-	-	17,78	-	17,78	-	45,06	-	0,00			0,80
26.07.19	24,00	-	90,24	81,35	8,89	70,21	69,92	0,29	7,00	5,00	0,00	8,41	-	-	8,59	-	8,59	-	70,37	-	0,59			0,59
27.07.19	24,00	-	89,80	79,94	9,86	71,15	70,89	0,26	7,00	5,00	0,00	9,24	-	-	9,45	-	9,45	-	71,08	-	0,66			0,66
28.07.19	24,00	-	90,22	79,94	10,28	70,47	70,19	0,28	7,00	5,00	0,00	9,77	-	-	9,98	-	9,98	-	70,56	-	0,69			0,69
29.07.19	24,00	-	91,66	80,11	11,55	70,95	70,68	0,27	7,00	5,00	0,00	10,87	-	-	11,10	-	11,10	-	70,98	-	0,77			0,77
30.07.19	24,00	-	95,59	85,09	10,50	71,07	70,79	0,28	7,00	5,00	0,00	9,72	-	-	9,94	-	9,94	-	71,29	-	0,69			0,69
31.07.19	24,00	-	99,36	86,40	12,96	70,50	70,27	0,23	7,00	5,00	0,00	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	70,42	-	0,86			0,86
01.08.19	24,00	-	100,04	88,06	11,98	70,96	70,72	0,24	7,00	5,00	0,00	11,25	-	-	11,51	-	11,51	-	70,96	-	0,80			0,80
02.08.19	24,00	-	101,32	88,96	12,36	71,31	71,08	0,23	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,77	-	11,77	-	71,28	-	0,82			0,82
03.08.19	24,00	-	98,30	86,41	11,89	70,82	70,60	0,22	7,00	5,00	0,00	11,07	-	-	11,29	-	11,29	-	70,65	-	0,78			0,78
04.08.19	24,00	-	96,76	85,64	11,12	71,71	71,46	0,25	7,00	5,00	0,00	10,49	-	-	10,72	-	10,72	-	71,59	-	0,75			0,75
05.08.19	24,00	-	101,06	88,81	12,25	72,02	71,76	0,26	7,00	5,00	0,00	11,58	-	-	11,85	-	11,85	-	72,06	-	0,83			0,83
06.08.19	24,00	-	100,69	89,23	11,46	71,44	71,18	0,26	7,00	5,00	0,00	10,72	-	-	10,97	-	10,97	-	71,49	-	0,77			0,77
07.08.19	24,00	-	106,18	95,39	10,79	71,46	71,23	0,23	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	10,12	-	10,12	-	71,41	-	0,71			0,71
08.08.19	24,00	-	96,53	87,18	9,35	71,75	71,55	0,20	7,00	5,00	0,00	8,80	-	-	9,01	-	9,01	-	70,55	-	0,62			0,62
09.08.19	24,00	-	107,60	96,80	10,80	71,28	71,06	0,22	7,00	5,00	0,00	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	71,37	-	0,70			0,70
10.08.19	24,00	-	105,86	95,35	10,51	71,51	71,30	0,21	7,00	5,00	0,00	9,50	-	-	9,74	-	9,74	-	71,38	-	0,68			0,68
11.08.19	24,00	-	105,42	95,04	10,38	71,81	71,57	0,24	7,00	5,00	0,00	9,51	-	-	9,71	-	9,71	-	71,88	-	0,68			0,68
12.08.19	24,00	-	107,40	96,38	11,02	72,07	71,87	0,20	7,00	5,00	0,00	9,96	-	-	10,20	-	10,20	-	71,87	-	0,72			0,72
13.08.19	24,00	-	106,58	96,03	10,55	72,04	71,80	0,24	7,00	5,00	0,00	9,56	-	-	9,78	-	9,78	-	72,17	-	0,69			0,69
14.08.19	24,00	-	105,46	95,00	10,46	72,07	71,85	0,22	7,00	5,00	0,00	9,38	-	-	9,61	-	9,61	-	72,02	-	0,68			0,68
15.08.19	24,00	-	106,18	95,39	10,79	71,46	71,23	0,23	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	10,12	-	10,12	-	71,41	-	0,71			0,71
16.08.19	24,00	-	96,53	87,18	9,35	71,75	71,55	0,20	7,00	5,00	0,00	8,80	-	-	9,01	-	9,01	-	70,55	-	0,62			0,62
17.08.19	24,00	-	107,60	96,80	10,80	71,28	71,06	0,22	7,00	5,00	0,00	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	71,37	-	0,70			0,70
18.08.19	24,00	-	105,86	95,35	10,51	71,51	71,30	0,21	7,00	5,00	0,00	9,50	-	-	9,74	-	9,74	-	71,38	-	0,68			0,68
19.08.19	24,00	-	105,42	95,04	10,38	71,81	71,57	0,24	7,00	5,00	0,00	9,51	-	-	9,71	-	9,71	-	71,88	-	0,68			0,68
20.08.19	24,00	-	107,40	96,38	11,02	72,07	71,87	0,20	7,00	5,00	0,00	9,96	-	-	10,20	-	10,20	-	71,87	-	0,72			0,72
21.08.19	24,00	-	106,58	96,03	10,55	72,04	71,80	0,24	7,00	5,00	0,00	9,56	-	-	9,78	-	9,78	-	72,17	-	0,69			0,69
22.08.19	24,00	-	105,46	95,00	10,46	72,07	71,85	0,22	7,00	5,00	0,00	9,38	-	-	9,61	-	9,61	-	72,02	-	0,68			0,68
Среднее	24,00	-	92,00	82,34	9,67	67,19	67,47	-0,28	7,00	5,00	-	9,84	-	-	10,05	-	10,05	-	67,40	-	0,64	-	-	0,68
Итого	744,00		2852,04	2552,42	299,62						0,00	304,97	0,00	0,00	311,53	0,00	311,53	0,00			19,96	0,00	0,00	20,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.19 08:00	66722,94	57954,82	8243,55	-	8460,35	-	1912,44	-	-
	15.08.19 16:00	68803,76	59813,77	8477,56	-	8699,24	-	1928,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,9 °С = -5,46 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,50** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **311,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ /_____

печать потребителя

печать энергосбыта

РУП «ТЭК СПб» ОАО «ОЭК» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.08.2019г ЧЕРГИНОМОХОВА