

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул. д. 66, корп. 1  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Договор: 9969.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Общий  
 28640

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207788  
 Подающий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-40-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-С1  
 Подпиточный трубопровод (Vп) ПРЭМ-32-С1  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УЛТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термомреобр.:  
 КТСПН  
 КТСПН  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.:

Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qот = 0,307  
 Qтеп = 0  
 Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс.гр.ср = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 33,96

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс.гр.ср = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 33,96

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2019 по 22.08.2019

Дата	Тп час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал						
			M1 Т	M2 Т	дМ Т	T1 °C	T2 °C	дТ °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 Т	M4 Т	V3 М3	V4 М3	дV (излив) М3	Уполнит М3
23.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.31	17.82	0.49													
24.07.2019	24.00	*																			
25.07.2019	24.00	*																			
26.07.2019	24.00	*	123.85	112.61	11.24	70.80	65.79	5.01													
27.07.2019	24.00	*	119.88	110.38	9.50	71.81	66.74	4.87													
28.07.2019	24.00	*	120.95	110.02	10.93	70.93	66.06	4.87													
29.07.2019	24.00	*	121.75	110.65	11.10	71.35	66.13	5.22													
30.07.2019	24.00	*	129.93	117.65	12.28	71.45	66.26	5.19													
31.07.2019	24.00	*	131.84	119.73	12.11	70.78	65.55	5.23													
01.08.2019	24.00	*	136.06	121.70	14.36	71.15	66.10	5.05													
02.08.2019	24.00	*	135.62	123.32	12.30	71.48	66.43	5.05													
03.08.2019	24.00	*	132.20	119.64	12.56	71.01	65.84	5.17													
04.08.2019	24.00	*	132.20	118.27	13.93	71.88	66.52	5.36													
05.08.2019	24.00	*	136.78	122.77	14.01	72.19	67.01	5.18													
06.08.2019	24.00	*	138.08	123.00	15.08	71.66	66.62	5.04													
07.08.2019	24.00	*	145.12	131.90	13.22	71.66	66.88	4.78													
08.08.2019	24.00	*	132.29	120.72	11.57	71.98	67.41	4.55													
09.08.2019	24.00	*	145.10	134.65	10.45	71.52	67.10	4.42													
10.08.2019	23.00	*	136.84	127.22	9.62	71.75	67.32	4.43													
11.08.2019	24.00	*	143.23	131.85	11.38	72.04	67.55	4.49													
12.08.2019	24.00	*	145.28	133.83	11.45	72.26	67.91	4.35													
13.08.2019	24.00	*	144.86	133.28	11.58	72.25	67.89	4.36													
14.08.2019	24.00	*	141.38	132.10	9.28	72.27	67.81	4.46													
15.08.2019	24.00	*	141.66	130.52	11.14	72.32	67.77	4.55													
16.08.2019	24.00	*	142.14	131.58	10.56	72.11	67.58	4.53													
17.08.2019	24.00	*	143.38	133.27	10.11	72.36	67.88	4.48													
18.08.2019	24.00	*	141.27	129.33	11.94	72.04	67.51	4.53													
19.08.2019	24.00	*	137.57	127.76	9.81	72.27	67.68	4.59													
20.08.2019	24.00	*	130.09	120.56	9.53	71.91	67.41	4.50													
21.08.2019	24.00	*	137.10	127.30	9.80	72.21	67.70	4.51													
22.08.2019	24.00	*	136.48	126.27	10.21	72.87	68.17	4.70													
Среднее	23.97		131.32	120.24	11.09	69.94	65.33	4.62													
Итого	695.00		3802.93	3481.88	321.05																
Показавшие счетчиков на момент снятия данных:																					
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб.ч. УЛТЗ								39.74				

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 49 час  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 49 час  
 Период расчета по Договору: 24,79 куб.м  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,9 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 6,17 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 36,49 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.: 357,28 м.куб.

Отчет принят 23.08.2019г  
 ЧЕРТОЛОДОВА Т.У.  
 Представитель теплопоставляющей организации

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО УЧЕТА  
 Энергетики (от абонента)