

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,2

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от ср.ф.} = Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.03.19	24	-	58,17	10,30	245,850	-	-	41,59	5,60	245,850	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,094
24.03.19	24	-	58,17	10,30	246,180	-	-	41,79	5,60	246,180	-	16,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,045
25.03.19	24	-	58,99	10,30	246,620	-	-	42,24	5,60	246,620	-	16,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,145
26.03.19	24	-	58,40	10,30	245,670	-	-	41,61	5,60	245,670	-	16,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,137
27.03.19	24	-	61,92	10,30	245,940	-	-	43,30	5,60	245,940	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,595
28.03.19	24	-	60,41	10,30	247,270	-	-	42,79	5,60	247,270	-	17,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,374
29.03.19	24	-	57,27	10,30	248,210	-	-	41,57	5,60	248,210	-	15,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,013
30.03.19	24	-	55,34	10,30	247,960	-	-	40,80	5,60	247,960	-	14,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,623
31.03.19	24	-	56,76	10,30	246,820	-	-	41,33	5,60	246,820	-	15,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,825
01.04.19	24	-	57,74	10,30	245,850	-	-	41,55	5,60	245,850	-	16,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,995
02.04.19	24	-	57,37	10,30	246,640	-	-	41,47	5,60	246,640	-	15,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,916
03.04.19	24	-	54,08	10,30	248,030	-	-	39,82	5,60	248,030	-	14,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,550
04.04.19	24	-	54,63	10,30	248,870	-	-	40,33	5,60	248,870	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,576
05.04.19	24	-	54,43	10,30	249,440	-	-	40,49	5,60	249,440	-	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,492
06.04.19	24	-	54,20	10,30	249,230	-	-	40,41	5,60	249,230	-	13,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,465
07.04.19	24	-	54,85	10,30	249,180	-	-	40,80	5,60	249,180	-	14,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,518
08.04.19	24	-	55,22	10,30	248,120	-	-	41,02	5,60	248,120	-	14,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,539
09.04.19	24	-	53,56	10,30	245,950	-	-	39,69	5,60	245,950	-	13,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,439
10.04.19	24	-	56,49	10,30	245,770	-	-	40,93	5,60	245,770	-	15,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,837
11.04.19	24	-	59,11	10,30	245,210	-	-	42,11	5,60	245,210	-	17,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,181
12.04.19	24	-	59,61	10,30	245,950	-	-	42,38	5,60	245,950	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,255
13.04.19	24	-	55,98	10,30	246,810	-	-	40,48	5,60	246,810	-	15,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,844
14.04.19	24	-	55,77	10,30	246,810	-	-	40,44	5,60	246,810	-	15,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,804
15.04.19	24	-	54,06	10,30	246,740	-	-	39,76	5,60	246,740	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,591
16.04.19	24	-	54,29	10,30	247,260	-	-	40,09	5,60	247,260	-	14,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,526
17.04.19	24	-	54,41	10,30	246,770	-	-	40,41	5,60	246,770	-	14,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,471
18.04.19	24	-	53,64	10,30	246,210	-	-	40,32	5,60	246,210	-	13,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,238
19.04.19	24	-	52,87	10,30	246,320	-	-	39,91	5,60	246,320	-	12,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,213
20.04.19	24	-	52,19	10,30	247,330	-	-	39,58	5,60	247,330	-	12,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,135
21.04.19	24	-	56,20	10,30	247,000	-	-	41,00	5,60	247,000	-	15,20	-	-	-	-	-	3,721
22.04.19	24	-	56,20	10,30	247,000	-	-	41,00	5,60	247,000	-	15,20	-	-	-	-	-	3,721
Среднее	24,00	-	56,20	10,30	247,000	-	-	41,00	5,60	247,000	-	15,20	-	-	-	-	-	3,721
Итого	744,0	-	-	-	7657,011	0,000	-	-	-	7657,011	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85

Ориентировочно до конца месяца(+)

2223,003

2223,003

0,000

33,935

Корректировка за прошлый месяц (-)

2222,100

2221,823

0,278

45,76

Итого за апрель 2019 :

7657,914

7658,191

-0,278

104,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.03.19 12:00	203686,690	-	175877,690	-	0,000	0,000	5122,749	
21.04.19 22:00	210473,110	-	182664,110	-	0,000	0,000	5224,687	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0,2

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета = 104,04 Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

