

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,2

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.19	24	-	57,40	10,20	135,310	-	-	39,91	5,60	135,310	-	17,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,378
24.03.19	24	-	57,46	10,20	135,320	-	-	40,20	5,60	135,320	-	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,381
25.03.19	24	-	60,64	10,20	135,270	-	-	41,86	5,60	135,270	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,549
26.03.19	24	-	61,44	10,20	134,860	-	-	42,04	5,60	134,860	-	19,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,635
27.03.19	24	-	62,67	10,20	134,800	-	-	42,26	5,60	134,800	-	20,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,760
28.03.19	24	-	60,27	10,20	134,870	-	-	41,46	5,60	134,870	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	2,544
29.03.19	24	-	56,86	10,20	134,530	-	-	40,33	5,60	134,530	-	16,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,331
30.03.19	24	-	55,43	10,20	134,350	-	-	39,68	5,60	134,350	-	15,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,224
31.03.19	24	-	61,56	10,20	134,340	-	-	42,57	5,60	134,340	-	18,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,563
01.04.19	24	-	61,94	10,20	134,630	-	-	42,59	5,60	134,630	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,613
02.04.19	24	-	60,87	10,20	134,080	-	-	42,28	5,60	134,080	-	18,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,502
03.04.19	24	-	56,07	10,20	133,990	-	-	39,99	5,60	133,990	-	16,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,251
04.04.19	24	-	55,40	10,20	135,130	-	-	39,96	5,60	135,130	-	15,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,093
05.04.19	24	-	52,96	10,20	134,110	-	-	38,94	5,60	134,110	-	14,02	0,000	0,00	0,00	0,00	1,887
06.04.19	24	-	51,21	10,20	132,790	-	-	38,03	5,60	132,790	-	13,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,756
07.04.19	24	-	51,86	10,20	132,910	-	-	38,24	5,60	132,910	-	13,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,818
08.04.19	24	-	53,21	10,20	69,030	-	-	39,27	5,60	69,470	-	13,94	-0,440	0,00	0,00	0,00	0,978
09.04.19	24	-	56,33	10,20	96,920	-	-	41,37	5,60	93,990	-	14,96	2,930	0,00	0,00	0,00	1,588
10.04.19	24	-	54,89	10,20	43,730	-	-	39,43	5,60	44,170	-	15,46	-0,440	0,00	0,00	0,00	0,715
11.04.19	24	-	63,94	10,20	97,490	-	-	42,06	5,60	99,360	-	21,88	-1,870	0,00	0,00	0,00	2,130
12.04.19	24	-	61,83	10,20	137,640	-	-	42,15	5,60	137,640	-	19,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,718
13.04.19	24	-	58,88	10,20	131,410	-	-	40,61	5,60	131,380	-	18,27	0,030	0,00	0,00	0,00	2,407
14.04.19	24	-	59,23	10,20	136,730	-	-	40,99	5,60	136,730	-	18,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,592
15.04.19	24	-	56,39	10,20	133,030	-	-	39,94	5,60	133,000	-	16,45	0,030	0,00	0,00	0,00	2,196
16.04.19	24	-	51,36	10,20	135,930	-	-	37,51	5,60	135,930	-	13,85	0,000	0,00	0,00	0,00	1,890
17.04.19	24	-	49,66	10,20	136,600	-	-	36,73	5,60	136,600	-	12,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,774
18.04.19	24	-	50,69	10,20	136,790	-	-	37,53	5,60	136,790	-	13,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,836
19.04.19	24	-	50,19	10,20	136,830	-	-	37,40	5,60	136,830	-	12,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,756
20.04.19	24	-	49,45	10,20	137,000	-	-	36,76	5,60	137,000	-	12,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,744
21.04.19	24	-	56,55	10,20	126,911	-	-	40,07	5,60	126,903	-	16,48	0,008	-	-	-	2,199
22.04.19	24	-	56,55	10,20	126,911	-	-	40,07	5,60	126,903	-	16,48	0,008	-	-	-	2,199
Среднее	24,00	-	56,55	10,20	126,911	-	-	40,07	5,60	126,903	-	16,48	0,008	-	-	-	2,199
Итого	744,0				3934,242	0,000			5,60	3933,986	0,000		0,257	0,00	0,00	0,00	65,38

Ориентировочно до конца месяца(+)

1142,199

1142,125

0,074

18,980

Корректировка за прошлый месяц (-)

1218,907

1208,206

10,701

20,99

Итого за апрель 2019 :

3857,534

3867,904

-10,370

55,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показан
25.03.19 13:00	134152,690	-	133079,810	-	0,000	0,000	2731,775	
21.04.19 23:00	137614,980	-	136541,860	-	0,000	0,000	2788,430	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

0,2

55,44 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

